

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Караваевская ул., д. 41, корп. 3, лит. А ИТП  
 Обслуживающая организация: Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)  
 Источники: ТЭЦ-22 Караваевская  
 Договор: 6654.038-1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Договор: 6654.038-1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Договор: 6654.038-1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Узел учета: 58493  
 Отопление 95/70  
 Дата: 23.03.2022  
 Регистратор: ТЕРМ-043 № 1807697  
 Число ие и ступи: архив в файлах:  
 Вычислитель: ТРСРВ-043 № 1807697  
 Расходомер: ЗРСРВ-440(ПФ)  
 Обратный трубопровод (М1) ЗРСРВ-440(ПФ)  
 Подающий ГВС (М3) ЗРСРВ-440(ПФ)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:  
 Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: Q=M1\*(t1-hв)+M2\*(t2-hв) лето: Qгвс=M3\*(t3-hв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,314 Qлет.= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), ГВт.сут.: Qот.= 301,44 Qлет.= 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022  
 Qот.= 0 Qлет.= 0  
 Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Qгвс.м.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
23.03.2022	24.00		374.11	370.05	4.06	53.33	46.34	6.99	0.70	1.50													
24.03.2022	24.00		374.23	370.17	4.06	53.41	46.39	7.02	0.70	1.50													
25.03.2022	24.00		374.31	370.26	4.05	53.26	46.33	6.93	0.70	1.50													
26.03.2022	24.00		374.42	370.40	4.02	53.20	46.17	7.03	0.70	1.30													
27.03.2022	24.00		374.13	370.10	4.03	53.34	46.02	7.32	0.60	1.20													
28.03.2022	24.00		372.75	368.77	3.98	53.87	46.33	7.54	0.70	1.40													
29.03.2022	24.00		379.74	369.74	4.00	55.21	47.36	7.85	0.60	1.50													
30.03.2022	22.45	*	349.14	342.57	6.57	54.74	46.96	7.78	0.90	1.20													
31.03.2022	24.00		374.76	370.72	4.04	56.27	48.09	8.18	0.70	1.20													
01.04.2022	23.63	*	364.61	357.89	6.72	56.34	48.04	8.30	0.70	1.30													
02.04.2022	24.00		373.96	369.95	4.01	56.48	48.34	8.14	0.70	1.20													
03.04.2022	24.00		373.72	363.71	4.01	56.31	48.21	8.10	0.70	1.40													
04.04.2022	24.00		373.79	369.79	4.00	56.41	48.33	8.08	0.80	1.40													
05.04.2022	24.00		374.46	370.45	4.01	56.49	48.47	8.02	0.80	1.50													
06.04.2022	24.00		373.83	369.84	3.99	55.90	47.98	7.92	0.70	1.40													
07.04.2022	23.53	*	364.69	357.97	6.72	55.27	47.38	7.89	0.70	1.40													
08.04.2022	24.00		373.16	369.18	3.98	54.40	47.02	7.88	0.80	1.50													
09.04.2022	24.00		373.42	369.47	3.95	52.60	45.72	6.88	0.70	1.40													
10.04.2022	24.00		373.56	369.62	3.94	50.96	44.46	6.50	0.70	1.30													
11.04.2022	24.00		373.09	369.16	3.93	50.24	43.93	6.31	0.60	1.30													
12.04.2022	24.00		373.31	369.41	3.90	50.33	44.01	6.32	0.60	1.30													
13.04.2022	24.00		373.32	369.43	3.89	50.46	44.17	6.29	0.60	1.30													
14.04.2022	24.00		372.72	368.85	3.87	50.50	44.18	6.32	0.60	1.30													
15.04.2022	24.00		372.32	368.45	3.87	50.46	44.09	6.37	0.60	1.20													
16.04.2022	24.00		372.32	368.43	3.89	50.37	43.93	6.44	0.60	1.10													
17.04.2022	24.00		372.13	368.26	3.87	50.38	44.00	6.38	0.60	1.20													
18.04.2022	24.00		371.94	368.08	3.86	49.32	43.32	6.00	0.60	1.20													
19.04.2022	24.00		371.42	367.56	3.86	47.21	41.75	5.46	0.60	1.20													
20.04.2022	24.00		370.89	367.05	3.84	46.49	41.24	5.25	0.60	1.30													
21.04.2022	24.00		371.61	367.76	3.85	46.43	41.21	5.22	0.60	1.20													
22.04.2022	24.00		370.90	367.07	3.83	46.47	41.31	5.16	0.60	1.30													
23.04.2022	23.92		373.03	368.80	4.23	52.47	45.52	6.95	0.67	1.32													
Итого	741.61		11526.80	11396.20	130.60																		

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 M1, Т 296241 M2, Т 293393.00 M3, Т  
 M4, Т V3, куб.м V4, куб.м V1, Т  
 Qобщ, Гкал Трпб, ч  
 24.00 86.19

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Qвизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество погрешностей тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Uгвс изл.  
 0,9 °C  
 86,46 Гкал  
 М.куб.  
 2,39 час  
 0 Гкал

Генеральный директор ООО «ТЭК СПб»  
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента  
 ФИЛИАЛ «Энергосервис»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 ООО «ТЭК СПб»  
 Энергосервис №2 Невского района  
 Санкт-Петербург