Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 11**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9254.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **12102**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ941.11 № 36954** расходомер:
Приборы УУТЭ поверены до: **14.09.2023**
Режим (схема):

		Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Термопреобр.:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,356**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**108,152**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00	*	196,97	191,90	5,07	73,48	51,30	22,18														4,64
24.03.2022	24,00	*	195,99	190,93	5,06	72,93	50,97	21,96														4,57
25.03.2022	24,00	*	197,16	192,08	5,08	73,56	51,55	22,01														4,61
26.03.2022	24,00	*	195,12	190,04	5,08	72,74	50,55	22,19														4,60
27.03.2022	24,00	*	190,24	185,28	4,96	72,74	49,43	23,31														4,69
28.03.2022	24,00	*	194,26	189,21	5,05	74,12	50,39	23,73														4,87
29.03.2022	24,00	*	196,62	191,43	5,19	76,14	51,56	24,58														5,11
30.03.2022	24,00	*	198,50	193,27	5,23	77,34	52,16	25,18														5,28
31.03.2022	24,00	*	199,51	194,23	5,28	79,32	53,51	25,81														5,44
01.04.2022	24,00	*	199,77	194,50	5,27	79,35	53,68	25,67														5,42
02.04.2022	24,00	*	199,90	194,59	5,31	79,30	53,85	25,45														5,39
03.04.2022	24,00	*	199,74	194,44	5,30	79,08	53,78	25,30														5,35
04.04.2022	24,00	*	200,68	195,40	5,28	79,36	54,14	25,22														5,36
05.04.2022	24,00	*	132,57	129,42	3,15	78,06	52,14	25,92														3,61
06.04.2022	24,00	*	198,16	193,08	5,08	77,51	53,03	24,48														5,13
07.04.2022	24,00	*	198,75	193,38	5,37	75,78	51,91	23,87														5,03
08.04.2022	24,00	*	201,57	196,06	5,51	75,03	52,16	22,87														4,91
09.04.2022	24,00	*	198,87	193,42	5,45	72,13	50,62	21,51														4,56
10.04.2022	24,00	*	194,39	189,09	5,30	69,14	48,58	20,56														4,26
11.04.2022	24,00	*	197,14	191,70	5,44	68,73	48,57	20,16														4,25
12.04.2022	24,00	*	197,24	191,83	5,41	69,00	48,79	20,21														4,26
13.04.2022	24,00	*	198,76	193,32	5,44	68,41	48,66	19,75														4,20
14.04.2022	24,00	*	199,11	193,64	5,47	68,97	49,05	19,92														4,24
15.04.2022	24,00	*	198,23	192,79	5,44	68,64	48,73	19,91														4,22
16.04.2022	24,00	*	197,01	191,60	5,41	68,68	48,54	20,14														4,24
17.04.2022	24,00	*	197,54	192,13	5,41	68,88	48,82	20,06														4,24
18.04.2022	24,00	*	198,86	193,43	5,43	68,78	49,05	19,73														4,20
19.04.2022	24,00	*	201,16	195,69	5,47	68,66	49,32	19,34														4,17
20.04.2022	24,00	*	201,59	196,07	5,52	68,89	49,66	19,23														4,16
21.04.2022	24,00	*	200,61	195,11	5,50	68,32	49,40	18,92														4,08
22.04.2022	24,00	*	194,67	189,35	5,32	68,52	49,46	19,06														3,98
Среднее	24,00		195,83	190,59	5,23	72,95	50,75	22,20														4,62
Итого	**744,00**		**6070,69**	**5908,41**	**162,28**																	**143,07**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,71** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **143,07** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосервис № 2 Невского района»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /

Представитель теплоснабжающей организации
«01» 04 2022 г.
/ /