Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 3**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9242.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **17.06.2023**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **12017**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ941.11 № 36949**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема): **ОП: СП-0;**
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,309** Qвент.= **0** Qтех.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **92,7** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Учет отопление (ТВ-1) | **Учет ГВС (ТВ-2)**

Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00	*	157,09	149,45	7,64	73,58	47,60	25,98														4,45
24.03.2022	24,00	*	157,74	149,98	7,76	74,33	48,15	26,18														4,51
25.03.2022	24,00	*	159,46	151,86	7,60	74,04	48,61	25,43														4,43
26.03.2022	24,00	*	155,41	147,87	7,54	74,47	48,07	26,40														4,47
27.03.2022	24,00	*	152,53	144,81	7,72	75,44	47,50	27,94														4,64
28.03.2022	24,00	*	155,11	147,21	7,90	76,04	47,99	28,05														4,74
29.03.2022	24,00	*	152,19	144,25	7,94	76,08	47,68	28,40														4,71
30.03.2022	24,00	*	152,46	144,53	7,93	76,56	47,57	28,99														4,80
31.03.2022	24,00	*	156,02	147,79	8,23	78,07	48,79	29,28														4,98
01.04.2022	24,00	*	156,56	148,25	8,31	78,44	49,25	29,19														4,99
02.04.2022	24,00	*	150,23	142,18	8,05	77,82	50,67	27,15														4,50
03.04.2022	24,00	*	155,29	150,46	4,83	76,87	50,31	26,56														4,38
04.04.2022	24,00	*	156,35	151,82	4,53	77,15	50,34	26,81														4,43
05.04.2022	24,00	*	156,69	152,32	4,37	77,38	50,72	26,66														4,41
06.04.2022	24,00	*	154,93	150,35	4,58	77,77	50,28	27,49														4,50
07.04.2022	24,00	*	156,75	151,85	4,90	77,03	49,87	27,16														4,51
08.04.2022	24,00	*	161,37	156,28	5,09	76,60	50,84	25,76														4,42
09.04.2022	24,00	*	158,98	154,03	4,95	73,42	49,17	24,25														4,11
10.04.2022	24,00	*	154,93	150,04	4,89	71,00	47,63	23,37														3,86
11.04.2022	24,00	*	154,66	149,80	4,86	69,29	46,76	22,53														3,72
12.04.2022	24,00	*	156,90	152,01	4,89	69,78	47,20	22,58														3,78
13.04.2022	24,00	*	155,80	150,95	4,85	70,26	47,42	22,84														3,80
14.04.2022	24,00	*	154,48	149,76	4,72	69,61	47,09	22,52														3,71
15.04.2022	24,00	*	153,29	148,52	4,77	68,59	46,50	22,09														3,61
16.04.2022	24,00	*	153,54	148,89	4,65	68,40	46,22	22,18														3,63
17.04.2022	24,00	*	155,10	150,38	4,72	69,31	47,07	22,24														3,68
18.04.2022	24,00	*	156,20	151,48	4,72	68,69	46,93	21,76														3,63
19.04.2022	24,00	*	157,06	152,40	4,66	68,87	47,50	21,37														3,59
20.04.2022	24,00	*	156,62	152,16	4,46	67,36	47,08	20,28														3,39
21.04.2022	24,00	*	153,88	149,58	4,30	64,85	45,80	19,05														3,13
22.04.2022	24,00	*	156,82	152,53	4,29	65,34	46,43	18,91														3,17
Среднее	24,00		155,63	149,80	5,83	72,98	48,16	24,82														4,15
Итого	**744,00**		**4824,44**	**4643,79**	**180,65**																	**128,68**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,11 °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **128,68** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_______________ /_______________/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«21» 04 20[illegible] г.
_______________ /_______________/