Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Невзоровой ул, д. 3, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д.32а**

Договор: **9086.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **28.07.2025**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23775**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 206893**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-50-D	0,48	72	КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-50-D	0,48	72	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)				
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **95/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= **0,323** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **310,08** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00		546,70	546,70	0,00	55,85	49,64	6,21														3,41
24.03.2022	24,00		547,07	547,07	0,00	56,07	49,81	6,26														3,44
25.03.2022	24,00		545,12	545,12	0,00	56,87	50,49	6,38														3,50
26.03.2022	24,00		544,10	544,10	0,00	56,10	49,78	6,32														3,45
27.03.2022	24,00		541,12	541,12	0,00	55,96	49,37	6,59														3,58
28.03.2022	24,00		529,76	529,76	0,00	57,55	50,47	7,08														3,77
29.03.2022	24,00		530,02	530,02	0,00	58,69	51,32	7,37														3,92
30.03.2022	24,00		530,00	530,00	0,00	59,28	51,74	7,54														4,01
31.03.2022	24,00		530,50	530,50	0,00	60,50	52,75	7,75														4,12
01.04.2022	24,00		533,96	533,96	0,00	60,60	52,96	7,64														4,10
02.04.2022	24,00		530,51	530,51	0,00	59,86	52,39	7,47														3,98
03.04.2022	24,00		530,44	530,44	0,00	59,58	52,16	7,42														3,95
04.04.2022	24,00		530,94	530,94	0,00	60,24	52,76	7,48														3,99
05.04.2022	24,00		530,60	530,60	0,00	59,84	52,50	7,34														3,91
06.04.2022	24,00		530,17	530,17	0,00	58,62	51,46	7,16														3,81
07.04.2022	24,00		531,19	531,19	0,00	58,06	51,02	7,04														3,76
08.04.2022	24,00		532,19	532,19	0,00	57,83	51,06	6,77														3,62
09.04.2022	24,00		532,26	532,26	0,00	56,00	49,66	6,34														3,38
10.04.2022	24,00		532,54	532,54	0,00	55,04	48,88	6,16														3,30
11.04.2022	24,00		533,68	533,68	0,00	55,22	49,09	6,13														3,29
12.04.2022	24,00		532,55	532,55	0,00	53,85	48,01	5,84														3,12
13.04.2022	24,00		532,75	532,75	0,00	54,58	48,59	5,99														3,21
14.04.2022	24,00		532,77	532,77	0,00	54,95	48,88	6,07														3,25
15.04.2022	24,00		532,61	532,61	0,00	55,49	49,29	6,20														3,32
16.04.2022	24,00		532,22	532,22	0,00	55,65	49,39	6,26														3,35
17.04.2022	24,00		532,07	532,07	0,00	54,62	48,66	5,96														3,18
18.04.2022	24,00		538,58	538,58	0,00	49,88	44,96	4,92														2,67
19.04.2022	24,00		545,47	545,47	0,00	50,01	45,19	4,82														2,64
20.04.2022	24,00		540,95	540,95	0,00	48,87	44,27	4,60														2,50
21.04.2022	24,00		531,24	531,24	0,00	46,94	42,70	4,24														2,27
22.04.2022	24,00		541,82	541,82	0,00	47,06	42,89	4,17														2,27
Среднее	24,00		535,03	535,03	0,00	55,80	49,42	6,37														3,42
Итого	**744,00**		**16585,90**	**16585,90**	**0,00**																	**106,07**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору:
Период превышения t2: час
Корректировка на температуру холодной воды 0,64 °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **106,07** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
______________/______________/

Представитель теплоснабжающей организации
______________/______________/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление №2
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» ______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург