Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ногина 6 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8567.038.1
Строит.Адрес: Ногина 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
график: 150\\70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Ногина 6_СЦО_апрель_Н
Вычислитель: СПТ-940 № 2072 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2024 Тхв, гр.С= 1.74

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлок	Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлок	Gmin=	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2022	24,00	-	78,73	78,30	0,43	73,39	46,34	27,05	6,08	3,38														2,15
24.03.2022	24,00	-	78,50	78,11	0,38	72,44	45,87	26,57	6,08	3,39														2,11
25.03.2022	24,00	-	80,65	80,10	0,55	73,25	46,69	26,56	6,21	3,39														2,17
26.03.2022	24,00	-	79,10	78,39	0,72	71,88	45,30	26,58	6,12	3,41														2,14
27.03.2022	24,00	-	76,86	76,50	0,36	72,81	44,47	28,34	5,98	3,40														2,20
28.03.2022	24,00	-	76,89	76,56	0,33	72,99	44,48	28,51	6,01	3,43														2,21
29.03.2022	24,00	-	70,51	69,28	1,23	81,49	46,25	35,24	5,84	3,60														2,54
30.03.2022	24,00	-	74,88	73,85	1,03	76,63	45,36	31,27	5,97	3,53														2,39
31.03.2022	24,00	-	76,71	75,54	1,18	79,73	47,11	32,62	6,05	3,51														2,56
01.04.2022	24,00	-	76,57	75,52	1,06	78,38	46,88	31,50	6,05	3,51														2,46
02.04.2022	24,00	-	76,77	75,60	1,18	78,37	46,99	31,38	6,06	3,51														2,47
03.04.2022	24,00	-	76,16	75,23	0,94	76,95	46,30	30,64	6,05	3,53														2,38
04.04.2022	24,00	-	76,52	75,54	0,97	77,92	46,84	31,08	6,06	3,52														2,43
05.04.2022	24,00	-	76,03	75,12	0,91	76,86	46,42	30,45	6,05	3,54														2,36
06.04.2022	24,00	-	75,92	75,04	0,88	76,65	46,25	30,40	6,04	3,53														2,35
07.04.2022	24,00	-	75,58	74,83	0,75	74,87	45,54	29,33	6,04	3,54														2,25
08.04.2022	24,00	-	76,58	75,87	0,71	74,30	46,08	28,22	6,08	3,52														2,20
09.04.2022	24,00	-	76,23	75,51	0,72	71,79	44,81	26,98	6,07	3,53														2,09
10.04.2022	24,00	-	76,23	75,55	0,68	68,87	43,49	25,39	6,06	3,52														1,97
11.04.2022	24,00	-	77,23	76,77	0,47	67,68	43,26	24,43	6,03	3,41														1,91
12.04.2022	24,00	-	77,43	76,97	0,46	67,70	43,41	24,29	5,97	3,34														1,90
13.04.2022	24,00	-	78,28	77,70	0,58	67,58	43,61	23,96	6,00	3,33														1,90
14.04.2022	24,00	-	74,07	73,30	0,77	66,94	43,32	23,62	5,97	3,33														1,78
15.04.2022	24,00	-	78,00	77,26	0,74	67,23	43,27	23,96	5,98	3,33														1,90
16.04.2022	24,00	-	77,80	77,27	0,53	68,02	43,40	24,62	5,97	3,33														1,94
17.04.2022	24,00	-	78,20	77,47	0,73	67,92	43,68	24,25	5,98	3,32														1,93
18.04.2022	24,00	-	79,53	79,01	0,52	67,63	44,04	23,59	6,06	3,29														1,90
19.04.2022	24,00	-	80,20	79,80	0,40	67,95	44,47	23,48	6,09	3,27														1,90
20.04.2022	24,00	-	80,58	80,05	0,53	68,42	44,98	23,43	6,10	3,27														1,91
21.04.2022	24,00	-	80,80	80,34	0,46	68,30	45,12	23,17	6,11	3,26														1,90
22.04.2022	24,00	-	81,55	81,22	0,33	67,26	45,08	22,18	6,14	3,23														1,83
Среднее	24,00	-	77,39	76,70	0,69	72,33	45,13	27,20	6,04	3,42														2,13
Итого	744,00		2399,10	2377,59	21,51																			66,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1.74 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **66,12** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.