Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 111 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник

Договор: 8226.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2041
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 111_СЦО_апрель_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	
расходомер: Питерфло	Gmin=	Gmax= 30	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 95\\\\70

Txв, гр.С= {T_HVS}

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.2022	24,00	-	99,71	99,46	0,25	55,75	49,45	6,30	3,81	3,58														0,64
24.03.2022	24,00	-	101,11	100,87	0,24	55,76	49,34	6,43	3,79	3,56														0,66
25.03.2022	24,00	-	100,85	100,59	0,25	55,75	49,42	6,33	3,79	3,55														0,65
26.03.2022	24,00	-	101,65	101,39	0,26	55,77	49,32	6,45	3,78	3,53														0,67
27.03.2022	24,00	-	96,11	95,84	0,27	55,84	48,96	6,88	3,80	3,58														0,67
28.03.2022	24,00	-	94,41	94,14	0,27	56,16	49,08	7,08	3,75	3,54														0,68
29.03.2022	24,00	-	98,75	98,49	0,26	56,42	49,53	6,90	3,84	3,61														0,69
30.03.2022	24,00	-	98,17	97,92	0,25	57,37	50,13	7,24	3,81	3,58														0,72
31.03.2022	24,00	-	97,21	96,95	0,26	58,52	51,09	7,44	3,85	3,63														0,74
01.04.2022	24,00	-	94,36	94,09	0,27	58,49	50,90	7,59	3,91	3,70														0,73
02.04.2022	24,00	-	91,85	91,58	0,27	58,48	50,67	7,81	3,97	3,78														0,73
03.04.2022	24,00	-	92,21	91,95	0,26	58,47	50,80	7,67	3,95	3,76														0,72
04.04.2022	24,00	-	92,65	92,39	0,26	58,45	50,86	7,59	3,93	3,74														0,72
05.04.2022	24,00	-	93,41	93,16	0,25	58,48	50,92	7,56	3,91	3,71														0,72
06.04.2022	24,00	-	93,57	93,33	0,25	57,73	50,37	7,35	3,89	3,69														0,70
07.04.2022	24,00	-	93,84	93,60	0,24	56,74	49,64	7,10	3,89	3,69														0,68
08.04.2022	24,00	-	93,86	93,61	0,25	56,70	49,79	6,90	3,88	3,68														0,66
09.04.2022	24,00	-	95,22	94,98	0,24	54,98	48,59	6,39	3,84	3,63														0,62
10.04.2022	24,00	-	96,67	96,43	0,24	53,29	47,30	5,99	3,80	3,58														0,59
11.04.2022	24,00	-	96,71	96,46	0,25	52,72	46,87	5,86	3,79	3,57														0,58
12.04.2022	24,00	-	94,73	94,47	0,26	52,70	46,79	5,91	3,84	3,63														0,57
13.04.2022	24,00	-	95,43	95,19	0,25	52,71	46,83	5,88	3,82	3,60														0,57
14.04.2022	24,00	-	99,86	99,62	0,23	52,76	47,06	5,70	3,70	3,46														0,58
15.04.2022	24,00	-	90,31	90,06	0,25	52,82	46,60	6,22	3,86	3,67														0,57
16.04.2022	24,00	-	89,28	89,04	0,25	52,78	46,49	6,29	3,78	3,60														0,57
17.04.2022	24,00	-	88,07	87,83	0,25	53,05	46,65	6,40	3,81	3,64														0,57
18.04.2022	24,00	-	88,84	88,63	0,21	51,72	46,00	5,71	3,74	3,54														0,52
19.04.2022	24,00	-	103,65	103,37	0,27	49,93	45,15	4,78	3,53	3,27														0,51
20.04.2022	24,00	-	104,91	104,63	0,27	48,49	44,19	4,30	3,34	3,04														0,46
21.04.2022	24,00	-	98,19	98,63	-0,44	47,88	44,01	3,86	3,85	3,47														0,36
22.04.2022	24,00	-	129,93	129,97	-0,03	47,49	44,22	3,28	3,73	3,33														0,43
Среднее	24,00	-	96,95	96,73	0,22	54,65	48,29	6,36	3,81	3,58														0,62
Итого	744,00		3005,50	2998,65	6,85																			19,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды {T_HVS} °C = #ЗНАЧ! Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **19,27** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.