

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 17, лит. А
 Договор: 8691.038.1
 Телефон: 28643
 Узел учета: Код УТЭ: 28643
 Отопление: 95/70

Обслуживающая организация: котельная по адресу Калчагова ул., д.4
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,453
 Qтеп.гв.= 0
 Qтеп.ср.= 0
 Qтеп.м.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.= 434,88
 Qтеп.гв.ср.= 0
 Qтеп.м.ср.= 0

Источники: Часовые и суточные архивы в файлах: Smln= 0,8
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205595
 расходомер: ПРЭМ-65-D
 ПРЭМ-65-D
 Приборы УТЭ поверены до: 06.11.2022
 Термопреобр.: КТСГН-Н
 Смах= 120
 КТСГН-Н
 Режим (схема): Преобр.давления: ПДТВХ-1-02
 ПДТВХ-1-02

Подключающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.= 0,453
 Qтеп.гв.= 0
 Qтеп.ср.= 0
 Qтеп.м.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.= 434,88
 Qтеп.гв.ср.= 0
 Qтеп.м.ср.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022
 Qтеп.гв.= 0
 Qтеп.ср.= 0
 Qтеп.м.= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4		
23.03.2022	24.00		351,94	348,21	3,73	60,21	50,21	10,00	4,80	4,00											3,71		
24.03.2022	24.00		351,71	345,16	6,55	60,21	9,93	9,93	4,80	4,00											3,82		
25.03.2022	24.00		351,82	337,27	14,55	60,20	50,36	9,84	4,80	4,00											4,19		
26.03.2022	24.00		345,07	331,24	13,83	60,24	50,10	10,14	4,70	4,00											4,19		
27.03.2022	24.00		348,53	336,65	11,88	60,23	49,88	10,35	4,70	4,00											4,20		
28.03.2022	24.00		322,33	341,19	11,14	60,21	49,85	10,36	4,70	4,00											4,21		
29.03.2022	24.00		350,34	337,34	13,00	60,21	49,68	10,53	4,70	3,90											4,34		
30.03.2022	13.00	*	173,05	172,35	0,70	60,20	49,51	10,69	4,60	3,80											1,88		
31.03.2022		*																					
01.04.2022		*																					
02.04.2022		*																					
03.04.2022		*																					
04.04.2022		*																					
05.04.2022		*																					
06.04.2022		*																					
07.04.2022	13.00	*	160,22	154,04	6,18	60,32	49,39	10,93	4,20	3,50											2,05		
08.04.2022	24.00		295,35	282,26	13,09	60,28	49,35	10,93	4,10	3,50											3,85		
09.04.2022	24.00		319,73	306,17	13,56	60,32	49,97	10,35	4,20	3,50											3,98		
10.04.2022	24.00		309,05	295,61	13,44	60,33	49,67	10,66	4,10	3,40											3,96		
11.04.2022	24.00		295,23	281,66	13,57	60,33	49,40	10,93	4,00	3,40											3,90		
12.04.2022	24.00		261,40	249,00	12,40	60,32	48,79	11,53	3,80	3,30											3,61		
13.04.2022	24.00		233,18	223,75	10,14	60,30	48,21	12,09	3,70	3,30											3,39		
14.04.2022	24.00		198,44	188,30	10,14	60,28	46,74	13,54	3,50	3,20											3,16		
15.04.2022	24.00		163,03	154,41	8,62	60,26	44,92	15,34	3,40	3,10											2,88		
16.04.2022	24.00		135,88	128,54	7,34	60,23	43,98	16,25	3,30	3,00											2,53		
17.04.2022	24.00		98,57	92,61	5,96	60,17	42,04	18,13	3,20	3,00											2,03		
18.04.2022	24.00		98,30	92,33	5,97	56,10	38,40	17,70	3,20	3,00											1,96		
19.04.2022	24.00	*	200,54	190,88	9,66	42,87	36,49	6,38	3,50	3,10											1,63		
20.04.2022	24.00	*	226,09	220,75	5,34	44,83	39,17	5,66	3,50	3,00											1,49		
21.04.2022	24.00	*	221,66	221,01	0,65	44,46	38,20	6,26	3,80	3,20											1,41		
22.04.2022	24.00	*	45,33	45,16	0,17	44,43	33,12	11,31	3,10	2,90											0,52		
Среднее	23,08		255,11	245,89	9,22	57,40	46,15	11,24	4,02	3,47											3,16		
Итого	554,00		5888,79	5675,89	212,90																72,92		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 190 час
 Объем теплоносителя Vжид, рассчитанный по среднему: 190 час
 Период расчета по договору: 0 куб.м
 Период превышения L2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,64 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 97,78 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vжид изл: М.куб.

Генеральный директор ООО "ЖКС №2 Невского района" (подпись)

Абонентное управление ООО "ЖКС №2 Невского района" (подпись)

Отчет принят

Представитель теплоснабжающей организации (подпись)

ЖКСа №2 Невского района