Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **10256.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **28.08.2022**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28174**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1401590**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		Режим (схема):	**ОП: А23-12; МП: А23-12;**
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6	
Подающий ГВС (М3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6	
Циркуляционный ГВС (М4)				Взлёт ТПС	СДВ-И-2,5-1,6	
Подпиточный трубопровод (Vп)					СДВ-И-2,5-1,6	

график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,279**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1155**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0525**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**83,7**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**21**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00	*	90,63	81,73	8,90	73,39	46,91	26,48	7,40	3,20	8,32		8,32	8,52		8,52		72,35		7,40		2,83
24.03.2022	24,00	*	94,03	83,45	10,58	74,17	47,33	26,84	7,40	3,20	9,93		9,93	10,17		10,17		73,23		7,40		3,03
25.03.2022	24,00	*	91,70	82,83	8,87	73,95	47,33	26,62	7,40	3,20	8,27		8,27	8,48		8,48		72,94		7,40		2,87
26.03.2022	24,00	*	90,68	81,23	9,45	73,98	46,87	27,11	7,40	3,20	8,88		8,88	9,10		9,10		72,83		7,30		2,90
27.03.2022	24,00	*	92,83	81,76	11,07	75,20	46,84	28,36	7,40	3,30	10,43		10,43	10,70		10,70		74,14		7,40		3,16
28.03.2022	24,00	*	92,87	81,98	10,89	75,76	46,97	28,79	7,40	3,20	10,28		10,28	10,54		10,54		74,77		7,40		3,20
29.03.2022	24,00	*	91,34	81,51	9,83	75,85	46,87	28,98	7,40	3,20	9,24		9,24	9,48		9,48		74,81		7,30		3,12
30.03.2022	24,00	*	90,46	81,43	9,03	76,43	46,90	29,53	7,40	3,20	8,43		8,43	8,65		8,65		75,28		7,40		3,10
31.03.2022	24,00	*	91,74	82,33	9,41	78,03	47,89	30,14	7,50	3,20	8,83		8,83	9,07		9,07		76,85		7,40		3,22
01.04.2022	24,00	*	93,79	83,26	10,53	78,50	48,21	30,29	7,40	3,20	9,88		9,88	10,15		10,15		77,41		7,40		3,36
02.04.2022	24,00	*	95,81	82,55	13,26	77,71	47,94	29,77	7,40	3,20	12,59		12,59	12,93		12,93		76,71		7,30		3,49
03.04.2022	24,00	*	94,23	83,07	11,16	76,86	47,62	29,24	7,40	3,20	10,52		10,52	10,80		10,80		75,77		7,40		3,30
04.04.2022	24,00	*	94,09	83,68	10,41	77,20	47,81	29,39	7,40	3,20	9,78		9,78	10,04		10,04		76,31		7,40		3,27
05.04.2022	24,00	*	91,51	81,99	9,52	77,06	47,92	29,14	7,40	3,20	8,93		8,93	9,17		9,17		75,96		7,40		3,13
06.04.2022	24,00	*	90,64	81,48	9,16	77,39	47,91	29,48	7,40	3,20	8,60		8,60	8,83		8,83		76,22		7,30		3,12
07.04.2022	24,00	*	93,65	83,77	9,88	76,92	47,90	29,02	7,50	3,20	9,27		9,27	9,52		9,52		75,88		7,40		3,20
08.04.2022	24,00	*	92,57	83,64	8,93	76,15	48,22	27,93	7,50	3,20	8,33		8,33	8,54		8,54		75,09		7,40		3,02
09.04.2022	24,00	*	94,46	82,70	11,76	73,14	46,69	26,45	7,40	3,20	11,15		11,15	11,42		11,42		72,20		7,40		3,05
10.04.2022	24,00	*	94,20	81,29	12,91	70,57	45,34	25,23	7,30	3,20	12,29		12,29	12,57		12,57		69,69		7,30		2,96
11.04.2022	24,00	*	92,47	82,66	9,81	69,08	44,69	24,39	7,40	3,20	9,21		9,21	9,41		9,41		68,20		7,30		2,70
12.04.2022	24,00	*	93,55	83,02	10,53	69,67	45,27	24,40	7,40	3,20	9,93		9,93	10,15		10,15		68,79		7,40		2,77
13.04.2022	24,00	*	91,81	82,22	9,59	70,04	45,44	24,60	7,40	3,20	8,99		8,99	9,18		9,18		69,08		7,30		2,70
14.04.2022	24,00	*	93,18	82,99	10,19	69,48	45,10	24,38	7,40	3,20	9,55		9,55	9,76		9,76		68,61		7,30		2,74
15.04.2022	24,00	*	92,95	82,71	10,24	68,19	44,49	23,70	7,40	3,20	9,62		9,62	9,82		9,82		67,26		7,30		2,66
16.04.2022	24,00	*	92,85	82,64	10,21	68,34	44,39	23,95	7,40	3,20	9,63		9,63	9,83		9,83		67,45		7,30		2,68
17.04.2022	24,00	*	90,84	81,44	9,40	69,07	44,94	24,13	7,40	3,20	8,81		8,81	9,00		9,00		68,10		7,40		2,62
18.04.2022	24,00	*	92,06	81,77	10,29	68,57	44,93	23,64	7,40	3,20	9,68		9,68	9,89		9,89		67,60		7,40		2,65
19.04.2022	24,00	*	91,10	81,80	9,30	68,79	45,24	23,55	7,40	3,20	8,71		8,71	8,90		8,90		67,84		7,30		2,57
20.04.2022	24,00	*	91,22	81,66	9,56	67,06	44,67	22,39	7,40	3,20	9,01		9,01	9,20		9,20		66,16		7,30		2,47
21.04.2022	24,00	*	93,15	81,09	12,06	64,80	43,58	21,22	7,30	3,20	11,55		11,55	11,78		11,78		63,89		7,30		2,52
22.04.2022	24,00	*	90,92	80,36	10,56	65,36	44,09	21,27	7,30	3,20	10,07		10,07	10,27		10,27		64,37		7,30		2,41
Среднее	24,00		92,49	82,26	10,24	72,80	46,33	26,46	7,40	3,20	9,64		9,64	9,87		9,87		71,80		7,35		2,93
Итого	**744,00**		**2867,33**	**2550,04**	**317,29**						**298,71**		**298,71**	**305,87**		**305,87**						**90,82**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,11** °C **0,35** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **90,47** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **305,87** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации

«29» 04 2022 г.

/ /