Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 33, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

Договор: **8695.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **27.11.2023**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28644**
график: **95/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 219426**
Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,487** Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **467,52** Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00		381,99	381,99	0,00	55,70	47,06	8,64														3,31
24.03.2022	24,00		382,12	382,12	0,00	55,70	47,05	8,65														3,31
25.03.2022	24,00		383,80	383,80	0,00	55,71	47,19	8,52														3,28
26.03.2022	24,00		382,94	382,94	0,00	55,73	47,02	8,71														3,34
27.03.2022	24,00		380,81	380,81	0,00	55,72	46,71	9,01														3,44
28.03.2022	24,00		376,19	376,19	0,00	55,77	46,67	9,10														3,43
29.03.2022	24,00		373,69	373,69	0,00	56,71	47,18	9,53														3,57
30.03.2022	24,00		373,49	373,49	0,00	57,70	47,81	9,89														3,70
31.03.2022	24,00		372,65	372,65	0,00	58,68	48,56	10,12														3,78
01.04.2022	24,00		371,53	371,53	0,00	58,67	48,61	10,06														3,75
02.04.2022	24,00		383,66	383,66	0,00	58,68	48,92	9,76														3,76
03.04.2022	24,00		383,68	383,68	0,00	58,69	48,91	9,78														3,76
04.04.2022	24,00		381,67	381,67	0,00	58,68	48,97	9,71														3,71
05.04.2022	24,00		379,85	379,85	0,00	58,68	48,95	9,73														3,70
06.04.2022	24,00		379,88	379,88	0,00	57,57	48,14	9,43														3,59
07.04.2022	24,00		377,13	377,13	0,00	56,71	47,50	9,21														3,48
08.04.2022	24,00		383,27	383,27	0,00	56,20	47,42	8,78														3,38
09.04.2022	24,00		388,52	388,52	0,00	55,49	47,03	8,46														3,30
10.04.2022	24,00		382,36	382,36	0,00	53,23	45,25	7,98														3,06
11.04.2022	24,00		378,93	378,93	0,00	52,72	44,90	7,82														2,97
12.04.2022	24,00		374,84	374,84	0,00	52,71	44,83	7,88														2,96
13.04.2022	24,00		374,93	374,93	0,00	52,72	44,85	7,87														2,96
14.04.2022	24,00		372,15	372,15	0,00	52,70	44,79	7,91														2,96
15.04.2022	24,00		370,58	370,58	0,00	52,71	44,76	7,95														2,96
16.04.2022	24,00		383,77	383,77	0,00	52,72	44,90	7,82														3,01
17.04.2022	24,00		380,15	380,15	0,00	52,70	44,90	7,80														2,98
18.04.2022	24,00		376,29	376,29	0,00	51,65	44,31	7,34														2,77
19.04.2022	24,00		372,79	372,79	0,00	50,33	43,34	6,99														2,62
20.04.2022	24,00		369,05	369,05	0,00	49,82	42,97	6,85														2,54
21.04.2022	24,00		376,71	376,71	0,00	50,08	43,32	6,76														2,55
22.04.2022	24,00		376,61	376,61	0,00	50,47	43,73	6,74														2,55
Среднее	24,00		378,26	378,26	0,00	54,88	46,34	8,54														3,24
Итого	**744,00**		**11726,00**	**11726,00**	**0,00**																	**100,48**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	0 час	куб.м
Период расчета по договору:	час	
Период превышения t2:		
Корректировка на температуру холодной воды	0,64 °C	

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал

Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	100,48 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
[illegible]
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«21» 04 20 г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ____/____

Представитель теплоснабжающей организации ____/____