

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 89, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8285.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 24497
 Код УТЭ:

Установленные приборы: Часовые и стучон. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207210
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подлитоения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 23.05.2022
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлений:

График: 147/1

Зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Qот = 0,3495
 Qтеп = 110,368
 Qтеп = M3*(t3-hxв)

Лето: Qтеп = M3*(t3-hxв)
 Qтеп.гв = 0
 Qтеп.гв.ср = 0
 Qтеп.гв.ср = 0

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти час	НС	M1		M2		ΔM	T1 °C	T2 °C	ΔT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3	M4	ΔM	Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал		
			T	Т	T	Т										Т	Т	Т	Т		Т	Т
23.03.2022	24.00		116.95	116.95	0.00	72.14	42.14	30.00														
24.03.2022	24.00		116.69	116.69	0.00	71.21	41.68	29.53														
25.03.2022	24.00		119.54	119.54	0.00	71.97	42.39	29.58														
26.03.2022	24.00		116.44	116.44	0.00	70.64	41.19	29.45														
27.03.2022	24.00		113.88	113.88	0.00	71.61	40.54	31.07														
28.03.2022	24.00		114.05	114.05	0.00	71.78	40.46	31.32														
29.03.2022	24.00		104.06	104.06	0.00	79.74	41.38	38.36														
31.03.2022	24.00		111.15	111.15	0.00	75.33	40.85	34.48														
01.04.2022	24.00		113.24	113.24	0.00	78.20	42.23	35.97														
02.04.2022	24.00		113.23	113.23	0.00	76.86	42.00	34.86														
03.04.2022	24.00		113.30	113.30	0.00	76.84	42.14	34.70														
04.04.2022	24.00		112.78	112.78	0.00	75.49	41.86	33.63														
05.04.2022	24.00		113.29	113.29	0.00	76.53	42.41	34.12														
06.04.2022	24.00		112.50	112.50	0.00	75.47	42.11	33.36														
07.04.2022	24.00		112.35	112.35	0.00	75.15	41.75	33.40														
08.04.2022	24.00		112.14	112.14	0.00	73.53	41.12	32.41														
09.04.2022	24.00		113.43	113.43	0.00	72.90	41.65	31.25														
10.04.2022	24.00		113.06	113.06	0.00	70.51	40.95	29.56														
11.04.2022	24.00		112.94	112.94	0.00	67.67	40.37	27.30														
12.04.2022	24.00		114.73	114.73	0.00	66.52	40.38	26.14														
13.04.2022	24.00		115.41	115.41	0.00	66.65	40.23	26.42														
14.04.2022	24.00		116.18	116.18	0.00	66.46	40.22	26.24														
15.04.2022	24.00		115.76	115.76	0.00	65.81	40.06	25.75														
16.04.2022	24.00		115.68	115.68	0.00	66.18	39.98	26.20														
17.04.2022	24.00		115.69	115.69	0.00	66.97	40.21	26.76														
18.04.2022	24.00		115.89	115.89	0.00	66.77	40.39	26.38														
19.04.2022	24.00		110.34	110.34	0.00	66.49	40.68	25.81														
20.04.2022	24.00		118.85	118.85	0.00	66.95	41.37	25.58														
21.04.2022	24.00		119.18	119.18	0.00	67.38	41.97	25.41														
22.04.2022	24.00		119.53	119.53	0.00	67.25	42.16	25.09														
Среднее	24.00	*	82.57	81.99	0.58	66.05	42.48	23.57														
Итого	744.00		113.38	113.38	0.02	71.07	41.27	29.80														
Показание счетчиков на момент снятия данных:			3514.83	3514.25	0.58																	
Дата, время			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ, Гкал	Табл. ч											

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Узлц, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 104,75 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Узлц изл. м. куб.

Финанс «ЭнергоСервис»
 Ответственный за учет тепловой энергии от абонента
 ОТЧЕТ ПРИВАТ
 Представитель теплоснабжающей организации