Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 93**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8255.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24127**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207778**
Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-D
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **29.07.2025**

	Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)			Режим (схема):
Обратный трубопровод (М2)	0,2	30	Термопреобр.: КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	0,2	30	Преобр.давления: КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			

график: **147/71**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,327** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **103,263** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00		102,42	102,42	0,00	70,93	43,30	27,63														2,83
24.03.2022	24,00		102,18	102,18	0,00	70,04	42,89	27,15														2,77
25.03.2022	24,00		104,51	104,51	0,00	70,80	43,66	27,14														2,84
26.03.2022	24,00		101,82	101,82	0,00	69,47	42,42	27,05														2,75
27.03.2022	24,00		99,56	99,56	0,00	70,35	41,84	28,51														2,84
28.03.2022	24,00		99,69	99,69	0,00	70,50	41,91	28,59														2,85
29.03.2022	24,00		91,05	91,05	0,00	77,98	43,19	34,79														3,17
30.03.2022	24,00		97,24	97,24	0,00	73,88	42,39	31,49														3,06
31.03.2022	24,00		99,00	99,00	0,00	76,71	43,93	32,78														3,24
01.04.2022	24,00		98,98	98,98	0,00	75,41	43,61	31,80														3,15
02.04.2022	24,00		98,97	98,97	0,00	75,40	43,76	31,64														3,13
03.04.2022	24,00		98,57	98,57	0,00	74,09	43,32	30,77														3,03
04.04.2022	24,00		98,96	98,96	0,00	75,11	43,92	31,19														3,09
05.04.2022	24,00		98,39	98,39	0,00	74,08	43,51	30,57														3,01
06.04.2022	24,00		98,25	98,25	0,00	73,77	43,28	30,49														3,00
07.04.2022	24,00		98,01	98,01	0,00	72,19	42,68	29,51														2,89
08.04.2022	24,00		99,11	99,11	0,00	71,63	43,11	28,52														2,82
09.04.2022	24,00		98,78	98,78	0,00	69,31	42,23	27,08														2,68
10.04.2022	24,00		98,84	98,84	0,00	66,56	41,18	25,38														2,51
11.04.2022	24,00		100,34	100,34	0,00	65,45	41,03	24,42														2,45
12.04.2022	24,00		100,72	100,72	0,00	65,57	40,98	24,59														2,48
13.04.2022	24,00		101,49	101,49	0,00	65,39	41,11	24,28														2,46
14.04.2022	24,00		101,09	101,09	0,00	64,77	40,88	23,89														2,42
15.04.2022	24,00		101,03	101,03	0,00	65,13	40,93	24,20														2,44
16.04.2022	24,00		101,05	101,05	0,00	65,88	41,17	24,71														2,50
17.04.2022	24,00		101,12	101,12	0,00	65,70	41,24	24,46														2,47
18.04.2022	24,00		102,91	102,91	0,00	65,51	41,59	23,92														2,46
19.04.2022	24,00		103,71	103,71	0,00	65,91	42,00	23,91														2,48
20.04.2022	24,00		103,97	103,97	0,00	66,36	42,44	23,92														2,49
21.04.2022	24,00		104,31	104,31	0,00	66,23	42,59	23,64														2,47
22.04.2022	24,00		106,17	106,17	0,00	65,15	42,55	22,60														2,40
Среднее	24,00		100,39	100,39	0,00	69,85	42,41	27,44														2,75
Итого	**744,00**		**3112,24**	**3112,24**	**0,00**																	**85,18**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,74** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **85,18** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКС №2 Невского района» Санкт-Петербург