

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олги Берггольц ул., д. 29, корп. 1, лит. А
 Обслуживающая организация: Договор: 8466-038-1
 Источники: котельная по адресу Елизарова пр., д.32а Строит. адрес: 28.07.2025
 Телефон: 23772
 Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 23772
 График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и сутки, архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204738
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: Гм1= 0,48
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ КТСП-Н
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ КТСП-Н
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Лп) КТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв) лето: Qвс=M3*(t3-hв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,262 Овент = 0 Qгвс = 0
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот = 251,52 Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (гр.сут.), Гт/сут: Qот = 251,52 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022
 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0
 Qот = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0
 Qот = 0 Qгвс ср = 0 Qгвс ср = 0

Дата	Тп	НС	M1		M2		DM	T1		T2		DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	Учет ГВС (В-2)		Т3	Т4	P3	P4	Общ. Гкал	
			T	°C	T	°C		°C	°C	кг/см2	кг/см2									Т	Т						М3
23.03.2022	24.00		429.15	55.87	429.15	50.18	5.69																				2.45
24.03.2022	24.00		429.34	56.08	429.34	50.29	5.79																				2.50
25.03.2022	24.00		432.78	56.89	432.78	51.06	5.83																				2.54
26.03.2022	24.00		433.48	56.11	433.48	50.09	6.02																				2.62
27.03.2022	24.00		435.94	55.98	435.94	49.67	6.31																				2.76
28.03.2022	24.00		441.98	57.57	441.98	51.12	6.45																				2.87
29.03.2022	24.00		435.90	58.73	435.90	51.92	6.81																				2.98
30.03.2022	24.00		431.11	43.11	431.11	52.26	7.05																				3.05
31.03.2022	24.00		427.68	42.768	427.68	53.35	7.19																				3.08
01.04.2022	24.00		424.63	42.463	424.63	53.65	7.00																				2.98
02.04.2022	24.00		413.54	41.354	413.54	52.94	6.97																				2.90
03.04.2022	24.00		412.68	41.268	412.68	53.50	6.78																				2.84
04.04.2022	24.00		413.00	41.300	413.00	53.21	6.66																				2.81
05.04.2022	24.00		411.74	41.174	411.74	51.85	6.79																				2.75
06.04.2022	24.00		411.60	41.160	411.60	51.38	6.72																				2.81
07.04.2022	24.00		412.18	41.218	412.18	51.38	6.72																				2.81
08.04.2022	24.00		411.89	41.189	411.89	51.59	6.28																				2.78
09.04.2022	24.00		412.54	41.254	412.54	50.09	5.92																				2.60
10.04.2022	24.00		412.54	41.254	412.54	49.21	5.84																				2.45
11.04.2022	24.00		413.52	41.352	413.52	49.53	5.70																				2.42
12.04.2022	24.00		412.21	41.221	412.21	48.40	5.47																				2.37
13.04.2022	24.00		411.04	41.104	411.04	49.07	5.53																				2.27
14.04.2022	24.00		410.07	41.007	410.07	49.32	5.65																				2.28
15.04.2022	24.00		411.49	41.149	411.49	49.73	5.78																				2.33
16.04.2022	24.00		412.49	41.249	412.49	49.83	5.84																				2.42
17.04.2022	24.00		416.38	41.638	416.38	49.19	5.46																				2.29
18.04.2022	24.00		424.01	42.401	424.01	45.23	4.66																				1.99
19.04.2022	24.00		430.29	43.029	430.29	45.52	4.50																				1.95
20.04.2022	24.00		432.59	43.259	432.59	44.66	4.21																				1.84
21.04.2022	24.00		433.39	43.339	433.39	43.09	3.86																				1.68
22.04.2022	24.00		437.47	43.747	437.47	43.29	3.76																				1.66
Среднее	24.00		421.89	42.189	421.89	49.90	5.92																				2.51
Итого	744.00		13078.70	13078.70	13078.70	0.00																					17.66

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,64 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 77,66 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 77,66 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: м.куб.

ГКУ «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Физлица «Энергоснабжение»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации