

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Оливь Бергольд ул., д. 29, корп. 2
 Обслуживающая организация: Источник: котельная по адресу Елизарова пр., д.32А

Договор: 9027.038.1
 Строит. адрес: Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление 28655 График: 95/70

Установленные приборы: Выхислигель: ВКТ-7 № 204838
 Подходящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подходящий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп) Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Грибы УУТЗ поверены до: 29.05.2024
 Гитх= 72
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. Давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,264 Qвент.= 0
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтеп.= 0 Qстех.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qот.гвс.= 0 Qтеп.гвс.ср.= 0
 Qстех.гвс.= 0 Qгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)													
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dV (излив)	Уводнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ				
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал					
23.03.2022	24.00		606.03	606.03	0.00	56.08	51.57	4.51																		
24.03.2022	24.00		606.16	606.16	0.00	56.30	51.72	4.58																		
25.03.2022	24.00		605.75	605.75	0.00	57.12	52.47	4.65																		
26.03.2022	24.00		606.15	606.15	0.00	56.34	51.76	4.58																		
27.03.2022	24.00		603.36	603.36	0.00	56.21	51.40	4.81																		
28.03.2022	24.00		590.38	590.38	0.00	57.82	52.62	5.20																		
29.03.2022	24.00		591.85	591.85	0.00	58.97	53.57	5.40																		
30.03.2022	24.00		592.52	592.52	0.00	59.56	54.03	5.53																		
31.03.2022	24.00		593.29	593.29	0.00	60.79	55.11	5.68																		
01.04.2022	24.00		597.87	597.87	0.00	60.89	55.29	5.60																		
02.04.2022	24.00		596.76	596.76	0.00	60.15	54.67	5.48																		
03.04.2022	24.00		596.09	596.09	0.00	59.86	54.47	5.39																		
04.04.2022	24.00		596.37	596.37	0.00	60.52	55.10	5.42																		
05.04.2022	24.00		596.46	596.46	0.00	60.11	54.80	5.31																		
06.04.2022	24.00		596.90	596.90	0.00	58.88	53.68	5.20																		
07.04.2022	24.00		597.21	597.21	0.00	58.33	53.25	5.08																		
08.04.2022	24.00		597.11	597.11	0.00	58.09	53.26	4.83																		
09.04.2022	24.00		597.56	597.56	0.00	56.24	51.69	4.55																		
10.04.2022	24.00		597.74	597.74	0.00	55.28	50.82	4.46																		
11.04.2022	24.00		598.08	598.08	0.00	55.45	51.02	4.43																		
12.04.2022	24.00		595.87	595.87	0.00	54.08	49.88	4.20																		
13.04.2022	24.00		596.37	596.37	0.00	54.82	50.49	4.33																		
14.04.2022	24.00		596.24	596.24	0.00	55.19	50.79	4.40																		
15.04.2022	24.00		596.30	596.30	0.00	55.72	51.26	4.46																		
16.04.2022	24.00		595.51	595.51	0.00	55.89	51.35	4.54																		
17.04.2022	24.00		594.35	594.35	0.00	54.84	50.53	4.31																		
18.04.2022	24.00		601.28	601.28	0.00	50.09	46.53	3.56																		
19.04.2022	24.00		609.04	609.04	0.00	50.20	46.70	3.50																		
20.04.2022	24.00		609.17	609.17	0.00	49.05	45.75	3.30																		
21.04.2022	24.00		612.97	612.97	0.00	47.12	44.12	3.00																		
22.04.2022	24.00		613.08	613.08	0.00	47.23	44.38	2.97																		
Среднее	24.00		599.48	599.48	0.00	56.04	51.42	4.62																		
Итого	744.00		18583.80	18583.80	0.00																					

Показаны сгички на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Трав, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 86.37 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл, 86.37 М.куб.м

0 час
 0 час
 0 Гкал
 Гкал
 куб.м

ГТУ «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообеспечение»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации
 2022 г.