

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул, д. 24, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская
 Договор: 8991.038.1
 Строительный адрес:
 Телефон:
 Телефон: 147/1
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 23774
 График: 147/1

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207204
 Подающий трубопровод (М1) PRAM
 Обратный трубопровод (М2) PRAM
 Подающий ГВС (М3) PRAM
 Циркуляционный ГВС (М4) PRAM
 Подпиточный трубопровод (Уп) Расчетный алгоритм:
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 26.04.2023
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Договорные нагрузки: Гкал/час: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qт=0,31
 Договорные расходы (ср.сут.), Тб/сут: Gот=97,8947
 Оверт.=0
 Qт=0
 Qгвс=0,1936
 Qгвс.ср.=0,088
 Gгвс.ср.=35,2 Гвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022
 Оверт.=0
 Qт=0
 Qгвс=0
 Qгвс.ср.=0
 Gгвс.ср.=0
 Gгвс.ср.=0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (Тв-1)						Контроль ГВС (Тв-2)						Qобщ								
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3		V4	DV (извл)	Уплит	T3	T4	P3	P4	
23.03.2022	24.00*		86,42	73,75	12,67	73,45	45,65	27,60										62,99					2,98
24.03.2022	24.00*		88,25	73,87	14,38	72,48	45,05	27,43										63,56					3,07
25.03.2022	24.00*		88,89	76,69	12,20	73,17	46,06	27,11										62,91					2,97
26.03.2022	24.00*		87,76	75,14	12,62	71,89	44,60	27,29										62,63					2,96
27.03.2022	24.00*		87,78	70,49	17,29	73,04	43,21	29,83										61,30					3,36
28.03.2022	24.00*		83,65	75,05	8,60	73,01	43,37	28,64										62,75					2,86
29.03.2022	24.00*		75,88	68,35	7,53	81,37	45,59	35,78										64,62					3,06
30.03.2022	24.00*		84,44	70,62	13,82	76,93	44,55	32,38										62,66					3,35
31.03.2022	24.00*		85,28	70,66	14,62	79,74	46,35	33,39										62,72					3,33
01.04.2022	24.00*		86,01	70,84	15,17	78,33	46,18	32,15										62,80					3,47
02.04.2022	24.00*		85,67	71,40	14,27	78,24	46,40	31,84										62,59					3,39
03.04.2022	24.00*		87,78	71,40	17,24	76,91	45,92	30,99										62,67					3,51
04.04.2022	24.00*		86,07	71,05	15,02	78,03	46,84	31,19										63,02					3,38
05.04.2022	24.00*		87,00	71,40	15,60	76,87	46,34	30,64										62,83					3,30
06.04.2022	24.00*		86,19	71,81	14,38	76,47	45,83	30,64										62,63					3,22
07.04.2022	24.00*		36,60	72,63	13,97	74,94	44,95	29,99										62,72					3,07
08.04.2022	24.00*		86,63	73,59	13,04	74,14	45,60	28,54										62,72					3,18
09.04.2022	24.00*		90,44	73,83	16,61	71,77	44,88	26,89										63,27					3,07
10.04.2022	24.00*		106,19	91,68	14,51	88,93	45,26	23,67										68,31					3,18
11.04.2022	24.00*		106,47	94,16	12,31	87,68	45,18	22,50										67,61					2,96
12.04.2022	24.00*		104,03	90,70	13,33	87,89	45,10	22,79										66,46					2,97
13.04.2022	24.00*		106,38	93,85	12,53	87,65	45,40	22,25										67,94					2,94
14.04.2022	22,00*		97,37	85,65	11,72	86,91	44,98	21,95										67,01					2,67
15.04.2022	24,00*		105,80	93,74	12,06	87,37	45,04	22,33										67,58					2,91
16.04.2022	24,00*		105,13	90,63	14,50	88,20	45,01	23,19										67,63					3,09
17.04.2022	24,00*		108,39	92,82	15,57	87,97	45,20	22,77										68,27					3,17
18.04.2022	24,00*		106,41	94,63	11,78	87,71	45,79	19,92										67,77					2,87
19.04.2022	24,00*		105,50	93,28	12,22	88,13	46,42	21,71										67,16					2,86
20.04.2022	24,00*		104,20	91,87	12,33	88,49	47,18	21,31										68,10					2,81
21.04.2022	24,00*		106,57	94,46	12,11	88,41	47,61	20,80										67,57					2,62
22.04.2022	24,00*		105,53	94,71	10,82	87,43	47,44	19,99										64,89					2,62
Среднее	23,94		94,41	80,99	13,42	86,91	45,58	26,79										64,89					3,10
Итого	742,00		2918,71	2503,89	414,82													458,55					95,90

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ. Гкал	Траб. ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 2 час
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 2 час
 Период расчета по договору: 1,24 куб.м
 Период превышения Ц: 0,72 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 1,74 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 95,44 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 459,79 М.кВт.ч
 Объем потребленного теплоснабжения Упл: 1,24 куб.м

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ответственный за теплоснабжающей организации
 Абонентное Управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ответственный за теплоснабжающей организации