Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **8984.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Ольминского ул, д. 8 ИТП3** Строит.адрес: Код УУТЭ: **23542**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 1 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **08.08.2025** Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 256012** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,067 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3) ПРЭМ 0,027 12 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,5831** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,3661**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,1664**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **184,137** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **66,56** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2022	24,00	*	52,38	47,08	5,30	69,09	44,06	25,03			4,51		4,51	4,58		4,58		68,42				1,54
24.03.2022	24,00		53,49	47,00	6,49	68,31	43,58	24,73			5,42		5,42	5,49		5,49		67,91				1,60
25.03.2022	24,00		54,13	47,96	6,17	69,05	44,46	24,59			5,12		5,12	5,20		5,20		67,93				1,60
26.03.2022	24,00	*	54,49	47,00	7,49	67,69	43,03	24,66			6,16		6,16	6,29		6,29		67,05				1,67
27.03.2022	24,00	*	55,26	46,08	9,18	68,66	42,46	26,20			7,64		7,64	7,77		7,77		68,48				1,84
28.03.2022	24,00	*	50,46	46,14	4,32	68,44	42,50	25,94			3,66		3,66	3,73		3,73		67,16				1,49
29.03.2022	24,00	*	45,28	41,88	3,40	74,61	43,52	31,09			2,82		2,82	2,89		2,89		69,63				1,56
30.03.2022	24,00		51,35	45,25	6,10	71,84	43,25	28,59			5,10		5,10	5,21		5,21		70,67				1,73
31.03.2022	24,00	*	50,84	45,94	4,90	74,47	44,90	29,57			4,07		4,07	4,18		4,18		72,92				1,72
01.04.2022	24,00		51,12	45,97	5,15	73,29	44,62	28,67			4,32		4,32	4,42		4,42		72,05				1,70
02.04.2022																						
03.04.2022																						
04.04.2022																						
05.04.2022																						
06.04.2022																						
07.04.2022																						
08.04.2022																						
09.04.2022																						
10.04.2022																						
11.04.2022																						
12.04.2022																						
13.04.2022																						
14.04.2022																						
15.04.2022																						
16.04.2022																						
17.04.2022																						
18.04.2022																						
19.04.2022																						
20.04.2022																						
21.04.2022																						
22.04.2022																						
Среднее	24,00		51,88	46,03	5,85	70,54	43,64	26,91			4,88		4,88	4,98		4,98		69,22				1,65
Итого	**240,00**		**518,80**	**460,30**	**58,50**						**48,82**		**48,82**	**49,76**		**49,76**						**16,45**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **504** час **35,58** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **504** час **115,02** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,74** °C **0,33** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **51,7** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **164,78** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации
«01» 04 20 22 г.