

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Полынинков ул., д. 5, лит. В ИТП2**
 Обслуживающая организация: **котельная 2 Невская**

Договор: **14849.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **32983**
 Код УУТЗ:
 График: **149/70**

Источники: **котельная 2 Невская** Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Установленные приборы: **ВКТ-7 № 208385** расходомер: **Грип=**
 Вычислитель: **ПРЭМ-32-D** **ПРЭМ-32-D** **0,2**
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-D** **0,2**
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)$ **лето:** $Qвс=M3*(h3-hв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **QOT= 0,253** **Qвент.= 0** **Qтех.= 0** **Qтех.гвс.ср= 0** **Qвс.ср= 0**
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: **QOT= 76,8608** **Qвент.= 0** **Qтех.= 0** **Qтех.гвс.ср= 0** **Qвс.ср= 0**
 Договорные расходы (ср. сут.): Тбугт: **Qвент.= 0** **Qтех.= 0** **Qтех.гвс.ср= 0** **Qвс.ср= 0**
Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал							
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4		
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	м3	м3	м3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.03.2022	24.00		68.14	68.14	0.00	73.39	48.55	24.84																1,69
24.03.2022	24.00		68.39	68.39	0.00	72.83	48.39	24.44																1,68
25.03.2022	24.00		69.47	69.47	0.00	73.38	48.77	24.61																1,71
26.03.2022	24.00		67.91	67.91	0.00	72.70	47.83	24.87																1,69
27.03.2022	24.00		65.81	65.81	0.00	72.73	46.81	25.92																1,70
28.03.2022	24.00		67.65	67.65	0.00	74.21	47.57	26.64																1,80
29.03.2022	24.00		70.24	70.24	0.00	76.06	48.80	27.26																1,92
30.03.2022	24.00		70.88	70.88	0.00	77.35	49.32	28.03																1,99
31.03.2022	24.00		70.57	70.57	0.00	79.22	50.26	28.96																2,04
01.04.2022	24.00		70.71	70.71	0.00	79.21	50.53	28.68																2,03
02.04.2022	24.00		70.79	70.79	0.00	79.18	50.85	28.33																2,01
03.04.2022	24.00		70.67	70.67	0.00	78.97	51.04	27.93																1,98
04.04.2022	24.00		71.04	71.04	0.00	79.24	51.22	28.02																1,99
05.04.2022	24.00		71.43	71.43	0.00	78.75	50.86	27.89																1,94
06.04.2022	24.00		70.42	70.42	0.00	77.39	49.95	27.44																1,88
07.04.2022	24.00		70.71	70.71	0.00	75.71	49.09	26.62																1,83
08.04.2022	24.00		72.07	72.07	0.00	74.76	49.35	25.41																1,83
09.04.2022	24.00		71.40	71.40	0.00	71.79	48.21	23.58																1,69
10.04.2022	24.00		69.93	69.93	0.00	68.90	46.34	22.56																1,58
11.04.2022	24.00		69.78	69.78	0.00	68.54	46.43	22.11																1,54
12.04.2022	24.00		69.78	69.78	0.00	68.75	46.58	22.17																1,55
13.04.2022	24.00		71.18	71.18	0.00	68.37	46.98	21.39																1,53
14.04.2022	24.00		70.61	70.61	0.00	68.83	47.11	21.72																1,53
15.04.2022	24.00		70.23	70.23	0.00	68.53	47.04	21.49																1,51
16.04.2022	22.00	*	64.15	64.15	0.00	68.61	46.86	21.75																1,39
17.04.2022	24.00		70.23	70.23	0.00	68.73	47.08	21.65																1,52
18.04.2022	24.00		70.71	70.71	0.00	68.51	47.08	21.65																1,50
19.04.2022	23.00	*	68.81	68.81	0.00	68.64	47.41	21.23																1,44
20.04.2022	24.00		72.23	72.23	0.00	68.51	47.52	20.99																1,48
21.04.2022	24.00		71.88	71.88	0.00	68.72	48.17	20.55																1,47
22.04.2022	24.00		72.03	72.03	0.00	68.19	47.81	20.38																1,44
Среднее	23.90		70.28	70.28	0.00	68.31	48.29	20.02																1,44
Итого	741.00		2169.85	2169.85	0.00	72.85	48.42	24.43																53.04

Показания счетчиков на момент снятия данных: **M1, т** **M2, т** **M3, т** **M4, т** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Общ. Гкал** **Траб. ч**

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему: **3 час** **0,21 Гкал**
 Объем теплоносителя Уziel, рассчитанный по среднему: **3 час** **0 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,71 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **53,25 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: **м.куб**
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.: **м.куб**


Администрация Невского района
Отдел теплоснабжения
 Руководитель: 
 Подпись: 