

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул, д. 124, лит. Ж
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8702.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24307

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суток. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207115
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер:
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 16.07.2022
 Термопреобр.:
 Смах= 45
 КТСГН
 КТСЛН
 ТСПН 30

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3146
 Qвент = 0
 Qстек = 0
 Qгвс = 0,143
 Qгвс.ср = 0,065
 Qгвс.м = 26
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 94,38
 Gвент = 0
 Gстек = 0
 Gгвс = 0,065
 Gгвс.м = 26

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ			
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24.00	*	147.64	132.57	15.07	75.28	49.26	26.02		15.94	16.34	16.34	16.34	16.34	16.34	16.34	16.34	16.34	16.34	16.34	75.12	75.12			4.59
24.03.2022	24.00	*	149.84	133.70	16.14	76.09	49.75	26.34		17.00	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	75.75	75.75			4.75
25.03.2022	24.00	*	151.32	135.09	16.23	75.99	49.90	26.09		17.09	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54	17.54	75.81	75.81			4.76
26.03.2022	24.00	*	147.82	131.36	16.46	76.14	49.40	26.74		17.29	17.73	17.73	17.73	17.73	17.73	17.73	17.73	17.73	17.73	17.73	75.51	75.51			4.77
27.03.2022	24.00	*	145.67	128.56	17.11	77.28	49.24	28.04		17.88	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34	18.34	76.75	76.75			4.93
28.03.2022	24.00	*	146.43	131.27	15.16	78.08	49.77	28.31		15.94	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	77.81	77.81			4.91
29.03.2022	24.00	*	144.47	128.91	15.56	77.98	49.31	28.67		16.36	16.79	16.79	16.79	16.79	16.79	16.79	16.79	16.79	16.79	16.79	77.80	77.80			4.91
30.03.2022	24.00	*	144.73	129.53	15.20	78.68	49.58	29.10		15.93	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	78.66	78.66			4.97
01.04.2022	24.00	*	148.01	132.28	15.73	80.12	50.69	29.43		16.49	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	16.94	79.71	79.71			5.16
02.04.2022	24.00	*	147.66	132.73	14.93	80.55	51.01	29.54		16.10	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	80.30	80.30			5.16
03.04.2022	24.00	*	151.12	131.79	19.33	78.89	50.27	28.92		15.67	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	79.21	79.21			5.03
04.04.2022	24.00	*	149.61	133.44	16.17	79.34	50.80	28.54		16.90	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	17.37	78.87	78.87			5.30
05.04.2022	24.00	*	148.20	133.23	14.97	79.35	51.13	28.22		15.36	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	79.16	79.16			4.95
06.04.2022	24.00	*	146.10	130.93	15.17	79.65	50.74	28.91		15.79	16.23	16.23	16.23	16.23	16.23	16.23	16.23	16.23	16.23	16.23	79.29	79.29			5.00
07.04.2022	24.00	*	147.92	132.69	15.23	79.02	50.68	28.34		15.85	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	16.26	78.82	78.82			4.97
08.04.2022	24.00	*	150.96	136.47	14.49	78.05	51.24	26.81		15.23	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	77.20	77.20			4.79
09.04.2022	24.00	*	149.04	133.96	15.08	75.02	49.38	25.66		15.73	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13	74.75	74.75			4.57
10.04.2022	24.00	*	149.82	129.73	20.09	72.36	47.55	24.81		20.78	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	21.25	71.83	71.83			4.68
11.04.2022	24.00	*	146.73	129.85	16.88	70.90	46.84	24.06		17.53	17.93	17.93	17.93	17.93	17.93	17.93	17.93	17.93	17.93	17.93	70.91	70.91			4.32
12.04.2022	24.00	*	148.25	132.21	16.04	71.44	47.45	23.99		16.76	17.13	17.13	17.13	17.13	17.13	17.13	17.13	17.13	17.13	17.13	71.44	71.44			4.32
13.04.2022	24.00	*	147.64	131.02	16.62	71.75	47.60	24.15		17.27	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	71.53	71.53			4.36
14.04.2022	24.00	*	144.95	130.10	14.85	71.22	47.19	24.03		15.45	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	71.23	71.23			4.18
15.04.2022	24.00	*	145.65	128.97	16.68	69.86	46.35	23.51		17.30	17.68	17.68	17.68	17.68	17.68	17.68	17.68	17.68	17.68	17.68	69.49	69.49			4.20
16.04.2022	24.00	*	145.53	129.26	16.27	70.14	46.26	23.88		16.81	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	17.20	70.02	70.02			4.23
17.04.2022	24.00	*	150.02	130.26	19.76	70.70	46.78	23.92		20.29	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	70.48	70.48			4.52
18.04.2022	24.00	*	148.98	131.56	17.42	70.24	46.85	23.39		18.01	18.43	18.43	18.43	18.43	18.43	18.43	18.43	18.43	18.43	18.43	70.27	70.27			4.30
19.04.2022	24.00	*	148.28	132.14	16.14	70.45	47.20	23.25		16.67	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	70.42	70.42			4.21
20.04.2022	24.00	*	149.10	131.81	17.29	68.54	46.55	21.99		17.73	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	18.09	68.09	68.09			4.09
21.04.2022	24.00	*	146.16	128.61	17.55	66.40	45.15	21.25		17.96	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	18.32	66.60	66.60			3.90
22.04.2022	24.00	*	148.13	131.44	16.69	66.88	45.92	20.96		17.09	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	17.43	66.86	66.86			3.87
Среднее	24.00		147.87	131.55	16.31	74.71	48.73	25.98		16.98	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	74.48	74.48			4.64
Итого	744.00		4583.87	4078.13	505.74					526.26							526.26				539.30				143.80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

1,11 °С
 143,24 Гкал
 539,3 м.куб.
 0 час
 0 час
 0,56 Гкал

Гкал
 куб.м

Филиал «Энергоснабжение» организации
 Ответственный за учет тепловой энергии (об абонентах)
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИЕМЕ
 Представитель теплоснабжающей организации