Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 132, лит. Ц**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8699.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23522**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208344**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12
Циркуляционный ГВС (М4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			

Приборы УУТЭ поверены до: **01.07.2025**
Термопреобр.: КТСП-Н / КТСП-Н / ТСП-Н
Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,184** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0858**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,039**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **55,2** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **15,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022		*																				
24.03.2022	12,00		34,56	27,70	6,86	76,24	43,77	32,48			5,77		5,77	5,92		5,92		75,66				1,41
25.03.2022	24,00		68,06	56,00	12,06	75,82	43,88	31,94			9,87		9,87	10,13		10,13		75,35				2,70
26.03.2022	24,00		66,41	54,33	12,08	75,94	43,25	32,69			9,85		9,85	10,07		10,07		74,97				2,69
27.03.2022	24,00		65,31	53,08	12,23	77,08	42,54	34,54			9,91		9,91	10,15		10,15		76,27				2,78
28.03.2022	24,00		65,75	54,30	11,45	77,89	43,16	34,73			9,20		9,20	9,44		9,44		77,33				2,78
29.03.2022	24,00		65,10	53,27	11,83	77,78	42,77	35,01			9,53		9,53	9,78		9,78		77,29				2,78
30.03.2022	24,00	*	64,05	53,60	10,45	78,46	42,92	35,54			8,23		8,23	8,46		8,46		77,96				2,73
31.03.2022	24,00		65,75	54,86	10,89	79,91	44,17	35,74			8,74		8,74	8,98		8,98		79,11				2,83
01.04.2022	24,00		64,88	55,19	9,69	80,34	44,53	35,81			7,64		7,64	7,86		7,86		79,62				2,76
02.04.2022	24,00		66,56	55,22	11,34	79,46	44,25	35,21			9,23		9,23	9,50		9,50		78,67				2,84
03.04.2022	24,00	*	66,77	54,88	11,89	78,69	43,86	34,83			9,93		9,93	10,20		10,20		78,24				2,85
04.04.2022	24,00		65,18	55,67	9,51	79,13	44,29	34,84			7,56		7,56	7,75		7,75		78,47				2,69
05.04.2022	24,00		66,34	55,73	10,61	79,16	44,68	34,48			8,70		8,70	8,93		8,93		78,56				2,76
06.04.2022	24,00		66,10	54,60	11,50	79,44	44,18	35,26			9,57		9,57	9,82		9,82		78,70				2,84
07.04.2022	24,00		66,59	55,46	11,13	78,83	44,42	34,41			9,23		9,23	9,47		9,47		78,28				2,79
08.04.2022	24,00	*	67,58	57,19	10,39	77,85	45,37	32,48			8,55		8,55	8,77		8,77		76,48				2,67
09.04.2022	24,00		67,31	56,06	11,25	74,88	43,53	31,35			9,40		9,40	9,66		9,66		74,36				2,60
10.04.2022	24,00		68,69	54,14	14,55	72,21	41,89	30,32			12,44		12,44	12,74		12,74		71,50				2,69
11.04.2022	24,00		66,42	54,25	12,17	70,72	41,34	29,38			9,99		9,99	10,20		10,20		70,27				2,46
12.04.2022	24,00		66,97	55,37	11,60	71,31	41,84	29,47			9,43		9,43	9,67		9,67		71,12				2,46
13.04.2022	24,00		68,09	54,83	13,26	71,61	41,89	29,72			11,13		11,13	11,38		11,38		71,21				2,58
14.04.2022	24,00		66,04	54,43	11,61	71,05	41,56	29,49			9,41		9,41	9,65		9,65		70,63				2,43
15.04.2022	24,00		64,64	54,08	10,56	69,70	41,05	28,65			8,62		8,62	8,80		8,80		68,87				2,28
16.04.2022	24,00		64,70	54,24	10,46	69,99	40,88	29,11			8,44		8,44	8,60		8,60		69,58				2,31
17.04.2022	24,00		67,77	54,72	13,05	70,53	41,43	29,10			11,17		11,17	11,43		11,43		69,97				2,51
18.04.2022	24,00		68,41	55,30	13,11	70,06	41,40	28,66			11,28		11,28	11,52		11,52		69,56				2,50
19.04.2022	24,00		65,65	55,74	9,91	70,28	41,83	28,45			8,07		8,07	8,26		8,26		69,67				2,28
20.04.2022	24,00		66,25	55,53	10,72	68,40	41,44	26,96			8,87		8,87	9,06		9,06		67,54				2,23
21.04.2022	24,00	*	66,35	53,85	12,50	66,27	40,34	25,93			10,58		10,58	10,82		10,82		66,05				2,23
22.04.2022	24,00		65,07	55,21	9,86	66,80	40,98	25,82			8,08		8,08	8,26		8,26		66,68				2,09
Среднее	23,60		66,35	54,88	11,48	74,53	42,78	31,75			9,44		9,44	9,67		9,67		73,93				2,59
Итого	**708,00**		**1957,35**	**1618,83**	**338,52**						**278,42**		**278,42**	**285,28**		**285,28**						**76,55**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **36** час **3,89** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **36** час **14,45** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,11** °С **0,39** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **80,05** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **299,73** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации