

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2022

Телефон: Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 24308

График: 15070

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 140, лит. Е
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8729.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:

2-х трубная схема
 04.12.2023
 Термопреобр.:
 КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Gzip= 0,1
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 расходомер: ПРЭМ 0,1
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,067
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-тхв)-M2*(t2-тхв) лето: Qвс=M3*(t3-тхв)
 Расчетный алгоритм: Qот= 0,307 Qвент= 0 Qгех= 0 Qгвс.гв.ср= 0 Qгвс.гв.ср= 0,2508
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 92,1 Qвент= 0 Qгех= 0 Qгвс.гв.ср= 0,114
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот= 92,1 Qвент= 0 Qгех= 0 Qгвс.гв.ср= 45,6 Qгвс.гв.ср= 45,6

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Т кал									
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4				
23.03.2022	24.00		176,23	160,48	15,75	73,12	48,79	24,33																		5,06
24.03.2022	24.00		177,32	161,38	15,94	73,90	49,22	24,68																		5,16
25.03.2022	24.00		178,61	164,16	14,45	73,76	49,45	24,31																		5,06
26.03.2022	24.00		174,23	157,99	16,24	73,89	48,87	25,02																		5,16
27.03.2022	24.00		171,34	153,92	17,42	74,90	48,32	26,58																		5,30
28.03.2022	24.00		177,49	163,39	14,10	75,65	49,77	25,88																		5,43
29.03.2022	24.00		174,95	158,57	16,38	75,56	49,14	26,42																		5,48
30.03.2022	24.00		175,56	159,83	15,73	76,17	49,38	26,79																		5,62
31.03.2022	24.00		178,94	163,72	15,22	77,68	50,66	27,02																		5,63
01.04.2022	24.00		179,13	164,09	15,04	78,10	50,99	27,11																		5,70
02.04.2022	24.00		179,84	164,09	15,75	78,53	50,13	26,40																		5,59
03.04.2022	24.00		179,92	164,98	14,94	76,96	50,83	26,13																		5,44
04.04.2022	24.00		179,68	164,39	15,29	77,02	51,06	25,96																		5,50
05.04.2022	24.00		179,58	161,25	15,33	77,29	50,58	26,71																		5,53
06.04.2022	24.00		179,39	163,04	16,35	76,71	50,58	26,18																		5,22
07.04.2022	24.00		179,39	163,04	16,35	76,71	50,58	26,18																		5,04
08.04.2022	24.00		183,39	169,69	13,70	76,00	51,43	24,57																		4,75
09.04.2022	24.00		180,45	164,43	16,02	72,97	49,42	23,55																		4,66
10.04.2022	24.00		175,73	159,75	15,98	70,43	47,76	22,67																		4,63
11.04.2022	24.00		178,45	161,71	16,74	68,89	47,21	21,68																		4,59
12.04.2022	24.00		181,82	165,25	16,57	69,45	47,79	21,68																		4,63
13.04.2022	24.00		179,71	164,53	15,18	69,79	48,11	21,68																		4,59
14.04.2022	24.00		178,89	163,55	15,34	69,22	47,67	21,55																		4,47
15.04.2022	24.00		177,42	161,98	15,44	68,03	46,92	21,11																		4,66
16.04.2022	24.00		178,38	161,14	17,24	68,18	46,54	21,64																		4,52
17.04.2022	24.00		179,34	162,34	17,00	68,80	47,13	21,67																		4,55
18.04.2022	24.00		180,51	164,89	15,62	68,23	47,28	20,95																		4,40
19.04.2022	24.00		181,10	165,33	15,77	68,49	47,55	20,94																		4,40
20.04.2022	24.00		183,19	166,39	16,80	66,87	47,14	19,73																		4,23
21.04.2022	24.00		196,50	178,85	17,65	64,66	47,41	17,25																		4,19
22.04.2022	24.00		198,66	182,19	16,47	65,13	48,05	17,08																		5,03
Среднее	24.00		179,72	163,79	15,93	72,57	48,89	23,68																		4,53
Итого	744,00		5571,42	5077,47	493,95																					155,85

Количество тепловой энергии общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Visual, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2: 1,11 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,55 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 час
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: 155,3 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.: 569,64 м.куб.
 Гкал куб.м

Филиал «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 АО «Энергосбыт»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации