

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова Ул., д. 144, лит. Ц

Договор: 8730.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23781

График: 15070

Обслуживающая организация: ООО "Обуховоэнерго"
 Источник: ВКГ-7 № 207107
 Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: расходометр:
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (М5)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tвх)-M2*(t2-tвх)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,174 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0,0946
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,174 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0,043
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qот = 52,2 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 17,2
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022 лето: Qгвс=M3*(t3-tвх)
 Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 26.07.2025
 Термопреобр.: КТСЛН
 Гипах = 30 КТСЛН
 30 КТСЛН
 12 ТСП-Н
 Режим (схема): Преобр. Давления:

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------------------|----|----|------------|--------|----|----|--------|--------|-------|-------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | DU (кв/лн) | Уходит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | т | т | т | т | т | т | т | °C | °C | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | |
| 23.03.2022 | 24.00 | * | 72.71 | 64.87 | 7.84 | 74.27 | 42.34 | 31.93 | | | 6.70 | 6.70 | 6.88 | | | | 6.88 | | | | | 76.36 | 2.66 |
| 24.03.2022 | 24.00 | * | 72.90 | 65.21 | 7.69 | 75.12 | 43.30 | 31.82 | | | 6.70 | 6.70 | 6.87 | | | | 6.87 | | | | | 77.32 | 2.65 |
| 25.03.2022 | 24.00 | * | 73.79 | 65.83 | 7.96 | 75.07 | 43.62 | 31.45 | | | 6.92 | 6.92 | 7.10 | | | | 7.10 | | | | | 77.36 | 2.67 |
| 26.03.2022 | 24.00 | * | 73.16 | 64.02 | 9.14 | 75.24 | 42.82 | 32.42 | | | 8.12 | 8.12 | 8.32 | | | | 8.32 | | | | | 77.17 | 2.76 |
| 27.03.2022 | 24.00 | * | 72.08 | 63.07 | 9.01 | 76.31 | 42.15 | 34.16 | | | 8.00 | 8.00 | 8.19 | | | | 8.19 | | | | | 78.36 | 2.84 |
| 28.03.2022 | 24.00 | * | 71.98 | 64.16 | 7.82 | 77.05 | 42.67 | 34.38 | | | 6.78 | 6.78 | 6.96 | | | | 6.96 | | | | | 79.23 | 2.81 |
| 29.03.2022 | 24.00 | * | 71.56 | 63.16 | 8.40 | 76.93 | 42.22 | 34.71 | | | 7.37 | 7.37 | 7.58 | | | | 7.58 | | | | | 79.33 | 2.84 |
| 30.03.2022 | 24.00 | * | 71.85 | 63.23 | 8.62 | 77.60 | 42.27 | 35.33 | | | 7.44 | 7.44 | 7.66 | | | | 7.66 | | | | | 80.02 | 2.90 |
| 31.03.2022 | 24.00 | * | 72.84 | 64.69 | 8.15 | 79.00 | 43.31 | 35.69 | | | 7.03 | 7.03 | 7.25 | | | | 7.25 | | | | | 81.00 | 2.96 |
| 01.04.2022 | 24.00 | * | 71.71 | 64.97 | 6.74 | 79.43 | 43.88 | 35.55 | | | 5.69 | 5.69 | 5.87 | | | | 5.87 | | | | | 81.36 | 2.85 |
| 02.04.2022 | 24.00 | * | 73.42 | 64.74 | 8.68 | 78.58 | 42.42 | 35.16 | | | 7.41 | 7.41 | 7.63 | | | | 7.63 | | | | | 80.62 | 2.96 |
| 03.04.2022 | 24.00 | * | 74.01 | 64.75 | 9.26 | 77.83 | 42.49 | 35.34 | | | 8.22 | 8.22 | 8.45 | | | | 8.45 | | | | | 80.34 | 3.01 |
| 04.04.2022 | 24.00 | * | 73.70 | 65.31 | 8.39 | 78.29 | 42.94 | 35.35 | | | 7.31 | 7.31 | 7.54 | | | | 7.54 | | | | | 80.75 | 2.97 |
| 05.04.2022 | 24.00 | * | 73.17 | 65.44 | 7.73 | 78.25 | 43.41 | 34.84 | | | 6.70 | 6.70 | 6.90 | | | | 6.90 | | | | | 80.53 | 2.94 |
| 06.04.2022 | 24.00 | * | 72.69 | 64.60 | 8.09 | 78.49 | 42.87 | 35.62 | | | 7.12 | 7.12 | 7.33 | | | | 7.33 | | | | | 80.25 | 2.97 |
| 07.04.2022 | 24.00 | * | 74.15 | 65.40 | 8.75 | 77.96 | 43.03 | 34.93 | | | 7.84 | 7.84 | 8.06 | | | | 8.06 | | | | | 78.79 | 2.78 |
| 08.04.2022 | 24.00 | * | 74.54 | 66.88 | 7.66 | 76.99 | 44.20 | 32.79 | | | 6.63 | 6.63 | 6.81 | | | | 6.81 | | | | | 78.36 | 2.69 |
| 09.04.2022 | 24.00 | * | 74.39 | 66.85 | 8.54 | 74.03 | 42.74 | 31.29 | | | 7.59 | 7.59 | 7.79 | | | | 7.79 | | | | | 73.53 | 2.61 |
| 10.04.2022 | 24.00 | * | 73.51 | 64.18 | 9.33 | 71.40 | 41.17 | 30.23 | | | 8.37 | 8.37 | 8.55 | | | | 8.55 | | | | | 72.60 | 2.50 |
| 11.04.2022 | 24.00 | * | 73.07 | 64.29 | 8.78 | 70.02 | 40.65 | 29.37 | | | 7.81 | 7.81 | 8.01 | | | | 8.01 | | | | | 73.44 | 2.53 |
| 12.04.2022 | 24.00 | * | 74.11 | 65.50 | 8.61 | 70.63 | 41.29 | 29.34 | | | 7.65 | 7.65 | 7.85 | | | | 7.85 | | | | | 73.07 | 2.48 |
| 13.04.2022 | 24.00 | * | 73.37 | 64.87 | 8.50 | 70.87 | 41.20 | 29.67 | | | 7.57 | 7.57 | 7.76 | | | | 7.76 | | | | | 73.37 | 2.53 |
| 14.04.2022 | 24.00 | * | 72.68 | 64.36 | 8.32 | 70.35 | 40.90 | 29.45 | | | 7.34 | 7.34 | 7.52 | | | | 7.52 | | | | | 73.02 | 2.48 |
| 15.04.2022 | 24.00 | * | 73.37 | 63.93 | 9.44 | 68.96 | 40.33 | 28.63 | | | 8.49 | 8.49 | 8.70 | | | | 8.70 | | | | | 71.10 | 2.48 |
| 16.04.2022 | 24.00 | * | 73.33 | 64.06 | 9.27 | 69.32 | 40.23 | 29.09 | | | 8.21 | 8.21 | 8.40 | | | | 8.40 | | | | | 71.86 | 2.51 |
| 17.04.2022 | 24.00 | * | 74.13 | 64.65 | 9.48 | 69.81 | 40.83 | 26.96 | | | 8.38 | 8.38 | 8.58 | | | | 8.58 | | | | | 72.13 | 2.54 |
| 18.04.2022 | 24.00 | * | 74.11 | 65.20 | 8.91 | 69.41 | 41.19 | 28.22 | | | 7.86 | 7.86 | 8.04 | | | | 8.04 | | | | | 72.03 | 2.46 |
| 19.04.2022 | 24.00 | * | 73.80 | 65.47 | 8.33 | 69.63 | 41.67 | 27.96 | | | 7.34 | 7.34 | 7.52 | | | | 7.52 | | | | | 72.11 | 2.41 |
| 20.04.2022 | 24.00 | * | 73.81 | 65.28 | 8.53 | 67.71 | 41.25 | 26.48 | | | 7.54 | 7.54 | 7.72 | | | | 7.72 | | | | | 69.92 | 2.31 |
| 21.04.2022 | 24.00 | * | 74.29 | 63.98 | 10.31 | 65.63 | 40.13 | 25.50 | | | 9.27 | 9.27 | 9.48 | | | | 9.48 | | | | | 68.35 | 2.37 |
| 22.04.2022 | 24.00 | * | 73.97 | 65.08 | 8.99 | 66.15 | 40.85 | 25.30 | | | 7.85 | 7.85 | 8.01 | | | | 8.01 | | | | | 68.71 | 2.24 |
| Среднее | 24.00 | | 73.30 | 64.74 | 8.55 | 73.75 | 42.11 | 31.64 | | | 7.52 | 7.52 | 7.72 | | | | 7.72 | | | | | 76.06 | 2.68 |
| Итого | 744.00 | | 2272.20 | 2007.03 | 285.17 | | | | | | 233.25 | 233.25 | 239.33 | | | | 239.33 | | | | | 83.06 | 83.06 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

| Дата | время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vл, т | Общ, Гкал | Треб, ч |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоснабжения Усил, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 1,11 °C
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировок): 0,29 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 82,77 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 239,33 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл. 239,33 м.куб.

Генеральный директор ООО "ЖКС № 2 Невского района" (от абонента)
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации