# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 156, лит. К**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9304.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **15.07.2025**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23531**
график: **150/70**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207261**
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:
расходомер:
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-20-В1

Gmin= 0,067 0,067 0,027
Gmax= 30 30 12

Термопреобр.:
КТСП-Н
КТСП-Н
ТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,198** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,0779**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= **0** Qгвс.ср= **0,0354**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **59,4** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **14,16** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2022 | 24,00 | | 108,85 | 103,38 | 5,47 | 75,59 | 53,81 | 21,78 | | | | | | 111,67 | 104,79 | 6,88 | | | | | | 2,67 |
| 24.03.2022 | 24,00 | | 109,06 | 103,97 | 5,09 | 76,48 | 54,35 | 22,13 | | | | | | 111,98 | 105,41 | 6,57 | | | | | | 2,69 |
| 25.03.2022 | 24,00 | | 110,36 | 105,08 | 5,28 | 76,43 | 54,63 | 21,80 | | | | | | 113,28 | 106,52 | 6,76 | | | | | | 2,70 |
| 26.03.2022 | 24,00 | | 107,84 | 101,95 | 5,89 | 76,67 | 53,90 | 22,77 | | | | | | 110,69 | 103,35 | 7,34 | | | | | | 2,78 |
| 27.03.2022 | 24,00 | | 107,33 | 100,21 | 7,12 | 77,79 | 53,55 | 24,24 | | | | | | 110,24 | 101,58 | 8,66 | | | | | | 2,99 |
| 28.03.2022 | 24,00 | | 107,61 | 101,97 | 5,64 | 78,60 | 54,19 | 24,41 | | | | | | 110,64 | 103,42 | 7,22 | | | | | | 2,94 |
| 29.03.2022 | 24,00 | | 106,03 | 100,34 | 5,69 | 78,43 | 53,79 | 24,64 | | | | | | 108,97 | 101,75 | 7,22 | | | | | | 2,92 |
| 30.03.2022 | 24,00 | | 106,78 | 100,77 | 6,01 | 79,18 | 54,15 | 25,03 | | | | | | 109,80 | 102,19 | 7,61 | | | | | | 3,00 |
| 31.03.2022 | 24,00 | | 108,50 | 102,74 | 5,76 | 80,56 | 55,45 | 25,11 | | | | | | 111,68 | 104,20 | 7,48 | | | | | | 3,05 |
| 01.04.2022 | 24,00 | | 108,48 | 103,09 | 5,39 | 80,98 | 56,10 | 24,88 | | | | | | 111,64 | 104,58 | 7,06 | | | | | | 3,01 |
| 02.04.2022 | 24,00 | | 109,36 | 102,92 | 6,44 | 80,04 | 55,93 | 24,11 | | | | | | 112,51 | 104,38 | 8,13 | | | | | | 3,00 |
| 03.04.2022 | 24,00 | | 109,27 | 102,61 | 6,66 | 79,29 | 55,20 | 24,09 | | | | | | 112,36 | 104,07 | 8,29 | | | | | | 3,00 |
| 04.04.2022 | 24,00 | | 109,28 | 103,54 | 5,74 | 79,80 | 55,89 | 23,91 | | | | | | 112,41 | 105,09 | 7,32 | | | | | | 2,94 |
| 05.04.2022 | 24,00 | | 109,36 | 103,76 | 5,60 | 79,78 | 56,11 | 23,67 | | | | | | 112,53 | 105,25 | 7,28 | | | | | | 2,90 |
| 06.04.2022 | 24,00 | | 108,68 | 102,37 | 6,31 | 80,02 | 55,89 | 24,13 | | | | | | 111,81 | 103,83 | 7,98 | | | | | | 2,98 |
| 07.04.2022 | 24,00 | | 109,98 | 103,62 | 6,36 | 79,46 | 55,64 | 23,82 | | | | | | 113,09 | 105,09 | 8,00 | | | | | | 2,98 |
| 08.04.2022 | 24,00 | | 112,14 | 106,13 | 6,01 | 78,34 | 56,17 | 22,17 | | | | | | 115,25 | 107,74 | 7,51 | | | | | | 2,83 |
| 09.04.2022 | 24,00 | | 109,42 | 104,54 | 4,88 | 75,32 | 54,28 | 21,04 | | | | | | 112,24 | 105,96 | 6,28 | | | | | | 2,57 |
| 10.04.2022 | 24,00 | | 108,50 | 101,91 | 6,59 | 72,67 | 52,42 | 20,25 | | | | | | 111,11 | 103,25 | 7,86 | | | | | | 2,55 |
| 11.04.2022 | 24,00 | | 108,26 | 102,15 | 6,11 | 71,27 | 51,72 | 19,55 | | | | | | 110,79 | 103,44 | 7,35 | | | | | | 2,44 |
| 12.04.2022 | 23,00 | * | 105,87 | 99,57 | 6,30 | 71,84 | 52,34 | 19,50 | | | | | | 108,37 | 102,25 | 6,12 | | | | | | 2,40 |
| 13.04.2022 | 24,00 | | 108,56 | 103,02 | 5,54 | 72,05 | 52,40 | 19,65 | | | | | | 111,14 | 104,36 | 6,78 | | | | | | 2,43 |
| 14.04.2022 | 24,00 | | 108,03 | 102,12 | 5,91 | 71,58 | 51,98 | 19,60 | | | | | | 110,55 | 103,41 | 7,14 | | | | | | 2,43 |
| 15.04.2022 | 24,00 | | 107,59 | 101,63 | 5,96 | 70,13 | 50,92 | 19,21 | | | | | | 110,01 | 102,86 | 7,15 | | | | | | 2,37 |
| 16.04.2022 | 24,00 | | 107,80 | 101,94 | 5,86 | 70,57 | 50,97 | 19,60 | | | | | | 110,26 | 103,14 | 7,12 | | | | | | 2,41 |
| 17.04.2022 | 24,00 | | 109,30 | 102,76 | 6,54 | 70,96 | 51,59 | 19,37 | | | | | | 111,82 | 104,05 | 7,77 | | | | | | 2,46 |
| 18.04.2022 | 24,00 | | 109,15 | 103,64 | 5,51 | 70,54 | 51,69 | 18,85 | | | | | | 111,67 | 104,94 | 6,73 | | | | | | 2,34 |
| 19.04.2022 | 24,00 | | 109,57 | 103,81 | 5,76 | 70,80 | 52,06 | 18,74 | | | | | | 112,10 | 105,12 | 6,98 | | | | | | 2,36 |
| 20.04.2022 | 24,00 | | 108,91 | 102,92 | 5,99 | 68,74 | 51,19 | 17,55 | | | | | | 111,27 | 104,20 | 7,07 | | | | | | 2,22 |
| 21.04.2022 | 24,00 | | 107,92 | 101,02 | 6,90 | 66,70 | 49,81 | 16,89 | | | | | | 110,13 | 102,20 | 7,93 | | | | | | 2,17 |
| 22.04.2022 | 24,00 | | 108,29 | 102,66 | 5,63 | 67,19 | 50,43 | 16,76 | | | | | | 110,54 | 103,93 | 6,61 | | | | | | 2,10 |
| **Среднее** | 23,97 | | 108,73 | 102,79 | 5,94 | 75,09 | 53,50 | 21,59 | | | | | | 111,52 | 104,22 | 7,31 | | | | | | 2,67 |
| **Итого** | **743,00** | | **3366,08** | **3182,14** | **183,94** | | | | | | | | | **3452,55** | **3226,35** | **226,20** | | | | | | **82,63** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0,11** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0,3** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **1,11** °C **0,2** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **82,54** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **226,5** м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург