Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 17, корп. 2, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8756.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **23777**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208364** расходомер:
Приборы УУТЭ поверены до: **07.05.2025**
Режим (схема): **ОП: СИ-1 ТЗ-1 ФТ-1;**
график: **95/70**

		Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,8	120	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Термопреобр.:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,391** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **375,36** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1 т	М2 т	dM т	Т1 °С	Т2 °С	dT °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3 т	М4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00		436,16	436,16	0,00	52,91	44,35	8,56														3,74
24.03.2022	24,00		436,27	436,27	0,00	53,79	44,95	8,84														3,87
25.03.2022	24,00		435,57	435,57	0,00	53,78	45,06	8,72														3,81
26.03.2022	24,00		435,77	435,77	0,00	52,80	44,13	8,67														3,79
27.03.2022	24,00		436,11	436,11	0,00	53,90	44,59	9,31														4,07
28.03.2022	24,00		436,48	436,48	0,00	54,60	45,06	9,54														4,17
29.03.2022	24,00		436,06	436,06	0,00	54,48	44,89	9,59														4,19
30.03.2022	24,00		436,55	436,55	0,00	55,27	45,29	9,98														4,37
31.03.2022	24,00		425,77	425,77	0,00	56,48	46,05	10,43														4,45
01.04.2022	24,00		415,37	415,37	0,00	57,00	46,39	10,61														4,42
02.04.2022	24,00		415,60	415,60	0,00	56,56	46,12	10,44														4,35
03.04.2022	24,00		416,09	416,09	0,00	56,59	46,19	10,40														4,34
04.04.2022	24,00		416,80	416,80	0,00	56,19	46,05	10,14														4,23
05.04.2022	24,00		419,89	419,89	0,00	56,34	46,25	10,09														4,25
06.04.2022	24,00		412,47	412,47	0,00	55,23	45,49	9,74														4,03
07.04.2022	24,00		410,06	410,06	0,00	54,11	44,86	9,25														3,80
08.04.2022	24,00		409,02	409,02	0,00	53,50	44,76	8,74														3,59
09.04.2022	24,00		409,32	409,32	0,00	51,91	43,67	8,24														3,38
10.04.2022	24,00		411,13	411,13	0,00	49,76	42,10	7,66														3,16
11.04.2022	24,00		412,96	412,96	0,00	49,23	41,78	7,45														3,08
12.04.2022	24,00		413,00	413,00	0,00	48,68	41,42	7,26														3,01
13.04.2022	24,00		411,32	411,32	0,00	49,15	41,79	7,36														3,04
14.04.2022	24,00		419,36	419,36	0,00	49,03	41,59	7,44														3,13
15.04.2022	24,00		422,08	422,08	0,00	48,99	41,53	7,46														3,16
16.04.2022	24,00		423,33	423,33	0,00	48,85	41,33	7,52														3,19
17.04.2022	24,00		423,19	423,19	0,00	49,24	41,71	7,53														3,20
18.04.2022	24,00		418,04	418,04	0,00	48,08	41,04	7,04														2,95
19.04.2022	24,00		417,26	417,26	0,00	47,13	40,46	6,67														2,80
20.04.2022	24,00		418,46	418,46	0,00	44,30	38,54	5,76														2,42
21.04.2022	24,00		419,48	419,48	0,00	43,84	38,16	5,68														2,40
22.04.2022	24,00		438,20	438,20	0,00	43,02	37,94	5,08														2,24
Среднее	24,00		422,17	422,17	0,00	51,77	43,34	8,43														3,57
Итого	**744,00**		**13087,20**	**13087,20**	**0,00**																	**110,63**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **3,87** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **110,63** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосервис
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации