Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 19, лит. А
Обслуживающая организация:
Источник: Зубковская ул., 3

Договор: 8751.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ: 23501

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 03.10.2023 Режим (схема): график: 95/70

Вычислитель:	ВКТ-7 № 202685	расходомер:		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-65-D	Gmin= 0,8	Gmax= 120	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-65-D	0,8	120	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,3313	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 318,048	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Gгвс.= 0	Gгвс.м=			

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00		417,95	417,95	0,00	51,14	41,18	9,96														
24.03.2022	24,00	*	367,46	370,24	-2,78	51,14	41,04	10,10														4,17
25.03.2022																						3,71
26.03.2022																						
27.03.2022																						
28.03.2022																						
29.03.2022																						
30.03.2022																						
31.03.2022																						
01.04.2022	24,00		449,66	449,66	0,00	54,41	43,11	11,30														
02.04.2022	24,00		444,88	444,88	0,00	54,33	43,02	11,31														5,09
03.04.2022	24,00		449,50	449,50	0,00	54,49	43,24	11,25														5,04
04.04.2022	24,00		453,52	453,52	0,00	54,41	43,39	11,02														5,06
05.04.2022	24,00		444,14	444,14	0,00	54,17	43,09	11,08														5,00
06.04.2022	24,00		437,53	437,53	0,00	53,09	42,19	10,90														4,93
07.04.2022	24,00		429,15	429,15	0,00	52,51	41,61	10,90														4,78
08.04.2022	24,00		442,73	442,73	0,00	51,68	41,64	10,04														4,68
09.04.2022	24,00		440,13	440,13	0,00	50,67	41,10	9,57														4,45
10.04.2022	24,00		401,77	401,77	0,00	48,02	38,67	9,35														4,22
11.04.2022	24,00		407,54	407,54	0,00	47,75	38,67	9,08														3,77
12.04.2022	24,00		405,84	405,84	0,00	47,68	38,61	9,07														3,71
13.04.2022	24,00		405,44	405,44	0,00	47,20	38,37	8,83														3,69
14.04.2022	24,00		404,18	404,18	0,00	47,51	38,57	8,94														3,59
15.04.2022	24,00	*	356,22	359,97	-3,75	46,95	38,71	8,24														3,62
16.04.2022																						2,95
17.04.2022																						
18.04.2022																						
19.04.2022																						
20.04.2022																						
21.04.2022																						
22.04.2022																						
Среднее	24,00		421,04	421,42	-0,38	51,01	40,95	10,06														
Итого	**408,00**		**7157,64**	**7164,17**	**-6,53**																	4,26
																						72,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **336** час **59,64** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **336** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **2,18** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **132,1** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации