Абонент: ЖКС №2

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 28 / СЦО

Обслуживающая организация:

Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Договор: 8796.038.1

Строит.Адрес: Седова 28

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-940 № 2187

Подающ.тр.(М1):

Обратн.тр.(М2):

тр-д. ГВС(М3):

тр.цирк.ГВС(М4):

тр.подпитки(V5):

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 28_СЦО_апрель_Н

Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	
расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2024

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.: КТПТР-05

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

график: 150\\70

Txв, гр.С= 0.71

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления: СДВ-И

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.2022	24,00	-	46,33	46,59	-0,26	71,02	44,00	27,02	5,82	3,15														1,24
24.03.2022	24,00	-	46,31	46,58	-0,27	70,06	43,59	26,47	5,83	3,16														1,22
25.03.2022	24,00	-	46,99	47,25	-0,26	70,79	44,30	26,49	5,93	3,18														1,23
26.03.2022	24,00	-	46,31	46,56	-0,25	69,28	43,20	26,08	5,85	3,19														1,20
27.03.2022	24,00	-	45,59	45,84	-0,25	70,16	42,68	27,48	5,74	3,16														1,24
28.03.2022	24,00	-	45,78	46,04	-0,26	70,34	42,71	27,64	5,79	3,18														1,26
29.03.2022	24,00	-	41,28	41,40	-0,12	77,93	43,98	33,95	5,60	3,39														1,40
30.03.2022	24,00	-	44,70	44,93	-0,22	73,76	43,50	30,26	5,75	3,27														1,34
31.03.2022	24,00	-	45,21	45,40	-0,19	76,83	45,01	31,82	5,81	3,27														1,43
01.04.2022	24,00	-	45,33	45,53	-0,21	75,59	44,69	30,90	5,82	3,26														1,39
02.04.2022	24,00	-	45,33	45,53	-0,21	75,60	44,77	30,83	5,82	3,27														1,39
03.04.2022	24,00	-	45,23	45,47	-0,24	74,23	44,16	30,07	5,82	3,27														1,35
04.04.2022	24,00	-	45,17	45,41	-0,24	75,18	44,63	30,55	5,82	3,28														1,37
05.04.2022	24,00	-	45,05	45,30	-0,25	74,21	44,40	29,81	5,82	3,30														1,33
06.04.2022	24,00	-	45,09	45,34	-0,25	73,97	44,11	29,86	5,82	3,28														1,34
07.04.2022	24,00	-	45,08	45,36	-0,28	72,31	43,34	28,97	5,82	3,29														1,29
08.04.2022	24,00	-	45,05	45,33	-0,27	71,76	43,73	28,04	5,83	3,30														1,25
09.04.2022	24,00	-	45,08	45,36	-0,27	69,39	42,82	26,57	5,82	3,29														1,19
10.04.2022	24,00	-	45,02	45,34	-0,32	66,62	41,61	25,01	5,81	3,29														1,11
11.04.2022	24,00	-	45,80	46,15	-0,35	65,53	41,46	24,07	5,79	3,17														1,09
12.04.2022	24,00	-	46,10	46,45	-0,36	65,52	41,39	24,13	5,74	3,09														1,10
13.04.2022	24,00	-	46,34	46,68	-0,34	65,45	41,54	23,91	5,76	3,08														1,09
14.04.2022	24,00	-	46,25	46,59	-0,33	64,83	41,35	23,48	5,74	3,08														1,07
15.04.2022	24,00	-	46,26	46,59	-0,33	65,12	41,33	23,79	5,75	3,08														1,09
16.04.2022	24,00	-	46,19	46,52	-0,34	65,86	41,47	24,39	5,74	3,08														1,11
17.04.2022	24,00	-	46,21	46,54	-0,33	65,78	41,61	24,17	5,74	3,08														1,10
18.04.2022	24,00	-	46,50	46,84	-0,35	65,55	41,84	23,71	5,78	3,09														1,09
19.04.2022	24,00	-	46,67	47,03	-0,36	65,88	42,15	23,73	5,80	3,08														1,09
20.04.2022	24,00	-	46,69	47,04	-0,35	66,37	42,65	23,71	5,80	3,08														1,09
21.04.2022	24,00	-	46,65	46,98	-0,34	66,28	42,73	23,55	5,80	3,09														1,05
22.04.2022	24,00	-	46,61	46,97	-0,36	65,31	42,56	22,75	5,80	3,09														1,21
Среднее	24,00	-	45,68	45,96	-0,28	69,89	43,01	26,88	5,79	3,19														37,64
Итого	744,00		1416,17	1424,90	-8,73																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0.71 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **37,64** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» ____ 20__ г.