Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2022

Абонент: ЖКС №2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 79 / СЦО
Обслуживающая организация:
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9250.038.1
Строит.Адрес: Седова 79
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-940 № 2194
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 79_СЦО_апрель_Н
Режим (схема):

расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	
расходомер: Питерфло	Gmin= 0.08	Gmax= 12	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 26.08.2024
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

график: 150\\70

Txв, гр.С= 0.71

Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления: СДВ-И
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2022 - 23.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.2022	24,00	-	29,45	28,14	1,31	73,67	32,30	41,37	3,62	3,44														1,26
24.03.2022	24,00	-	65,37	63,46	1,91	73,30	43,05	30,25	4,05	3,44														2,06
25.03.2022	24,00	-	65,75	63,82	1,93	73,88	43,76	30,13	4,06	3,45														2,06
26.03.2022	24,00	-	64,60	62,72	1,89	73,05	42,49	30,56	4,06	3,46														2,05
27.03.2022	24,00	-	62,93	61,08	1,86	73,10	40,89	32,21	4,08	3,51														2,10
28.03.2022	24,00	-	64,30	62,40	1,90	74,56	41,81	32,75	4,10	3,51														2,18
29.03.2022	24,00	-	65,10	63,13	1,97	76,57	42,69	33,88	4,04	3,44														2,29
30.03.2022	24,00	-	65,72	63,73	2,00	77,77	43,17	34,60	4,06	3,44														2,36
31.03.2022	24,00	-	66,08	64,04	2,04	79,74	44,38	35,36	4,07	3,44														2,43
01.04.2022	24,00	-	66,05	64,03	2,02	79,75	44,69	35,06	4,07	3,44														2,41
02.04.2022	24,00	-	66,06	64,02	2,04	79,65	45,00	34,65	4,07	3,44														2,38
03.04.2022	24,00	-	65,95	63,92	2,03	79,42	44,98	34,44	4,07	3,44														2,36
04.04.2022	24,00	-	66,27	64,22	2,05	79,72	45,42	34,31	4,08	3,45														2,37
05.04.2022	24,00	-	50,51	49,10	1,42	78,83	47,28	31,55	4,69	3,45														1,66
06.04.2022	24,00	-	65,92	63,92	2,00	77,90	45,68	32,22	4,05	3,44														2,21
07.04.2022	24,00	-	65,86	63,90	1,97	76,20	44,67	31,53	4,05	3,44														2,16
08.04.2022	24,00	-	90,13	89,41	0,72	74,98	50,47	24,52	5,54	3,46														2,25
09.04.2022	24,00	-	130,76	131,95	-1,20	72,42	54,57	17,85	6,68	3.47														2,28
10.04.2022	24,00	-	127,81	128,90	-1,09	69,46	52,45	17,02	6,53	3,46														2,12
11.04.2022	24,00	-	117,90	118,84	-0,94	68,97	51,58	17,39	6,38	3,46														2,01
12.04.2022	24,00	-	62,20	62,36	-0,16	69,27	42,62	26,65	4,15	3,45														1,65
13.04.2022	24,00	-	55,58	55,61	-0,03	68,63	40,92	27,72	4,05	3,45														1,54
14.04.2022	24,00	-	44,42	44,26	0,16	69,30	37,46	31,85	3,79	3,45														1,42
15.04.2022	24,00	-	44,26	44,10	0,16	68,97	37,03	31,94	3,78	3,45														1,42
16.04.2022	24,00	-	43,98	43,83	0,15	69,04	36,77	32,27	3,78	3,44														1,42
17.04.2022	24,00	-	44,12	43,96	0,16	69,22	36,95	32,27	3,78	3,45														1,42
18.04.2022	24,00	-	44,46	44,29	0,17	69,12	37,38	31,73	3,79	3,45														1,43
19.04.2022	24,00	-	45,10	44,94	0,17	69,00	37,95	31,04	3,80	3,45														1,42
20.04.2022	24,00	-	45,28	45,11	0,17	69,21	38,60	30,61	3,80	3,45														1,41
21.04.2022	24,00	-	45,03	44,85	0,19	68,64	38,60	30,05	3,80	3,45														1,39
22.04.2022	24,00	-	44,88	44,69	0,19	68,83	38,79	30,04	3,79	3,45														1,36
Среднее	24,00	-	63,93	62,99	0,94	73,30	42,72	30,57	4,28	3,45														1,35
Итого	744,00		1981,82	1952,69	29,13																			1,90
																								58,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета (с учетом корректировок):
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.

час
куб.м;

0.71 °C = 0,00 Гкал;
58,79 Гкал;
куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.