Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. А ИТП5**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9092.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28931**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207247** расходомер:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Приборы УУТЭ поверены до: **31.07.2022**

	Gmin=	Gmax=	
	0,2	30	Термопреобр.: КТСП-Н
	0,2	30	КТСП-Н

Режим (схема):
Преобр.давления:

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2218** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **67,3823** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Qтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00		135,52	135,52	0,00	74,97	57,43	17,55														2,40
24.03.2022	24,00		134,96	134,96	0,00	74,45	56,98	17,47														2,40
25.03.2022	24,00		136,17	136,17	0,00	74,97	57,80	17,17														2,40
26.03.2022	24,00		133,76	133,76	0,00	74,29	56,76	17,53														2,40
27.03.2022	24,00		130,16	130,16	0,00	74,40	55,99	18,41														2,40
28.03.2022	24,00		133,06	133,06	0,00	75,91	56,98	18,93														2,40
29.03.2022	24,00		134,26	134,26	0,00	77,83	58,38	19,45														2,53
30.03.2022	24,00		135,57	135,57	0,00	79,18	59,04	20,14														2,64
31.03.2022	24,00		136,33	136,33	0,00	81,02	60,38	20,64														2,76
01.04.2022	24,00		136,69	136,69	0,00	81,00	60,70	20,30														2,88
02.04.2022	24,00		136,76	136,76	0,00	80,96	60,85	20,12														2,86
03.04.2022	24,00		136,72	136,72	0,00	80,75	60,74	20,01														2,77
04.04.2022	24,00		137,65	137,65	0,00	81,01	61,27	19,74														2,73
05.04.2022	24,00		138,26	138,26	0,00	80,50	61,03	19,46														2,73
06.04.2022	24,00		136,24	136,24	0,00	79,06	59,97	19,10														2,64
07.04.2022	24,00		136,84	136,84	0,00	77,39	58,78	18,61														2,64
08.04.2022	24,00		139,25	139,25	0,00	76,31	58,82	17,49														2,56
09.04.2022	24,00		137,33	137,33	0,00	73,25	56,83	16,42														2,48
10.04.2022	24,00		134,21	134,21	0,00	70,39	54,54	15,85														2,29
11.04.2022	24,00		136,13	136,13	0,00	70,00	54,70	15,30														2,16
12.04.2022	24,00		135,65	135,65	0,00	70,16	54,72	15,45														2,12
13.04.2022	24,00		136,60	136,60	0,00	69,86	54,63	15,23														2,14
14.04.2022	24,00		136,63	136,63	0,00	70,29	54,96	15,33														2,10
15.04.2022	24,00		135,90	135,90	0,00	69,98	54,59	15,39														2,15
16.04.2022	24,00		135,13	135,13	0,00	70,12	54,48	15,64														2,16
17.04.2022	24,00		135,85	135,85	0,00	70,19	54,67	15,52														2,16
18.04.2022	24,00		137,22	137,22	0,00	70,08	54,81	15,27														2,16
19.04.2022	15,00	*	86,47	86,47	0,00	69,55	54,71	14,85														2,16
20.04.2022		*																				1,29
21.04.2022		*																				
22.04.2022		*																				
Среднее	23,68		135,94	135,94	0,00	74,92	57,34	17,58														2,43
Итого	**663,00**		**3755,32**	**3755,32**	**0,00**																	**67,11**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **81** час **8,1** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **81** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,71** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **75,21** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации _____ /_____/