## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Седова ул, д. 87, корп. 3, лит. Б**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9904.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24450**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **18.07.2025**
Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205544**
Преобр.давления:

| | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
|---|---|---|---|---|
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-В1 | 0,067 | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-20-В1 | 0,027 | 12 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | 0,23 | Qвент.= | 0 | Qтех.= | 0 | Qтех.гв= | 0 | Qгвс.= | 0,1012 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | 0 | Qгвс.ср= | 0,046 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | 69 | Gвент.= | 0 | Gтех.= | 0 | Gтех.гв= | 0 | Gгвс.= | **18,4** Gгвс.м= |

### Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата** | **Ти** | **НС** | **M1** | **M2** | **dM** | **T1** | **T2** | **dT** | **P1** | **P2** | **M3** | **M4** | **dM** | **V3** | **V4** | **dV (излив)** | **Vподпит** | **T3** | **T4** | **P3** | **P4** | **Qобщ** |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2022 | 24,00 | | 90,70 | 80,88 | 9,82 | 74,25 | 45,93 | 28,32 | | | 9,05 | | 9,05 | 9,24 | | 9,24 | | 74,23 | | | | 3,02 |
| 24.03.2022 | 24,00 | | 92,16 | 81,27 | 10,89 | 75,07 | 46,19 | 28,88 | | | 10,12 | | 10,12 | 10,37 | | 10,37 | | 75,08 | | | | 3,17 |
| 25.03.2022 | 24,00 | | 91,85 | 82,05 | 9,80 | 74,97 | 46,51 | 28,46 | | | 9,00 | | 9,00 | 9,21 | | 9,21 | | 75,00 | | | | 3,07 |
| 26.03.2022 | 24,00 | | 81,93 | 73,36 | 8,57 | 74,80 | 45,38 | 29,42 | | | 10,40 | | 10,40 | 10,63 | | 10,63 | | 71,28 | | | | 2,80 |
| 27.03.2022 | 24,00 | | 90,07 | 78,48 | 11,59 | 76,21 | 45,45 | 30,76 | | | 11,22 | | 11,22 | 11,50 | | 11,50 | | 76,02 | | | | 3,30 |
| 28.03.2022 | 24,00 | | 90,02 | 79,94 | 10,08 | 76,96 | 46,12 | 30,84 | | | 9,73 | | 9,73 | 9,98 | | 9,98 | | 76,92 | | | | 3,24 |
| 29.03.2022 | 24,00 | | 90,18 | 78,73 | 11,45 | 76,84 | 45,80 | 31,04 | | | 11,18 | | 11,18 | 11,45 | | 11,45 | | 76,85 | | | | 3,32 |
| 30.03.2022 | 24,00 | | 90,28 | 78,98 | 11,30 | 77,50 | 45,86 | 31,64 | | | 10,92 | | 10,92 | 11,25 | | 11,25 | | 77,62 | | | | 3,38 |
| 31.03.2022 | 24,00 | | 91,85 | 80,63 | 11,22 | 78,96 | 47,11 | 31,85 | | | 10,81 | | 10,81 | 11,12 | | 11,12 | | 78,91 | | | | 3,46 |
| 01.04.2022 | 24,00 | | 90,78 | 80,95 | 9,83 | 79,37 | 47,43 | 31,94 | | | 9,43 | | 9,43 | 9,68 | | 9,68 | | 79,32 | | | | 3,37 |
| 02.04.2022 | 24,00 | | 91,00 | 80,90 | 10,10 | 78,53 | 47,17 | 31,36 | | | 9,63 | | 9,63 | 9,87 | | 9,87 | | 78,35 | | | | 3,33 |
| 03.04.2022 | 24,00 | | 93,22 | 80,32 | 12,90 | 77,77 | 46,79 | 30,98 | | | 12,46 | | 12,46 | 12,79 | | 12,79 | | 77,97 | | | | 3,50 |
| 04.04.2022 | 24,00 | | 93,22 | 81,07 | 12,15 | 78,25 | 47,38 | 30,87 | | | 11,72 | | 11,72 | 12,04 | | 12,04 | | 78,50 | | | | 3,46 |
| 05.04.2022 | 24,00 | | 91,29 | 81,13 | 10,16 | 78,27 | 47,78 | 30,49 | | | 9,65 | | 9,65 | 9,91 | | 9,91 | | 78,36 | | | | 3,27 |
| 06.04.2022 | 24,00 | | 90,43 | 80,00 | 10,43 | 78,52 | 47,38 | 31,14 | | | 9,97 | | 9,97 | 10,25 | | 10,25 | | 78,39 | | | | 3,31 |
| 07.04.2022 | 24,00 | | 92,30 | 80,93 | 11,37 | 77,94 | 47,25 | 30,69 | | | 10,91 | | 10,91 | 11,21 | | 11,21 | | 77,94 | | | | 3,37 |
| 08.04.2022 | 24,00 | | 93,71 | 83,05 | 10,66 | 77,03 | 48,08 | 28,95 | | | 10,27 | | 10,27 | 10,55 | | 10,55 | | 76,41 | | | | 3,23 |
| 09.04.2022 | 24,00 | | 92,73 | 81,63 | 11,10 | 74,05 | 46,50 | 27,55 | | | 10,62 | | 10,62 | 10,91 | | 10,91 | | 74,03 | | | | 3,07 |
| 10.04.2022 | 24,00 | | 91,99 | 79,46 | 12,53 | 71,43 | 44,96 | 26,47 | | | 12,27 | | 12,27 | 12,51 | | 12,51 | | 71,14 | | | | 3,00 |
| 11.04.2022 | 24,00 | | 91,54 | 79,53 | 12,01 | 69,99 | 44,26 | 25,73 | | | 11,70 | | 11,70 | 11,95 | | 11,95 | | 70,16 | | | | 2,89 |
| 12.04.2022 | 24,00 | | 92,84 | 81,07 | 11,77 | 70,56 | 44,71 | 25,85 | | | 11,41 | | 11,41 | 11,66 | | 11,66 | | 70,92 | | | | 2,93 |
| 13.04.2022 | 24,00 | | 90,73 | 80,53 | 10,20 | 70,83 | 44,77 | 26,06 | | | 9,76 | | 9,76 | 9,98 | | 9,98 | | 70,83 | | | | 2,82 |
| 14.04.2022 | 24,00 | | 91,34 | 79,73 | 11,61 | 70,30 | 44,21 | 26,09 | | | 11,24 | | 11,24 | 11,48 | | 11,48 | | 70,47 | | | | 2,90 |
| 15.04.2022 | 24,00 | | 89,62 | 79,37 | 10,25 | 68,95 | 43,54 | 25,41 | | | 9,77 | | 9,77 | 9,98 | | 9,98 | | 68,68 | | | | 2,72 |
| 16.04.2022 | 24,00 | | 91,61 | 79,51 | 12,10 | 69,26 | 43,40 | 25,86 | | | 11,65 | | 11,65 | 11,90 | | 11,90 | | 69,39 | | | | 2,89 |
| 17.04.2022 | 24,00 | | 92,51 | 80,17 | 12,34 | 69,79 | 44,06 | 25,73 | | | 11,92 | | 11,92 | 12,17 | | 12,17 | | 69,80 | | | | 2,92 |
| 18.04.2022 | 24,00 | | 93,26 | 81,00 | 12,26 | 69,33 | 44,26 | 25,07 | | | 11,83 | | 11,83 | 12,07 | | 12,07 | | 69,35 | | | | 2,88 |
| 19.04.2022 | 24,00 | | 92,07 | 81,46 | 10,61 | 69,58 | 44,40 | 25,18 | | | 10,17 | | 10,17 | 10,39 | | 10,39 | | 69,73 | | | | 2,79 |
| 20.04.2022 | 24,00 | | 91,30 | 81,32 | 9,98 | 67,70 | 43,83 | 23,87 | | | 9,50 | | 9,50 | 9,71 | | 9,71 | | 67,38 | | | | 2,62 |
| 21.04.2022 | 24,00 | | 93,64 | 79,32 | 14,32 | 65,56 | 42,57 | 22,99 | | | 13,83 | | 13,83 | 14,11 | | 14,11 | | 65,53 | | | | 2,76 |
| 22.04.2022 | 17,00 | | 66,10 | 56,64 | 9,46 | 65,57 | 42,28 | 23,29 | | | 9,21 | | 9,21 | 9,41 | | 9,41 | | 65,56 | | | | 1,95 |
| **Среднее** | 23,77 | | 91,38 | 80,22 | 11,17 | 73,68 | 45,53 | 28,15 | | | 10,79 | | 10,79 | 11,05 | | 11,05 | | 73,55 | | | | 3,09 |
| **Итого** | **737,00** | | **2806,27** | **2463,41** | **342,86** | | | | | | **331,35** | | **331,35** | **339,28** | | **339,28** | | | | | | **94,74** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: | 7 | час | 0,9 | Гкал |
| Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему | 7 | час | 3,21 | куб.м |
| Период расчета по договору: | | час | | |
| Период превышения t2: | | | | |
| Корректировка на температуру холодной воды | 1,11 | °C | 0,38 | Гкал |

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

| | | |
|---|---|---|
| Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. | 95,26 | Гкал |
| Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. | 342,49 | м.куб. |

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_______________ /_______________/

Представитель теплоснабжающей организации
ue /_______________/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление №2
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» 04 20__ г.