

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул, д. 94 ИТП-2

Договор: 9347.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УТЭ:

Общий
28527

Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Бульвоэнергто"

Схема подключения:
Приборы УТЭ поверены до:

Режим (схема):
Преобр. давления:

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:

2-х трубная схема

Вычислитель: ВКГ-7 № 219401
Подходящий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подходящий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)

Расходомер:
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-20-В1

Термопреобр.:
КТСЛ-Н
КТСЛ-Н
ТСЛ-Н

Подпиточный трубопровод (Vп)

зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
Расчетный алгоритм:
Qот.= 0,3059
Qот.= 91,77

лето: Qгвс=M3*(t3-hxв)
Qгвс.ср.= 0
Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0
Qгвс.ср.= 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.:
Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.:

Qвент.= 0
Qвент.= 0

Qгвс.ср.= 0
Qгвс.ср.= 0

Qгвс.ср.= 0
Qгвс.ср.= 0

Учет отопления (В-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Контроль ГВС (В-2)

Table with columns: Дата, Тип, НС, M1, M2, dM, T1, T2, dT, P1, P2, M3, M4, dM, V3, V4, dv (квал), Уводнит, T3, T4, P3, P4, Общ. Гкал. Rows include daily data from 23.03.2022 to 22.04.2022, with summary rows for average values and total consumption.

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Угол, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:

1,11 °C
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Общ. Гкал

Траб. ч

Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
Количество потребленной тепловой энергии Общ.:
Объем потребленного теплоносителя Угол изл.

115,33 Гкал
96,49 м.куб.

Official stamp and signature block of the organization, including the text 'Филиал «Энергосбыт» ООО «ЖКС № 2 Невского района»' and 'Отчет принят'.