

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Лимбагина ул, д. 44, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9074.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ: **23548**
 Отопление

Установленные приборы: **Часовые и ступенч. архивы в файлах:** Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207191** расходомер: **Грипп=** Приборы УУТЭ поверены до: **14.07.2025** Режим (схема):
 Подающий трубопровода (М1) ПРЭМ **0,2** КТСЛН **30** КТСЛН **30** Термопреобр.: Преобр. давления:
 Обратный трубопровода (М2) ПРЭМ **0,2** КТСЛН **30** КТСЛН **30** КТСЛН **30**

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)$ лето: $Qтсв=M3*(t3-tнв)$
 Договорные нагрузки (Гкал/час): **Гот.= 0,263** **Qтсв=** **0**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Гот.= 79,8987** **Qтсв.ср=** **0**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Гот.= 79,8987** **Qтсв.ср=** **0**
Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)														Учет ГВС (ТВ-2)							
			М1	М2	dlM	°C	T2	°C	dt	°C	P1	P2	М3	М4	dlM	V3	V4	dV (излив)	Уполит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		Т	Т	Т	°C	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.03.2022	24.00		258.92	258.92	0.00	74.36	57.33	17.03																4.42
24.03.2022	24.00		258.52	258.52	0.00	74.74	56.92	16.82																4.36
25.03.2022	24.00		263.41	263.41	0.00	74.31	57.69	16.62																4.39
26.03.2022	24.00		256.17	256.17	0.00	73.68	56.79	16.89																4.34
27.03.2022	24.00		246.31	246.31	0.00	73.79	55.89	17.90																4.42
28.03.2022	24.00		255.51	255.51	0.00	77.10	57.15	17.95																4.58
29.03.2022	24.00		255.51	255.51	0.00	77.17	58.44	18.73																4.80
30.03.2022	24.00		260.92	260.92	0.00	78.38	59.35	19.03																4.93
31.03.2022	24.00		258.77	258.77	0.00	80.31	60.84	19.47																5.11
01.04.2022	24.00		261.75	261.75	0.00	80.33	60.81	19.52																5.08
02.04.2022	24.00		262.01	262.01	0.00	80.27	60.86	19.41																4.71
03.04.2022	24.00		262.01	262.01	0.00	80.06	60.71	19.35																5.10
04.04.2022	24.00		261.67	261.67	0.00	80.06	60.84	19.22																5.03
05.04.2022	24.00		264.12	264.12	0.00	81.32	61.32	19.00																4.96
06.04.2022	24.00		265.59	265.59	0.00	79.83	61.19	18.64																4.87
07.04.2022	24.00		260.70	260.70	0.00	78.56	59.92	18.64																4.71
08.04.2022	24.00		262.17	262.17	0.00	76.74	58.81	17.93																4.52
09.04.2022	24.00		268.42	268.42	0.00	75.81	59.00	16.81																4.22
10.04.2022	24.00		264.48	264.48	0.00	72.85	56.92	15.93																3.98
11.04.2022	24.00		257.97	257.97	0.00	69.87	54.53	15.34																3.66
12.04.2022	24.00		261.56	261.56	0.00	69.41	54.39	15.02																3.94
13.04.2022	24.00		263.72	263.72	0.00	69.73	54.56	15.17																3.98
14.04.2022	24.00		263.72	263.72	0.00	69.17	54.26	14.91																3.94
15.04.2022	24.00		264.10	264.10	0.00	69.72	54.67	15.05																3.98
16.04.2022	24.00		262.84	262.84	0.00	69.42	54.41	15.01																3.96
17.04.2022	24.00		260.72	260.72	0.00	69.51	54.24	15.27																3.99
18.04.2022	24.00		261.68	261.68	0.00	69.65	54.46	15.19																3.98
19.04.2022	24.00		264.71	264.71	0.00	69.51	54.69	14.82																3.93
20.04.2022	24.00		268.58	268.58	0.00	69.36	54.88	14.48																3.90
21.04.2022	24.00		269.76	269.76	0.00	69.57	55.18	14.39																3.81
22.04.2022	24.00		268.62	268.62	0.00	69.01	54.87	14.14																3.76
23.04.2022	24.00		268.04	268.04	0.00	69.16	55.16	14.00																4.39
Среднее	24.00		261.88	261.88	0.00	73.83	57.10	16.72																135.97
Итого	744.00		8118.30	8118.30	0.00																			4.39

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ. Гкал Траб. ч
 135.97

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: **0 час**
 Объем теплоснабителя Узл., рассчитанный по среднему: **0 час**
 Период расчета по договору: **0 час**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,71 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: **135,97 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Узл. изл.: **м.куб.**

