

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Цимбалгина ул., д. 46, лит. В
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9207.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23549

Установленные приборы: Часовые и счетчи. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207133
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 29.03.2025
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: СИ-3 ТЭ-1 ФТ-1;

График: 149/70

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q=M1*(h1-hx)+M2*(h2-hx)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,263
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Gот = 79,8987

Овент = 0
 Свент = 0

Отех = 0
 Стех = 0

Отех.гв = 0
 Огвс.гв.ср = 0
 Стех.гв = 0

Огвс = 0
 Огвс.ср = 0
 Гвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
			М1 Т	М2 Т	ΔМ Т	Т1 °С	Т2 °С	ΔТ °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2	М3 Т	М4 Т	ΔМ Т	У3 М3	У4 М3	ΔУ (излия) М3	Уплитит М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2	Общ. Гкал			
23.03.2022	24.00		143.12	136.26	6.86	74.68	47.12	27.56																	
24.03.2022	24.00		142.92	136.02	6.90	74.06	46.65	27.41																	4.27
25.03.2022	24.00*		141.74	139.30	2.44	74.60	47.82	26.78																	4.24
26.03.2022	24.00		150.24	150.24	0.00	73.96	47.76	26.20																	3.95
27.03.2022	24.00		144.41	144.41	0.00	74.06	46.52	27.54																	3.94
28.03.2022	24.00		149.26	149.26	0.00	75.43	47.56	27.87																	3.98
29.03.2022	24.00		149.84	149.84	0.00	77.47	48.58	28.89																	4.16
30.03.2022	24.00		151.80	151.80	0.00	78.69	49.13	29.56																	4.33
31.03.2022	24.00		153.15	153.15	0.00	80.63	50.46	30.17																	4.49
01.04.2022	24.00		153.63	153.63	0.00	80.61	50.73	29.88																	4.63
02.04.2022	24.00		153.62	153.62	0.00	80.58	50.88	29.70																	4.60
03.04.2022	24.00		153.03	153.03	0.00	80.36	50.68	29.68																	4.57
04.04.2022	24.00		153.90	153.90	0.00	80.63	51.15	29.48																	4.55
05.04.2022	24.00		154.71	154.71	0.00	80.11	51.11	29.00																	4.54
06.04.2022	24.00		151.53	151.53	0.00	78.83	49.98	28.85																	4.48
07.04.2022	24.00		152.29	152.29	0.00	77.02	49.22	27.80																	4.38
08.04.2022	24.00		155.82	155.82	0.00	76.08	49.83	26.25																	4.24
09.04.2022	24.00		153.40	153.40	0.00	73.12	48.12	25.00																	4.09
10.04.2022	24.00		149.55	149.55	0.00	70.14	46.12	24.02																	3.84
11.04.2022	24.00		151.72	151.72	0.00	69.69	46.25	23.44																	3.60
12.04.2022	24.00		151.45	151.45	0.00	70.00	46.46	23.54																	3.56
13.04.2022	24.00		152.53	152.53	0.00	69.46	46.25	23.21																	3.57
14.04.2022	24.00		152.79	152.79	0.00	70.00	46.58	23.42																	3.54
15.04.2022	24.00		152.00	152.00	0.00	69.69	46.31	23.38																	3.58
16.04.2022	24.00		150.72	150.72	0.00	69.78	46.05	23.73																	3.56
17.04.2022	24.00		151.30	151.30	0.00	69.92	46.25	23.67																	3.58
18.04.2022	24.00		152.93	152.93	0.00	69.79	46.65	23.14																	3.58
19.04.2022	24.00		155.11	155.11	0.00	69.64	46.98	22.66																	3.54
20.04.2022	24.00		155.78	155.78	0.00	69.85	47.40	22.45																	3.52
21.04.2022	24.00		155.07	155.07	0.00	69.28	47.17	22.11																	3.50
22.04.2022	24.00		154.70	154.70	0.00	69.44	47.45	21.99																	3.43
Среднее	24.00		151.42	150.90	0.52	74.12	48.04	26.08																	3.40
Итого	744.00		4694.06	4677.86	16.20																				123.25

Дата	Время	Показанная счетчиков на момент снятия данных:				Общ. Гкал	Траб. ч
		М1, т	М2, т	М3, т	М4, т		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узла, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по Договору:
 Период превышения ΔТ:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ.
 Объем потребленного теплоснабжения Узла изл.

0,71 °С
 123,25 Гкал
 м.куб.

0 час
 0 час
 час

ГКУ «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель Теплоснабжающей организации

