

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Апрель 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Шелгунова ул., д. 14
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9107.038.1
Строит. адрес: Шелгунова ул., д. 14
Телефон: 8855

Телефон: 8855

Узел учета: Общий
Код УУТЗ: 8855
График: 150/70

Установленные приборы: СРТ943 № 1787
Вычислитель: ПРЭМ-3-32-А
Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расходомер: ПРЭМ-3-32-А
ПРЭМ-3-32-А
ПРЭМ-3-20-А
Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
Предор. давления: 21,68 Грвс.м

График: 150/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
Qот. = 0,166 Qвент. = 0 Qтех. = 0 Qгвс. = 0,0542
Qот.гвс.ср. = 49,8 Qвент.гвс.ср. = 0 Qтех.гвс.ср. = 21,68 Грвс.м = 21,68 Грвс.м

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: 49,8
Договорные расходы (ср. сут.): т/сут: 0
Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ti	Hc	Учет отопления (Tв-1)										Контроль ГВС (Tв-2)										Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (залив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4		
23.03.2022	24,00	167,64	158,55	9,09	75,54	57,57	17,97	171,97	171,97	161,04	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	3,55		
24.03.2022	24,00	168,82	159,66	9,16	76,40	58,31	18,09	173,27	173,27	162,23	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	11,04	3,61		
25.03.2022	24,00	170,88	161,28	9,60	76,30	58,20	18,10	175,37	175,37	163,86	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	3,67		
26.03.2022	24,00	166,52	156,69	9,83	76,55	57,86	18,69	170,92	170,92	159,17	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	3,70		
27.03.2022	24,00	164,13	154,16	9,97	77,68	57,42	20,26	168,58	168,58	156,56	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	12,02	3,92		
28.03.2022	24,00	166,74	156,72	10,02	78,47	58,55	19,92	171,35	171,35	159,26	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	3,93		
29.03.2022	24,00	162,96	154,56	8,40	78,34	58,08	20,26	167,46	167,46	157,02	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	10,44	3,98		
30.03.2022	24,00	164,81	154,83	9,98	79,03	58,52	20,51	169,43	169,43	157,33	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	3,98		
31.03.2022	24,00	166,66	158,01	8,65	80,47	60,03	20,44	171,49	171,49	160,69	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	3,94		
01.04.2022	24,00	168,46	158,27	10,19	80,87	60,26	20,61	173,39	173,39	160,97	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	4,11		
02.04.2022	24,00	167,53	158,46	9,07	79,99	59,87	20,12	172,33	172,33	161,14	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	3,93		
03.04.2022	24,00	168,76	157,71	11,05	79,19	59,32	19,87	173,51	173,51	160,33	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	13,18	4,03		
04.04.2022	24,00	168,35	159,06	9,29	79,63	59,91	19,72	171,14	171,14	161,75	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39	3,90		
05.04.2022	24,00	169,09	159,33	9,76	79,64	59,87	19,77	173,90	173,90	162,02	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	11,88	3,95		
06.04.2022	24,00	166,43	157,51	8,92	79,92	59,73	20,19	172,57	172,57	161,67	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90	3,86		
07.04.2022	24,00	167,84	159,02	8,82	79,29	59,52	19,77	171,19	171,19	160,16	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	3,86		
08.04.2022	24,00	172,46	162,83	9,63	78,31	60,21	18,10	177,22	177,22	165,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	3,72		
09.04.2022	24,00	171,97	161,38	10,59	75,28	57,86	17,42	172,21	172,21	163,94	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	3,63		
10.04.2022	24,00	168,18	157,56	10,62	72,63	55,91	16,72	176,37	176,37	163,94	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	12,43	3,42		
11.04.2022	24,00	167,38	157,86	9,52	71,14	55,12	16,02	171,25	171,25	160,14	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	3,22		
12.04.2022	24,00	170,07	160,09	9,98	71,68	55,74	15,94	174,05	174,05	162,45	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	3,28		
13.04.2022	24,00	166,93	157,68	9,25	71,99	55,62	16,37	170,87	170,87	160,00	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	3,26		
14.04.2022	24,00	165,45	156,36	9,09	71,47	55,33	16,14	169,30	169,30	158,63	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	3,19		
15.04.2022	24,00	165,06	155,43	9,63	70,08	54,20	15,88	168,77	168,77	157,60	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	11,17	3,16		
16.04.2022	24,00	165,41	155,84	9,57	70,39	54,16	16,23	169,15	169,15	158,02	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	11,13	3,22		
17.04.2022	24,00	167,69	156,04	9,65	70,93	54,76	16,17	171,53	171,53	160,29	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	3,26		
18.04.2022	24,00	169,86	159,08	10,78	70,45	54,74	15,71	173,71	173,71	161,34	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	12,37	3,28		
19.04.2022	24,00	166,94	157,26	9,68	70,66	54,88	15,78	170,75	170,75	159,51	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	11,24	3,18		
20.04.2022	24,00	162,14	153,23	8,91	68,74	53,76	14,98	165,64	165,64	155,34	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	2,92		
21.04.2022	24,00	160,13	150,40	9,73	66,57	52,27	14,30	163,39	163,39	152,37	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02	2,81		
22.04.2022	24,00	162,21	152,57	9,64	67,09	52,94	14,15	165,57	165,57	154,61	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96	2,82		
Среднее	24,00	167,02	157,40	9,62	74,99	57,11	17,88	171,28	171,28	159,84	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	3,55		
Итого	744,00	5177,50	4879,43	298,07				5309,65	4954,95	354,70											110,17		

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: час
Корректировка на температуру холодной воды: 1,11 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 109,84 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 354,7 м.губ.
Объем потребленного теплоснабжения Узл: 354,7 м.губ.

