Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2022

Абонент: Жилой дом по адресу: ул. Шелгунова, д.24, лит. М
Адрес: Шелгунова ул, д. 24, лит. М
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 28548.046.6
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 83441
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: 06.06.2023 Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;

Вычислитель:	СПТ943 № 6100	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,164	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0,1276
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:	Gот.=	49,2	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	23,2 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2022 по 22.04.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.03.2022	24,00	*	123,14	115,87	7,27	75,65	54,01	21,64						126,34	117,48	8,86						3,06
24.03.2022	24,00	*	123,46	116,51	6,95	76,47	54,50	21,97						126,73	118,15	8,58						3,10
25.03.2022	24,00	*	124,43	118,23	6,20	76,30	54,77	21,53						127,71	119,91	7,80						3,03
26.03.2022	24,00	*	121,64	114,83	6,81	76,69	54,42	22,27						124,88	116,44	8,44						3,09
27.03.2022	24,00	*	119,85	111,82	8,03	77,83	54,04	23,79						123,13	113,37	9,76						3,29
28.03.2022	24,00	*	121,88	113,54	8,34	78,50	54,76	23,74						125,27	115,15	10,12						3,36
29.03.2022	24,00	*	119,51	112,75	6,76	78,43	54,55	23,88						122,83	114,34	8,49						3,23
30.03.2022	24,00	*	120,12	112,15	7,97	79,05	54,57	24,48						123,50	113,73	9,77						3,38
31.03.2022	24,00	*	122,49	114,12	8,37	80,56	55,82	24,74						126,06	115,81	10,25						3,50
01.04.2022	24,00	*	122,16	115,67	6,49	80,97	56,43	24,54						125,75	117,41	8,34						3,37
02.04.2022	24,00	*	122,33	115,82	6,51	80,12	56,22	23,90						125,86	117,56	8,30						3,30
03.04.2022	24,00	*	122,75	114,01	8,74	79,27	55,33	23,94						126,22	115,67	10,55						3,43
04.04.2022	24,00	*	122,85	116,69	6,16	79,66	56,06	23,60						126,36	118,42	7,94						3,25
05.04.2022	24,00	*	123,21	117,07	6,14	79,73	56,34	23,39						126,73	118,83	7,90						3,23
06.04.2022	24,00	*	122,05	115,31	6,74	80,10	56,07	24,03						125,57	117,02	8,55						3,32
07.04.2022	24,00	*	123,00	116,34	6,66	79,40	55,89	23,51						126,49	118,06	8,43						3,27
08.04.2022	24,00	*	126,09	119,98	6,11	78,57	56,52	22,05						129,60	121,80	7,80						3,13
09.04.2022	24,00	*	124,58	118,30	6,28	75,43	54,50	20,93						127,80	119,97	7,83						2,96
10.04.2022	24,00	*	122,54	113,78	8,76	72,81	52,37	20,44						125,50	115,27	10,23						2,97
11.04.2022	24,00	*	122,62	114,51	8,11	71,17	51,46	19,71						125,46	115,96	9,50						2,84
12.04.2022	24,00	*	124,68	116,52	8,16	71,72	51,96	19,76						127,61	118,02	9,59						2,89
13.04.2022	24,00	*	123,37	116,43	6,94	72,11	52,14	19,97						126,30	117,94	8,36						2,83
14.04.2022	24,00	*	122,45	115,20	7,25	71,51	51,67	19,84						125,31	116,67	8,64						2,81
15.04.2022	24,00	*	121,73	114,31	7,42	70,25	50,90	19,35						124,48	115,72	8,76						2,74
16.04.2022	24,00	*	122,39	113,29	9,10	70,40	50,71	19,69						125,17	114,68	10,49						2,88
17.04.2022	24,00	*	123,66	114,03	9,63	71,07	51,21	19,86						126,52	115,45	11,07						2,95
18.04.2022	24,00	*	124,48	114,78	9,70	70,53	51,25	19,28						127,31	116,21	11,10						2,90
19.04.2022	24,00	*	124,03	117,61	6,42	70,74	51,89	18,85						126,88	119,11	7,77						2,68
20.04.2022	24,00	*	124,12	116,81	7,31	68,95	51,01	17,94						126,83	118,26	8,57						2,61
21.04.2022	24,00	*	122,27	114,05	8,22	66,61	49,36	17,25						124,78	115,38	9,40						2,52
22.04.2022	24,00	*	124,13	115,51	8,62	67,12	49,88	17,24						126,71	116,89	9,82						2,57
Среднее	24,00		122,84	115,35	7,49	75,09	53,57	21,52						125,99	116,93	9,06						3,05
Итого	**744,00**		**3808,01**	**3575,84**	**232,17**									**3905,69**	**3624,68**	**281,01**						**94,49**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,11 °C 0,26 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ 94,23 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 281,01 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации

«___» _____ 20__ _____/_____/