

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация:  
 Источник Обуховский 3-д

Договор: 9138.038.1  
 Строит.Адрес: Александровской Фермы 7  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Александровской Фермы 7_СЦО+ГВС_декабрь_Н		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025		Тхв, гр.С= 0.05	
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961											
Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30					Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=					Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$											
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.23	Qвент.=	Qтех.пот.=;	Qот=0.23	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0.0848			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		0.18656							
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got=(G_OT*24)		Gвент.=(G_VENT*24)		Gтех.пот.=(G_POTER*24)		Gот=(G_OT*24)		Gвент.=(G_VENT*24)	
		Gтех.пот.=(G_POTER*24)		Gот=(G_OT*24)		Gвент.=(G_VENT*24)		Gтех.пот.=(G_POTER*24)		Gгвс.=(G_GVS_SR*24)	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2022 - 23.12.2022																						Контрольные данные		Общее теплототр-е
Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кк/см2	P2, кк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал.	Q общ., Гкал.
23.11.2022	24,00	-	117,35	107,49	9,86	85,73	47,87	37,86	7,00	5,00		55,14	-	-	56,93	-	56,93	-	85,66	-	4,73			4,92
24.11.2022	24,00	-	113,21	104,30	8,91	86,29	47,45	38,84	7,00	5,00		52,80	-	-	54,52	-	54,52	-	86,19	-	4,55			4,83
25.11.2022	24,00	-	113,44	103,26	10,18	86,96	47,22	39,74	7,00	5,00		53,57	-	-	55,36	-	55,36	-	86,86	-	4,66			5,00
26.11.2022	24,00	-	111,41	101,14	10,27	86,41	46,31	40,10	7,00	5,00		52,80	-	-	54,55	-	54,55	-	86,32	-	4,56			4,95
27.11.2022	24,00	-	114,22	102,15	12,07	86,43	46,41	40,02	7,00	5,00		54,98	-	-	56,81	-	56,81	-	86,28	-	4,75			5,14
28.11.2022	24,00	-	113,51	104,06	9,45	89,87	48,30	41,57	7,00	5,00		53,23	-	-	55,10	-	55,10	-	89,80	-	4,78			5,18
29.11.2022	24,00	-	115,68	105,92	9,76	89,18	49,00	40,18	7,00	5,00		54,29	-	-	56,18	-	56,18	-	89,09	-	4,84			5,14
30.11.2022	24,00	-	115,95	106,27	9,68	88,84	49,03	39,81	7,00	5,00		54,41	-	-	56,31	-	56,31	-	88,72	-	4,83			5,10
01.12.2022	24,00	-	112,78	103,93	8,85	88,51	48,36	40,15	7,00	5,00		52,62	-	-	54,45	-	54,45	-	88,40	-	4,65			4,96
02.12.2022	24,00	-	113,19	102,88	10,31	90,02	48,25	41,77	7,00	5,00		53,58	-	-	55,49	-	55,49	-	89,93	-	4,82			5,23
03.12.2022	24,00	-	113,56	103,89	9,67	90,76	48,73	42,03	7,00	5,00		53,32	-	-	55,23	-	55,23	-	90,63	-	4,84			5,25
04.12.2022	24,00	-	114,58	104,30	10,28	90,67	49,04	41,63	7,00	5,00		54,05	-	-	56,01	-	56,01	-	90,53	-	4,90			5,28
05.12.2022	24,00	-	115,19	105,54	9,65	90,26	49,39	40,87	7,00	5,00		54,12	-	-	56,04	-	56,04	-	90,16	-	4,88			5,19
06.12.2022	24,00	-	113,59	104,42	9,17	89,63	48,75	40,88	7,00	5,00		52,99	-	-	54,86	-	54,86	-	89,53	-	4,75			5,10
07.12.2022	24,00	-	114,21	104,08	10,13	88,54	48,36	40,18	7,00	5,00		53,83	-	-	55,70	-	55,70	-	88,40	-	4,76			5,08
08.12.2022	24,00	-	117,07	106,98	10,09	87,39	48,37	39,02	7,00	5,00		55,07	-	-	56,92	-	56,92	-	87,33	-	4,81			5,06
09.12.2022	24,00	-	115,75	107,39	8,36	88,87	49,53	39,34	7,00	5,00		53,63	-	-	55,52	-	55,52	-	88,80	-	4,77			4,98
10.12.2022	24,00	-	115,57	105,89	9,68	89,80	49,63	40,17	7,00	5,00		54,36	-	-	56,25	-	56,25	-	89,67	-	4,88			5,13
11.12.2022	24,00	-	114,56	104,34	10,22	89,46	49,08	40,38	7,00	5,00		54,09	-	-	55,99	-	55,99	-	89,32	-	4,84			5,14
12.12.2022	24,00	-	112,90	103,52	9,38	89,41	48,43	40,98	7,00	5,00		53,03	-	-	54,88	-	54,88	-	89,30	-	4,74			5,09
13.12.2022	24,00	-	113,69	105,16	8,53	90,35	49,23	41,12	7,00	5,00		52,82	-	-	54,74	-	54,74	-	90,24	-	4,77			5,10
14.12.2022	24,00	-	113,94	104,64	9,30	89,30	49,05	40,25	7,00	5,00		53,34	-	-	55,19	-	55,19	-	89,19	-	4,76			5,05
15.12.2022	24,00	-	112,91	103,55	9,36	89,37	48,58	40,79	7,00	5,00		52,79	-	-	54,64	-	54,64	-	89,27	-	4,72			5,07
16.12.2022	24,00	-	112,91	104,10	8,81	90,68	49,00	41,68	7,00	5,00		52,49	-	-	54,37	-	54,37	-	90,57	-	4,76			5,15
17.12.2022	24,00	-	113,16	103,48	9,68	90,36	48,78	41,58	7,00	5,00		52,99	-	-	54,87	-	54,87	-	90,24	-	4,78			5,19
18.12.2022	24,00	-	112,69	102,45	10,24	90,37	48,58	41,79	7,00	5,00		53,04	-	-	54,96	-	54,96	-	90,23	-	4,79			5,21
19.12.2022	24,00	-	115,21	106,41	8,80	89,70	49,54	40,16	7,00	5,00		53,48	-	-	55,38	-	55,38	-	89,58	-	4,79			5,07
20.12.2022	24,00	-	113,85	103,78	10,07	89,19	48,99	40,20	7,00	5,00		53,62	-	-	55,46	-	55,46	-	89,08	-	4,78			5,08
21.12.2022	24,00	-	114,59	105,26	9,33	89,59	49,26	40,33	7,00	5,00		53,50	-	-	55,38	-	55,38	-	89,49	-	4,79			5,09
22.12.2022	24,00	-	116,49	107,61	8,88	87,99	49,90	38,09	7,00	5,00		54,26	-	-	56,12	-	56,12	-	87,85	-	4,77			4,89
Среднее	24,00	-	114,24	104,61	9,63	89,00	48,61	40,38	7,00	5,00		53,61	-	-	55,47	-	55,47	-	88,89	-	4,77			5,09
Итого	720,00	-	3427,16	3138,19	288,97							1608,24	0,00	0,00	1664,21	0,00	1664,21	0,00	143,03	0,00	0,00			152,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.2022 02:00:00	40146,96	35993,86	18839,75	-	19343,80	-	1445,63	1440,56	10974,00
	22.12.2022 09:00:00	40295,52	35731,28	18908,66	-	19415,12	-	1452,11	1446,72	11005,00


Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 0.05 °С = #ЗНАЧ! Гкал;  
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** #ЗНАЧ! Гкал;  
 Представитель теплоснабжающей организации



Идентификатор документа 04d942ba-8811-4b24-bd70-0a38b285e215



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.12.2022 13:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	27.12.2022 17:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа