

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация:
 Источник Обуховский 3-д

Договор:
 Строит.Адрес: Бабушкина 68
 Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
 Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

график:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|
| Установленные приборы: | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Бабушкина 68_СЦО+ГВС_декабрь_Н | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2023 | | Тхв, гр.С= 0.05 | | | |
| Вычислитель: СПТ-943 № 1786 | | расходомер: ПРЭМ-3 32 | | Gmin= 0.067 | | Gmax= 30 | | Термопреобр.: КТПТР-01 | | Преобр.давления: | | | |
| Подающ.тр.(M1): | | расходомер: ПРЭМ-3 32 | | Gmin= 0.067 | | Gmax= 30 | | Термопреобр.: КТПТР-01 | | Преобр.давления: | | | |
| Обратн.тр.(M2): | | расходомер: ПРЭМ-3 20 | | Gmin= 0.027 | | Gmax= 12 | | Термопреобр.: ТПТ-1-3 | | Преобр.давления: | | | |
| тр-д. ГВС(M3): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | | | |
| тр.щирк.ГВС(M4): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | | | |
| тр.подпитки(V5): | | расходомер: | | Gmin= | | Gmax= | | Термопреобр.: | | Преобр.давления: | | | |
| Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | | | | | | | | | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот= | | Qвент.= | | Qтех.пот.=;"Qот= | | Qвент.= | | Qтех.пот.= | | Qгвс= | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | Qтех.гвс.ср= | | Qгвс.ср= | | | | | | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Got=(G_OT*24) | | Gвент.=(G_VENT*24) | | Gтех.пот.=(G_POTER*24) ;"Got=(G_OT*24) | | Gвент.=(G_VENT*24) | | Gтех.пот.=(G_POTER*24) | | Gгвс.=(G_GVS_SR*24) | |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2022 - 23.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------------|------------|--------------|-----------------|-------|-------|-----------|------------|---------------|--------------|-------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплотр-е |
| Дата | Ти час | НС | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1, кк/см2 | P2, кк/см2 | Qотопл, Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3, м.куб | V4, м.куб. | dVгвс, м.куб. | Vподп, м.куб | T3, С | T4, С | Qгвс общ., Гкал | Qгвс изл., Гкал | Qтех.гвс, Гкал. | Q общ., Гкал. |
| 23.11.2022 | 24,00 | 2; | 197,50 | 178,61 | 18,89 | 85,06 | 50,14 | 34,92 | 8,00 | 3,00 | | 97,76 | 0,00 | 0,00 | 100,90 | 0,00 | 100,90 | - | 84,93 | 0,00 | 8,31 | | | 7,87 |
| 24.11.2022 | 24,00 | 2; | 192,89 | 174,97 | 17,92 | 85,71 | 50,06 | 35,64 | 8,00 | 3,00 | | 95,07 | 0,00 | 0,00 | 98,16 | 0,00 | 98,16 | - | 85,54 | 0,00 | 8,14 | | | 7,80 |
| 25.11.2022 | 24,00 | 2; | 191,81 | 174,24 | 17,57 | 86,35 | 49,96 | 36,40 | 8,00 | 3,00 | | 94,51 | 0,00 | 0,00 | 97,62 | 0,00 | 97,62 | - | 86,18 | 0,00 | 8,15 | | | 7,88 |
| 26.11.2022 | 24,00 | 2; | 191,22 | 169,04 | 22,18 | 85,79 | 48,90 | 36,89 | 8,00 | 3,00 | | 95,82 | 0,00 | 0,00 | 98,94 | 0,00 | 98,94 | - | 85,61 | 0,00 | 8,21 | | | 8,16 |
| 27.11.2022 | 24,00 | 2; | 190,71 | 171,79 | 18,92 | 85,89 | 49,14 | 36,75 | 8,00 | 3,00 | | 94,20 | 0,00 | 0,00 | 97,28 | 0,00 | 97,28 | - | 85,67 | 0,00 | 8,08 | | | 7,96 |
| 28.11.2022 | 24,00 | 2; | 192,75 | 175,02 | 17,73 | 89,13 | 51,11 | 38,02 | 8,00 | 3,00 | | 94,87 | 0,00 | 0,00 | 98,19 | 0,00 | 98,19 | - | 88,95 | 0,00 | 8,45 | | | 8,26 |
| 29.11.2022 | 24,00 | 2; | 194,62 | 178,52 | 16,10 | 88,62 | 51,87 | 36,75 | 8,00 | 3,00 | | 95,12 | 0,00 | 0,00 | 98,41 | 0,00 | 98,41 | - | 88,45 | 0,00 | 8,42 | | | 8,01 |
| 30.11.2022 | 24,00 | 19:16;14: | 149,94 | 140,29 | 9,65 | 87,77 | 50,56 | 37,21 | 8,00 | 3,00 | | 75,74 | 0,00 | 0,00 | 78,27 | 0,00 | 78,27 | - | 86,68 | 0,00 | 6,57 | | | 6,09 |
| 01.12.2022 | 24,00 | 2; | 192,90 | 175,48 | 17,42 | 87,87 | 50,80 | 37,08 | 8,00 | 3,00 | | 94,65 | 0,00 | 0,00 | 97,87 | 0,00 | 97,87 | - | 87,67 | 0,00 | 8,30 | | | 8,06 |
| 02.12.2022 | 24,00 | 2; | 192,26 | 173,69 | 18,57 | 89,30 | 50,83 | 38,47 | 8,00 | 3,00 | | 95,31 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 0,00 | 98,65 | - | 89,10 | 0,00 | 8,50 | | | 8,37 |
| 03.12.2022 | 24,00 | 2; | 193,84 | 174,99 | 18,85 | 90,15 | 51,59 | 38,56 | 8,00 | 3,00 | | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 99,63 | 0,00 | 99,63 | - | 89,91 | 0,00 | 8,66 | | | 8,47 |
| 04.12.2022 | 24,00 | 2; | 193,56 | 176,26 | 17,30 | 90,07 | 51,83 | 38,23 | 8,00 | 3,00 | | 95,34 | 0,00 | 0,00 | 98,73 | 0,00 | 98,73 | - | 89,84 | 0,00 | 8,57 | | | 8,32 |
| 05.12.2022 | 24,00 | 2; | 194,62 | 178,88 | 15,74 | 89,63 | 52,10 | 37,53 | 8,00 | 3,00 | | 95,27 | 0,00 | 0,00 | 98,63 | 0,00 | 98,63 | - | 89,44 | 0,00 | 8,53 | | | 8,15 |
| 06.12.2022 | 24,00 | 2; | 193,43 | 176,18 | 17,25 | 89,02 | 51,48 | 37,55 | 8,00 | 3,00 | | 95,37 | 0,00 | 0,00 | 98,69 | 0,00 | 98,69 | - | 88,84 | 0,00 | 8,48 | | | 8,18 |
| 07.12.2022 | 24,00 | 2; | 192,41 | 176,14 | 16,26 | 88,01 | 51,12 | 36,88 | 8,00 | 3,00 | | 94,57 | 0,00 | 0,00 | 97,80 | 0,00 | 97,80 | - | 87,80 | 0,00 | 8,31 | | | 7,95 |
| 08.12.2022 | 24,00 | 2; | 196,90 | 181,01 | 15,89 | 86,73 | 51,09 | 35,64 | 8,00 | 3,00 | | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 99,77 | 0,00 | 99,77 | - | 86,57 | 0,00 | 8,37 | | | 7,85 |
| 09.12.2022 | 24,00 | 2; | 198,53 | 179,97 | 18,56 | 88,23 | 52,08 | 36,15 | 8,00 | 3,00 | | 98,05 | 0,00 | 0,00 | 101,42 | 0,00 | 101,42 | - | 88,08 | 0,00 | 8,64 | | | 8,17 |
| 10.12.2022 | 24,00 | 2; | 196,41 | 177,37 | 19,04 | 89,24 | 52,19 | 37,05 | 8,00 | 3,00 | | 96,44 | 0,00 | 0,00 | 99,81 | 0,00 | 99,81 | - | 89,03 | 0,00 | 8,59 | | | 8,30 |
| 11.12.2022 | 24,00 | 2; | 193,85 | 175,22 | 18,64 | 88,88 | 51,60 | 37,28 | 8,00 | 3,00 | | 95,94 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 0,00 | 99,27 | - | 88,68 | 0,00 | 8,51 | | | 8,21 |
| 12.12.2022 | 24,00 | 2; | 190,39 | 174,31 | 16,08 | 88,77 | 51,06 | 37,71 | 8,00 | 3,00 | | 93,38 | 0,00 | 0,00 | 96,61 | 0,00 | 96,61 | - | 88,58 | 0,00 | 8,28 | | | 8,03 |
| 13.12.2022 | 24,00 | 2; | 193,61 | 176,61 | 17,00 | 89,71 | 51,86 | 37,86 | 8,00 | 3,00 | | 95,09 | 0,00 | 0,00 | 98,45 | 0,00 | 98,45 | - | 89,53 | 0,00 | 8,52 | | | 8,24 |
| 14.12.2022 | 24,00 | 2; | 192,72 | 176,60 | 16,11 | 88,76 | 51,63 | 37,13 | 8,00 | 3,00 | | 94,46 | 0,00 | 0,00 | 97,73 | 0,00 | 97,73 | - | 88,57 | 0,00 | 8,37 | | | 8,01 |
| 15.12.2022 | 24,00 | 2; | 192,38 | 173,60 | 18,78 | 88,68 | 51,06 | 37,62 | 8,00 | 3,00 | | 95,23 | 0,00 | 0,00 | 98,52 | 0,00 | 98,52 | - | 88,51 | 0,00 | 8,44 | | | 8,22 |
| 16.12.2022 | 24,00 | 2; | 191,12 | 175,32 | 15,80 | 90,07 | 51,56 | 38,51 | 8,00 | 3,00 | | 93,50 | 0,00 | 0,00 | 96,82 | 0,00 | 96,82 | - | 89,86 | 0,00 | 8,41 | | | 8,20 |
| 17.12.2022 | 24,00 | 2; | 191,14 | 173,67 | 17,47 | 89,76 | 51,48 | 38,28 | 8,00 | 3,00 | | 93,99 | 0,00 | 0,00 | 97,31 | 0,00 | 97,31 | - | 89,56 | 0,00 | 8,42 | | | 8,24 |
| 18.12.2022 | 24,00 | 2; | 191,82 | 171,40 | 20,42 | 89,77 | 51,20 | 38,57 | 8,00 | 3,00 | | 95,61 | 0,00 | 0,00 | 98,99 | 0,00 | 98,99 | - | 89,56 | 0,00 | 8,57 | | | 8,47 |
| 19.12.2022 | 24,00 | 2; | 196,44 | 177,72 | 18,72 | 89,15 | 52,12 | 37,03 | 8,00 | 3,00 | | 97,25 | 0,00 | 0,00 | 100,65 | 0,00 | 100,65 | - | 88,97 | 0,00 | 8,66 | | | 8,28 |
| 20.12.2022 | 24,00 | 2; | 191,71 | 174,33 | 17,37 | 88,59 | 51,42 | 37,17 | 8,00 | 3,00 | | 94,42 | 0,00 | 0,00 | 97,68 | 0,00 | 97,68 | - | 88,41 | 0,00 | 8,35 | | | 8,04 |
| 21.12.2022 | 24,00 | 2; | 192,24 | 176,24 | 16,00 | 89,01 | 51,67 | 37,34 | 8,00 | 3,00 | | 94,14 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | 0,00 | 97,42 | - | 88,82 | 0,00 | 8,37 | | | 8,03 |
| 22.12.2022 | 24,00 | 2; | 196,36 | 179,43 | 16,93 | 87,39 | 52,41 | 34,98 | 8,00 | 3,00 | | 96,36 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | - | 87,22 | 0,00 | 8,41 | | | 7,78 |
| Среднее | 24,00 | - | 192,00 | 174,56 | 17,44 | 88,37 | 51,20 | 37,17 | 8,00 | 3,00 | | 94,67 | - | - | 97,93 | - | 97,93 | - | 88,15 | - | 8,35 | - | - | 8,05 |
| Итого | 720,00 | | 5760,06 | 5236,91 | 523,15 | | | | | | | 2840,20 | 0,00 | 0,00 | 2937,87 | 0,00 | 2937,87 | 0,00 | | | 250,58 | 0,00 | 0,00 | 241,62 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|--|---------------------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------|--------------|---------|
| | 21.12.2022 02:00:00 | 44621,10 | 36016,34 | 28409,93 | 0,00 | 29058,49 | 0,00 | 1414,18 | 1998,38 | 3514,50 |
| | 22.12.2022 00:00:00 | 44798,39 | 36178,40 | 28496,97 | 0,00 | 29148,55 | 0,00 | 1421,58 | 2006,11 | 3536,50 |



Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 0.05 °С = #ЗНАЧ! Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): #ЗНАЧ! Гкал;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации



Идентификатор документа f4478372-622d-4480-9aa0-ed759d888ba2



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 26.12.2022 13:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  Чебышев Дмитрий Михайлович | 03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00 | 27.12.2022 17:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |