

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 11, лит. А**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **33946.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **109715**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: <b>ВКТ-7 № 207218</b>	расходомер:	<b>27.07.2025</b>	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:
Обратный трубопровод (M2)	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	0,067	30	КТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			ТСП-Н
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,1729</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:	Qот.ср.= <b>54,6</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>54,6</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>
			Qтех.гв.= <b>0</b>
			Qгвс.= <b>0,1183</b>
			Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>
			Qгвс.ср.= <b>0,0538</b>
			Gгвс.= <b>21,52</b>
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.11.2022	24,00	*	92,66	89,44	3,22	84,01	56,12	27,89				6,58		6,58	6,80		6,80		84,01				2,77
24.11.2022	24,00	*	92,92	89,70	3,22	84,66	56,47	28,19				6,58		6,58	6,81		6,81		84,25				2,81
25.11.2022	24,00		93,17	90,17	3,00	84,07	55,86	28,21				6,40		6,40	6,61		6,61		83,74				2,80
26.11.2022	24,00	*	93,74	89,53	4,21	83,99	55,26	28,73				7,52		7,52	7,76		7,76		83,90				2,93
27.11.2022	24,00	*	93,34	89,27	4,07	84,21	55,18	29,03				7,27		7,27	7,48		7,48		83,95				2,94
28.11.2022	24,00		93,75	90,27	3,48	86,53	57,30	29,23				6,90		6,90	7,11		7,11		86,65				2,95
29.11.2022	24,00		93,45	90,53	2,92	87,07	58,46	28,61				6,30		6,30	6,49		6,49		86,82				2,85
30.11.2022	24,00		93,44	89,47	3,97	87,62	58,43	29,19				7,55		7,55	7,80		7,80		87,44				2,96
01.12.2022	24,00	*	93,09	89,85	3,24	86,48	58,06	28,42				6,68		6,68	6,91		6,91		86,03				2,84
02.12.2022	24,00	*	93,34	90,20	3,14	86,96	57,49	29,47				6,38		6,38	6,59		6,59		86,98				2,94
03.12.2022	24,00	*	93,03	89,70	3,33	87,24	57,51	29,73				6,62		6,62	6,82		6,82		87,02				2,97
04.12.2022	24,00	*	93,66	89,68	3,98	87,83	58,15	29,68				7,02		7,02	7,23		7,23		87,36				3,02
05.12.2022	24,00	*	93,50	90,55	2,95	87,10	58,44	28,66				6,28		6,28	6,50		6,50		86,67				2,86
06.12.2022	24,00	*	92,77	89,55	3,22	86,97	58,28	28,69				6,42		6,42	6,63		6,63		86,80				2,85
07.12.2022	24,00	*	92,52	89,62	2,90	87,01	58,19	28,82				6,01		6,01	6,22		6,22		86,74				2,84
08.12.2022	24,00	*	92,63	89,65	2,98	86,99	58,27	28,72				6,14		6,14	6,33		6,33		86,71				2,84
09.12.2022	24,00	*	92,78	89,49	3,29	86,97	58,59	28,38				6,58		6,58	6,79		6,79		86,61				2,83
10.12.2022	24,00	*	92,62	89,46	3,16	87,15	58,56	28,59				6,31		6,31	6,52		6,52		86,69				2,84
11.12.2022	24,00	*	93,42	88,76	4,66	86,64	57,72	28,92				7,91		7,91	8,15		8,15		86,23				2,98
12.12.2022	24,00	*	88,43	84,94	3,49	78,50	52,15	26,35				6,80		6,80	6,98		6,98		75,78				2,52
13.12.2022	24,00	*	92,03	88,89	3,14	85,38	56,51	28,87				6,48		6,48	6,69		6,69		85,96				2,84
14.12.2022	24,00	*	92,54	88,67	3,87	87,05	58,01	29,04				7,23		7,23	7,49		7,49		86,93				2,92
15.12.2022	24,00		92,86	90,01	2,85	86,41	57,87	28,54				6,15		6,15	6,37		6,37		86,16				2,82
16.12.2022	24,00	*	92,95	90,31	2,64	87,06	58,02	29,04				5,79		5,79	6,00		6,00		87,04				2,86
17.12.2022	24,00	*	93,51	89,64	3,87	87,53	58,09	29,44				6,85		6,85	7,06		7,06		87,02				2,98
18.12.2022	24,00	*	92,87	89,57	3,30	87,41	57,95	29,46				6,23		6,23	6,43		6,43		86,93				2,94
19.12.2022	24,00	*	92,74	90,08	2,66	87,33	58,80	28,53				5,80		5,80	6,02		6,02		86,88				2,81
20.12.2022	24,00		92,35	89,31	3,04	87,16	58,79	28,37				6,21		6,21	6,43		6,43		86,85				2,80
21.12.2022	24,00	*	93,09	89,76	3,33	88,15	59,69	28,46				6,45		6,45	6,66		6,66		87,77				2,86
22.12.2022	24,00	*	92,92	90,17	2,75	87,03	60,04	26,99				5,98		5,98	6,19		6,19		86,77				2,68
<b>Среднее</b>	24,00		92,87	89,54	3,33	86,28	57,61	28,68				6,58		6,58	6,80		6,80		85,96				2,86
<b>Итого</b>	<b>720,00</b>		<b>2786,12</b>	<b>2686,24</b>	<b>99,88</b>							<b>197,42</b>		<b>197,42</b>	<b>203,87</b>		<b>203,87</b>						<b>85,85</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,77** °C

**0,28** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **85,57** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **203,87** м.куб.

Представитель теплообслуживающей организации

Передач через Диадок 26.12.2022 13:03 GMT+03:00



e6e5ea48-42e0-4502-b146-ba928b88e316

Страница 1 из 2





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.12.2022 13:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	27.12.2022 17:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа