

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **8795.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28167**

график: **149/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319028 | расходомер: | 16.07.2025 | ОП: А32-00; |
| Подающий трубопровод (M1) | Gmin= | Gmax= | Преобр.давления: |
| Обратный трубопровод (M2) | ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,054 | 13,58 | СДВ-И-1,60 |
| Подающий ГВС (M3) | ЭРСВ-440(Л/Ф) 0,054 | 13,58 | СДВ-И-1,60 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,145 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qот.гвс.= 0 | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 44,0506 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.11.2022 | 24,00 | | 65,80 | 65,80 | 0,00 | 84,39 | 47,88 | 36,51 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,40 |
| 24.11.2022 | 24,00 | | 67,79 | 67,79 | 0,00 | 85,94 | 49,22 | 36,72 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 25.11.2022 | 24,00 | | 68,21 | 68,21 | 0,00 | 85,76 | 49,12 | 36,64 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| 26.11.2022 | 24,00 | | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 85,41 | 48,46 | 36,95 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,48 |
| 27.11.2022 | 24,00 | | 67,26 | 67,26 | 0,00 | 85,35 | 48,28 | 37,07 | 5,40 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 28.11.2022 | 24,00 | | 68,23 | 68,23 | 0,00 | 87,22 | 49,49 | 37,73 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 29.11.2022 | 24,00 | | 68,65 | 68,65 | 0,00 | 89,60 | 51,10 | 38,50 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 30.11.2022 | 24,00 | | 68,04 | 68,04 | 0,00 | 88,93 | 50,94 | 37,99 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 01.12.2022 | 24,00 | | 68,61 | 68,61 | 0,00 | 89,38 | 51,28 | 38,10 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 02.12.2022 | 24,00 | | 68,49 | 68,49 | 0,00 | 89,10 | 50,78 | 38,32 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 03.12.2022 | 24,00 | | 68,82 | 68,82 | 0,00 | 88,97 | 50,74 | 38,23 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 04.12.2022 | 24,00 | | 69,32 | 69,32 | 0,00 | 89,50 | 51,18 | 38,32 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 05.12.2022 | 24,00 | | 69,38 | 69,38 | 0,00 | 89,29 | 51,30 | 37,99 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 06.12.2022 | 23,95 * | | 64,51 | 64,50 | 0,01 | 88,94 | 50,75 | 38,19 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 07.12.2022 | 24,00 | | 69,25 | 69,25 | 0,00 | 89,26 | 51,15 | 38,11 | 5,50 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 08.12.2022 | 24,00 | | 70,66 | 70,66 | 0,00 | 89,61 | 51,92 | 37,69 | 5,60 | 4,30 | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 09.12.2022 | 24,00 | | 72,73 | 72,73 | 0,00 | 89,83 | 52,87 | 36,96 | 5,60 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 10.12.2022 | 24,00 | | 73,12 | 73,12 | 0,00 | 89,52 | 52,96 | 36,56 | 5,60 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 11.12.2022 | 24,00 | | 72,19 | 72,19 | 0,00 | 89,12 | 52,42 | 36,70 | 5,60 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 12.12.2022 | 24,00 | | 71,33 | 71,33 | 0,00 | 88,79 | 51,60 | 37,19 | 5,50 | 4,20 | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 13.12.2022 | 24,00 | | 75,47 | 75,47 | 0,00 | 90,27 | 53,39 | 36,88 | 5,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| 14.12.2022 | 24,00 | | 77,44 | 77,44 | 0,00 | 89,52 | 53,89 | 35,63 | 5,70 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,76 |
| 15.12.2022 | 24,00 | | 76,19 | 76,19 | 0,00 | 88,96 | 53,13 | 35,83 | 5,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 16.12.2022 | 24,00 | | 75,89 | 75,89 | 0,00 | 89,08 | 53,02 | 36,06 | 5,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 17.12.2022 | 24,00 | | 75,96 | 75,96 | 0,00 | 89,40 | 53,20 | 36,20 | 5,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 18.12.2022 | 24,00 | | 76,07 | 76,07 | 0,00 | 89,42 | 53,26 | 36,16 | 5,60 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 19.12.2022 | 24,00 | | 77,95 | 77,95 | 0,00 | 90,00 | 54,45 | 35,55 | 5,70 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| 20.12.2022 | 24,00 | | 76,66 | 76,66 | 0,00 | 89,41 | 53,93 | 35,48 | 5,70 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 21.12.2022 | 24,00 | | 77,68 | 77,68 | 0,00 | 89,90 | 54,29 | 35,61 | 5,70 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,77 |
| 22.12.2022 | 24,00 | | 79,03 | 79,03 | 0,00 | 89,76 | 55,32 | 34,44 | 5,80 | 4,10 | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| Среднее | 24,00 | | 71,60 | 71,60 | 0,00 | 88,65 | 51,71 | 36,94 | 5,56 | 4,22 | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| Итого | 719,95 | | 2147,93 | 2147,92 | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,33 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0,05 час **0,01** Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0,05 час **0** куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,55** °C **0** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **79,34** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации



Передан через Диадок 26.12.2022 13:03 GMT+03:00
 09672710-97be-4a39-8a74-78d9cb74fa29

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 26.12.2022 13:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  Чебышев Дмитрий Михайлович | 03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00 | 27.12.2022 17:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |