

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТПЗ**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32816.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105391**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904	расходомер:	03.06.2023	ОП: СИ-8 ТЗ-2 ФТ-6;
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ	Gmin= 0,1	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ	45	
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ	0,1	
Циркуляционный ГВС (M4)		45	
Подпиточный трубопровод (Vп)		30	
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,35	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0,0184
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got.= 106,329	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qтех.гвс.ср 0,0184
			Gтех.гвс.= 7,36
			Qгвс.= 0,3422
			Qгвс.ср= 0,0934
			Gгвс.= 37,36
			Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.11.2022	24,00	*	181,46	164,02	17,44	86,55	53,03	33,52				14,05		14,05	14,51	14,51	86,47					7,02
24.11.2022	24,00	*	184,63	167,23	17,40	87,93	54,31	33,62				13,87		13,87	14,34	14,34	87,36					7,17
25.11.2022	24,00		181,60	165,34	16,26	87,80	53,84	33,96				12,87		12,87	13,32	13,32	87,40					7,06
26.11.2022	24,00		181,86	163,56	18,30	87,46	53,30	34,16				14,90		14,90	15,40	15,40	87,04					7,20
27.11.2022	24,00		184,00	163,77	20,23	87,43	53,16	34,27				16,86		16,86	17,42	17,42	87,15					7,39
28.11.2022	24,00		182,29	165,55	16,74	89,44	54,46	34,98				13,66		13,66	14,11	14,11	89,40					7,30
29.11.2022	24,00		183,22	166,17	17,05	91,76	56,12	35,64				13,74		13,74	14,25	14,25	91,36					7,50
30.11.2022	24,00		181,40	164,68	16,72	91,07	55,69	35,38				13,32		13,32	13,79	13,79	90,61					7,36
01.12.2022	24,00	*	183,24	166,25	16,99	91,52	55,93	35,59				13,49		13,49	13,99	13,99	91,02					7,49
02.12.2022	24,00	*	183,63	166,19	17,44	91,29	55,59	35,70				13,81		13,81	14,32	14,32	90,92					7,54
03.12.2022	24,00		185,02	166,96	18,06	91,14	55,63	35,51				14,35		14,35	14,87	14,87	90,74					7,59
04.12.2022	24,00		188,49	168,04	20,45	91,66	55,93	35,73				16,54		16,54	17,15	17,15	91,29					7,90
05.12.2022	24,00		184,73	167,80	16,93	91,43	55,95	35,48				13,14		13,14	13,64	13,64	90,97					7,52
06.12.2022	24,00	*	183,41	165,79	17,62	91,14	55,35	35,79				13,79		13,79	14,31	14,31	90,71					7,56
07.12.2022	24,00		175,18	156,00	19,18	91,44	55,75	35,69				15,49		15,49	15,81	15,81	67,02					7,34
08.12.2022	24,00	*	172,70	147,31	25,39	91,76	56,30	35,46				21,58		21,58	21,91	21,91	56,19					7,57
09.12.2022	24,00		177,59	152,80	24,79	91,88	57,34	34,54				20,82		20,82	21,13	21,13	57,12					7,57
10.12.2022	24,00		178,68	152,62	26,06	91,57	57,32	34,25				22,04		22,04	22,39	22,39	57,01					7,63
11.12.2022	24,00		177,01	147,64	29,37	91,18	56,85	34,33				25,40		25,40	25,76	25,76	56,53					7,76
12.12.2022	24,00		175,37	148,34	27,03	90,92	56,39	34,53				23,03		23,03	23,38	23,38	56,20					7,59
13.12.2022	24,00		181,36	155,87	25,49	92,37	57,76	34,61				21,46		21,46	21,78	21,78	57,70					7,76
14.12.2022	24,00		180,72	154,06	26,66	91,51	57,39	34,12				22,55		22,55	22,87	22,87	57,12					7,71
15.12.2022	24,00		178,47	151,48	26,99	91,02	56,58	34,44				22,88		22,88	23,20	23,20	56,28					7,69
16.12.2022	24,00		178,05	153,31	24,74	91,15	56,56	34,59				20,64		20,64	20,95	20,95	56,36					7,57
17.12.2022	24,00		178,19	150,21	27,98	91,44	56,67	34,77				23,73		23,73	24,10	24,10	56,41					7,80
18.12.2022	24,00		178,26	146,12	32,14	91,48	56,64	34,84				27,82		27,82	28,26	28,26	56,43					8,05
19.12.2022	24,00		182,34	156,64	25,70	92,02	57,78	34,24				21,49		21,49	21,80	21,80	57,63					7,74
20.12.2022	24,00		179,47	153,09	26,38	91,47	57,26	34,21				22,19		22,19	22,55	22,55	56,85					7,66
21.12.2022	24,00		181,65	155,87	25,78	91,98	57,77	34,21				21,53		21,53	21,90	21,90	57,75					7,72
22.12.2022	24,00		184,50	158,56	25,94	91,72	58,66	33,06				21,64		21,64	21,99	21,99	58,42					7,64
Среднее	24,00		180,95	158,71	22,24	90,75	56,04	34,71				18,42		18,42	18,84	18,84	72,45					7,55
Итого	720,00		5428,52	4761,27	667,25							552,68		552,68	565,20	565,20						226,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

0 час

куб.м

Период расчета по договору:

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,55 °C**

0,37 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **226,03** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **565,2** м.куб.

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диалок 26.12.2022 13:03 GMT+03:00



ba4d947a-27e4-47a1-8b50-e8ec89b65bbb

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5EB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.12.2022 13:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAFB18C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	27.12.2022 17:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа