

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / ЦЮ
 Обслуживающая организация:
 Источник Обуховский 3-д

Договор: 8709.038.1
 Строит.Адрес: Елизарова 33
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦЮ
 Код УУТЭ:

график:

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Елизарова 33_ЦЮ_декабрь_H		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025		Тхв, гр.С= 0.05	
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899		расходомер: ПРЭМ 40		Gmin= 0.3		Gmax= 45		Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Подающ.тр.(M1):		расходомер: ПРЭМ 40		Gmin= 0.3		Gmax= 45		Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$											
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.21177		Qвент.=		Qтех.пот.=";"Qот=0.21177		Qвент.=		Qтех.пот.=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=		Qтех.пот.=(G_POTER*24);";"Got=(G_OT*24)		Gвент.=(G_VENT*24)		Gтех.пот.=(G_POTER*24)	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got=(G_OT*24)		Gвент.=(G_VENT*24)		Gтех.пот.=(G_POTER*24);";"Got=(G_OT*24)		Gвент.=(G_VENT*24)		Gтех.пот.=(G_POTER*24)	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Got=(G_OT*24)		Gвент.=(G_VENT*24)		Gтех.пот.=(G_POTER*24);";"Got=(G_OT*24)		Gвент.=(G_VENT*24)		Gтех.пот.=(G_POTER*24)	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2022 - 23.12.2022																						Контрольные данные		Общее теплотр-е
			Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
час			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.11.2022	24,00	-	218,34	218,34	0,00	59,35	46,59	12,76	7,00	5,00														2,79
24.11.2022	24,00	-	218,10	218,10	0,00	59,39	46,51	12,88	7,00	5,00														2,81
25.11.2022	24,00	-	217,52	217,52	0,00	60,95	47,51	13,44	7,00	5,00														2,93
26.11.2022	24,00	-	217,97	217,97	0,00	60,35	46,99	13,36	7,00	5,00														2,92
27.11.2022	24,00	-	217,94	217,94	0,00	60,74	47,16	13,58	7,00	5,00														2,96
28.11.2022	24,00	-	218,08	218,08	0,00	61,99	48,09	13,90	7,00	5,00														3,04
29.11.2022	24,00	-	217,20	217,20	0,00	62,29	48,47	13,82	7,00	5,00														3,01
30.11.2022	24,00	-	215,97	215,97	0,00	62,10	48,46	13,64	7,00	5,00														2,95
01.12.2022	24,00	-	214,91	214,91	0,00	62,35	48,63	13,72	7,00	5,00														2,95
02.12.2022	24,00	-	213,97	213,97	0,00	62,59	48,54	14,05	7,00	5,00														3,01
03.12.2022	24,00	-	214,95	214,95	0,00	62,74	48,65	14,09	7,00	5,00														3,03
04.12.2022	24,00	-	214,98	214,98	0,00	62,91	48,88	14,03	7,00	5,00														3,02
05.12.2022	24,00	-	210,31	210,31	0,00	62,89	48,68	14,21	7,00	5,00														2,99
06.12.2022	24,00	-	206,44	206,44	0,00	62,48	48,15	14,33	7,00	5,00														2,96
07.12.2022	24,00	-	206,34	206,34	0,00	62,78	48,38	14,40	7,00	5,00														2,97
08.12.2022	24,00	-	204,26	204,26	0,00	62,72	48,22	14,50	7,00	5,00														2,97
09.12.2022	24,00	-	202,95	202,95	0,00	62,56	48,22	14,34	7,00	5,00														2,92
10.12.2022	24,00	-	203,19	203,19	0,00	62,66	48,34	14,32	7,00	5,00														2,91
11.12.2022	24,00	-	202,92	202,92	0,00	62,50	48,20	14,30	7,00	5,00														2,91
12.12.2022	24,00	-	202,81	202,81	0,00	62,32	47,98	14,34	7,00	5,00														2,91
13.12.2022	24,00	-	205,12	205,12	0,00	62,33	48,12	14,21	7,00	5,00														2,92
14.12.2022	24,00	-	207,98	207,98	0,00	62,17	48,17	14,00	7,00	5,00														2,91
15.12.2022	24,00	-	208,09	208,09	0,00	62,18	48,07	14,11	7,00	5,00														2,94
16.12.2022	24,00	-	208,19	208,19	0,00	62,30	48,08	14,22	7,00	5,00														2,96
17.12.2022	24,00	-	208,25	208,25	0,00	62,33	48,11	14,22	7,00	5,00														2,96
18.12.2022	24,00	-	208,30	208,30	0,00	62,20	48,05	14,15	7,00	5,00														2,95
19.12.2022	24,00	-	207,96	207,96	0,00	62,29	48,32	13,97	7,00	5,00														2,91
20.12.2022	24,00	-	207,93	207,93	0,00	62,21	48,24	13,97	7,00	5,00														2,91
21.12.2022	24,00	-	208,00	208,00	0,00	62,45	48,46	13,99	7,00	5,00														2,91
22.12.2022	23,00	-	198,57	198,57	0,00	61,31	48,04	13,27	7,00	5,00														2,64
Среднее	23,97	-	210,25	210,25	-	62,01	48,08	13,94	7,00	5,00														2,93
Итого	719,00		6307,54	6307,54	0,00																			87,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦЮ (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.2022 02:00:00	59747,21	59751,22	-	-	-	-	657,18	0,06	10271,00
	22.12.2022 00:00:00	59937,87	59941,88	-	-	-	-	659,85	0,06	10293,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: _____ / _____ /
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды 0.05 °С = #ЗНАЧ! Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): #ЗНАЧ! Гкал;
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации



Идентификатор документа 30ce8dc8-9f43-40d8-af9a-0a0738030598



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.12.2022 13:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	27.12.2022 17:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа