

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2022**

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 7, лит. А** Договор: **33097.046.6** Телефон: \_\_\_\_\_  
 Адрес: **Ивановская ул., д. 7, лит. А ИТТ12** Строит. адрес: \_\_\_\_\_ Узел учета: \_\_\_\_\_ Отопление  
 Обслуживающая организация: \_\_\_\_\_ Телефон: \_\_\_\_\_ Код УТЭ: **108921**  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** График: **150/70**

Установленные приборы: **Часовые и источн. архивы в файлах:**  
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 2022208** расходомер: **ГмПл=** \_\_\_\_\_  
 Подающий трубопровод (М1) ПР3М **0.3**  
 Обратный трубопровод (М2) ПР3М **0.3**  
 Подающий ГВС (М3) \_\_\_\_\_  
 Циркуляционный ГВС (М4) \_\_\_\_\_  
 Подпиточный трубопровод (Уп) \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)** лето: **Qгвс=M3\*(h3-hхв)**  
 Договорные нагрузки (гр.час): **Кал/час: Qот= 0,7816** Qвент.= **0** Qгвс= **0**  
 Договорные расходы (гр.сут.): **Тб/ут: Qот= 234,48** Qвент.= **0** Qгвс ср.= **0**  
 Qгвс ср.= **0**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4			
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Кал	
23.11.2022	24.00		68.38	68.38	0.00	85.11	43.58	41.53																2.84
24.11.2022	24.00		65.91	65.91	0.00	85.74	43.05	42.69																2.82
25.11.2022	24.00		66.22	66.22	0.00	86.34	43.02	43.32																2.87
26.11.2022	24.00		64.27	64.27	0.00	85.78	41.95	43.83																2.82
27.11.2022	24.00		65.21	65.21	0.00	85.92	42.09	43.83																2.86
28.11.2022	24.00		66.25	66.25	0.00	89.12	43.55	45.57																3.03
29.11.2022	24.00		67.40	67.40	0.00	88.51	44.22	44.39																3.00
30.11.2022	24.00		67.55	67.55	0.00	88.33	44.47	43.86																2.97
01.12.2022	24.00		65.92	65.92	0.00	87.87	43.81	44.06																2.91
02.12.2022	24.00		65.06	65.06	0.00	89.32	43.62	45.70																2.98
03.12.2022	24.00		65.63	65.63	0.00	90.21	44.27	45.94																3.02
04.12.2022	24.00		66.01	66.01	0.00	90.13	44.46	45.67																2.99
05.12.2022	24.00		66.53	66.53	0.00	89.68	44.76	44.92																2.89
06.12.2022	24.00		65.79	65.79	0.00	89.07	44.25	44.82																2.95
07.12.2022	24.00		65.58	65.58	0.00	88.08	44.05	44.03																2.89
08.12.2022	24.00		67.42	67.42	0.00	86.79	44.01	42.78																2.95
09.12.2022	24.00		67.03	67.03	0.00	86.79	44.81	43.45																2.89
10.12.2022	24.00		66.79	66.79	0.00	89.28	45.16	44.12																2.92
11.12.2022	24.00		65.93	65.93	0.00	88.92	44.53	44.39																2.95
12.12.2022	24.00		65.28	65.28	0.00	88.81	43.98	44.83																2.93
13.12.2022	24.00		66.08	66.08	0.00	89.76	44.60	45.16																2.98
14.12.2022	24.00		65.99	65.99	0.00	88.81	44.42	44.39																2.93
15.12.2022	24.00		65.38	65.38	0.00	88.66	43.84	44.82																2.93
16.12.2022	24.00		65.61	65.61	0.00	90.06	44.18	45.88																3.01
17.12.2022	24.00		65.41	65.41	0.00	89.73	44.05	45.68																2.99
18.12.2022	24.00		64.94	64.94	0.00	89.75	43.79	45.96																2.99
19.12.2022	24.00		67.13	67.13	0.00	89.11	44.74	44.37																2.98
20.12.2022	24.00		65.65	65.65	0.00	88.51	44.25	44.25																2.91
21.12.2022	24.00		66.40	66.40	0.00	88.98	44.73	44.25																2.94
22.12.2022	24.00		67.89	67.89	0.00	87.44	45.47	41.97																2.85
Среднее	24.00		66.15	66.15	0.00	88.41	44.06	44.35																2.94
Итого	720.00		1984.64	1984.64	0.00																			88.10

Показания счетчиков на момент снятия данных: \_\_\_\_\_  
 Дата, время: \_\_\_\_\_  
 Количество тепловой энергии Собщ, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения Ц: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,53 °С**  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): **88,1 Гкал**  
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ: **88,1 Гкал**  
 Объем потребленного теплоснабжения Увс изл: **м.куб**

**ГУП «ТЭК СПб»**  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Филиал «ЭнергоСервисТ»  
 Абонентское управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 « 20 » г.