

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Декабрь 2022

Абонент: Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 8/77, лит. А
 Адрес: Ивановская ул., д. 8/77, лит. В ИТ12
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 32818-046-6
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 105381

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208193
 Подходящий труборвод (М1)
 Обратный труборвод (М2)
 Подходящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный труборвод (У1)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ-40-Д
 ПРЭМ-40-Д

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 10.06.2023
 Термопреобр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

радик: 150/70

Зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Qот = 0,2759

Qтех = 0

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0

Qгвс м ср = 0

Qгвс м ср = 0

Qгвс м ср = 0

Qгвс м ср = 0

Qгвс м ср = 0

Договорные нагрузки (сп.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (сп.слг.), т/слг.:

82,77

0

0

0

0

0

0

0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)																			
			М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °C	Т2 °C	DT °C	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2	М3 Т	М4 Т	DM Т	У1 М3	У2 М3	У3 М3	У4 М3	У5 М3	У6 М3	Т3 °C	Т4 °C	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2	Общ. Гкал								
23.11.2022	24.00		75,56	75,56	0,00	83,66	41,93	41,73	43,13	6,80																						
24.11.2022	24.00		71,10	71,10	0,00	84,23	41,10	43,13	6,80																							
25.11.2022	24.00		70,12	70,12	0,00	84,81	40,64	44,17	6,80																							
26.11.2022	24.00		68,29	68,29	0,00	84,18	39,64	44,54	6,80																							
27.11.2022	24.00		69,58	69,58	0,00	84,36	39,78	44,58	6,80																							
28.11.2022	24.00		70,74	70,74	0,00	87,46	41,05	46,41	6,80																							
29.11.2022	24.00		72,06	72,06	0,00	87,06	41,74	45,32	6,80																							
30.11.2022	24.00		73,06	73,06	0,00	86,81	42,07	44,74	6,80																							
01.12.2022	24.00		71,05	71,05	0,00	86,30	41,45	44,85	6,80																							
02.12.2022	24.00		72,48	72,48	0,00	87,71	41,76	45,95	6,80																							
03.12.2022	24.00		74,90	74,90	0,00	88,55	42,82	45,79	6,80																							
04.12.2022	24.00		75,40	75,40	0,00	88,55	42,93	45,62	6,80																							
05.12.2022	24.00		76,06	76,06	0,00	88,12	43,28	44,84	6,80																							
06.12.2022	24.00		74,70	74,70	0,00	87,50	42,75	44,75	6,80																							
07.12.2022	24.00		74,62	74,62	0,00	86,55	42,45	44,10	6,80																							
08.12.2022	24.00		76,73	76,73	0,00	85,32	42,48	42,84	6,80																							
09.12.2022	24.00		74,38	74,38	0,00	86,69	42,74	43,95	6,80																							
10.12.2022	24.00		73,78	73,78	0,00	87,71	42,91	44,80	6,80																							
11.12.2022	24.00		72,66	72,66	0,00	87,35	42,46	44,89	6,80																							
12.12.2022	24.00		71,83	71,83	0,00	87,21	41,98	45,23	6,80																							
13.12.2022	23.00	*	69,84	69,84	0,00	86,16	42,50	45,66	6,80																							
14.12.2022	24.00		73,56	73,56	0,00	87,24	42,65	44,59	6,80																							
15.12.2022	24.00		72,71	72,71	0,00	88,45	42,08	44,98	6,80																							
16.12.2022	24.00		72,91	72,91	0,00	87,06	42,08	46,08	6,80																							
17.12.2022	24.00		72,44	72,44	0,00	88,45	42,37	46,08	6,80																							
18.12.2022	24.00		72,42	72,42	0,00	88,13	42,09	46,04	6,80																							
19.12.2022	24.00		75,05	75,05	0,00	87,64	42,03	46,10	6,80																							
20.12.2022	24.00		73,34	73,34	0,00	87,01	42,33	44,71	6,80																							
21.12.2022	24.00		74,18	74,18	0,00	87,47	42,72	44,75	6,80																							
22.12.2022	24.00		75,27	75,27	0,00	86,03	43,27	42,76	6,80																							
Среднее	23.97		73.13	73.13	0.00	86.85	42.10	44.75	6.80																							
Итого	719.00		2190.82	2190.82	0.00																											
Показания счетчиков на момент снятия данных:																																
Дата, время			М1, Т			М2, Т			М3, Т			М4, Т			У3, куб.м			У4, куб.м			У5, Т			У6, Т			Общ., Гкал			Траб., ч		

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 1 час
 Объем теплотопотребления Упл., рассчитанный по среднему: 1 час
 Период превышения t2: 1 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,53 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 98,2 Гкал
 Объем потребленного теплотопотребления Упл.: М.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Представитель теплоснабжающей организации
 « 20 » г.