

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Караваявская ул., д. 25, корп. 3 ИТП2  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваявская (ЦПТ: Караваявская д.31к.2)  
 Источник: ВКТ-7 № 205763  
 Часовые и суток: архивы в файлах:  
 Расходомер: Гнлпн= 0,2  
 ПРЭМ ПРЭМ  
 ПРЭМ ПРЭМ  
 Циркуляционный ГВС (М3)  
 Подогревающий ГВС (М2)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подогревающий ГВС (М2)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(n1-hвх)-M2\*(n2-hвх) Qтеп=0,219 Qвтс=0 Qгвс=0  
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qвтс=0 Qгвс=0 Qгвс.ср=0  
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Qот.=210,24 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022  
 Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЭ поверены до: 15.07.2025  
 Термопребор.: КТСЛН  
 КТСЛН КТСЛН  
 Препор. давления: Режим (схема):  
 Договор: 6641.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление  
 Строит. адрес: Телефон: Код УУТЭ: 24443  
 График: 95/70

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)		Учет ГВС (ТВ-3)		Т3 °С	Т4 °С	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ. Гкал
	M1 T	M2 T	DM T	DM T	M3 T	M4 T					
23.11.2022	24.00	103.55	103.55	0.00	60.17	47.35	12.82				1.33
24.11.2022	24.00	103.38	103.38	0.00	60.67	47.85	13.02				1.35
25.11.2022	24.00	103.10	103.10	0.00	60.83	47.73	13.10				1.35
26.11.2022	24.00	103.41	103.41	0.00	60.71	47.55	13.16				1.36
27.11.2022	24.00	103.15	103.15	0.00	61.20	47.78	13.42				1.39
28.11.2022	24.00	104.10	104.10	0.00	60.93	47.87	13.06				1.36
29.11.2022	24.00	107.49	107.49	0.00	61.84	48.96	12.88				1.39
30.11.2022	24.00	109.14	109.14	0.00	62.94	49.99	12.95				1.42
01.12.2022	24.00	113.28	113.28	0.00	62.83	50.28	12.55				1.42
02.12.2022	24.00	113.94	113.94	0.00	62.83	50.15	12.68				1.45
03.12.2022	24.00	112.99	112.99	0.00	62.91	50.18	12.73				1.44
04.12.2022	24.00	113.24	113.24	0.00	62.91	50.15	12.76				1.45
05.12.2022	24.00	113.72	113.72	0.00	63.05	50.39	12.66				1.44
06.12.2022	24.00	107.20	107.20	0.00	62.77	49.78	12.99				1.39
07.12.2022	24.00	68.44	68.44	0.00	62.15	48.40	13.75				0.94
08.12.2022	24.00	108.17	108.17	0.00	62.85	49.42	13.43				1.46
09.12.2022	24.00	102.08	102.08	0.00	62.99	49.30	13.69				1.40
10.12.2022	24.00	102.17	102.17	0.00	62.81	49.39	13.42				1.40
11.12.2022	24.00	102.33	102.33	0.00	62.72	49.26	13.46				1.38
12.12.2022	24.00	101.94	101.94	0.00	62.85	49.15	13.70				1.38
13.12.2022	24.00	102.11	102.11	0.00	62.76	49.17	13.59				1.40
14.12.2022	24.00	102.00	102.00	0.00	62.75	49.15	13.60				1.39
15.12.2022	24.00	102.04	102.04	0.00	63.05	49.19	13.86				1.39
16.12.2022	24.00	101.89	101.89	0.00	62.73	48.95	13.78				1.42
17.12.2022	24.00	101.32	101.32	0.00	62.75	48.93	13.82				1.40
18.12.2022	24.00	101.92	101.92	0.00	63.03	49.15	13.88				1.40
19.12.2022	24.00	101.79	101.79	0.00	62.82	49.15	13.67				1.42
20.12.2022	24.00	101.35	101.35	0.00	62.77	49.13	13.64				1.39
21.12.2022	24.00	101.04	101.04	0.00	62.92	49.24	13.68				1.38
22.12.2022	24.00	100.52	100.52	0.00	62.95	49.57	13.38				1.39
Среднее	24.00	103.76	103.76	0.00	62.39	49.09	13.30				1.35
Итого	720.00	3112.80	3112.80	0.00							1.38

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, T	Общ., Гкал	Траб., ч
Показаны считывов на момент снятия данных.									

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Уязл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,4 °C  
 Итого к расчету по приборам учета с учетом корректировок: 41,43 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 41,43 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергооблсервис»  
 Отчет принят  
 Представитель теплоснабжающей организации: [подпись] 20 г.