Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2022

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Караваевская ул, д. 41, корп. 3, лит. А ИТП
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)

Договор: 6654.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 07.09.2023

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ: 58493

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ТСРВ-043 № 1807697

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,283	70,75	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема): ОП: А3;
график: 95/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,314 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 301,44 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2022	24,00	*	373,94	373,47	0,47	60,27	50,80	9,47	6,80	4,10												3,58
24.11.2022	24,00	*	373,93	373,45	0,48	60,98	51,33	9,65	6,80	4,10												3,65
25.11.2022	24,00	*	374,45	373,99	0,46	60,94	51,31	9,63	6,80	4,10												3,65
26.11.2022	24,00	*	375,58	375,09	0,49	60,82	51,12	9,70	6,80	4,10												3,68
27.11.2022	24,00	*	374,94	374,46	0,48	61,31	51,45	9,86	6,80	4,10												3,74
28.11.2022	24,00	*	378,15	377,69	0,46	61,04	51,44	9,60	6,80	4,10												3,67
29.11.2022	24,00	*	389,66	389,18	0,48	61,91	52,40	9,51	6,80	4,10												3,75
30.11.2022	24,00	*	396,19	395,67	0,52	63,06	53,47	9,59	6,80	4,10												3,84
01.12.2022	24,00	*	411,79	411,23	0,56	62,95	53,68	9,27	6,80	4,10												3,86
02.12.2022	24,00	*	414,47	413,87	0,60	62,95	53,62	9,33	6,80	4,10												3,92
03.12.2022	24,00	*	413,73	413,06	0,67	63,06	53,66	9,40	6,80	4,10												3,94
04.12.2022	24,00	*	412,42	411,93	0,49	63,02	53,62	9,40	6,80	4,10												3,92
05.12.2022	24,00	*	414,52	414,05	0,47	63,18	53,89	9,29	6,80	4,10												3,89
06.12.2022	24,00	*	415,39	414,91	0,48	63,03	53,75	9,28	6,80	4,10												3,90
07.12.2022	24,00	*	396,62	396,14	0,48	62,80	53,21	9,59	6,80	4,10												3,84
08.12.2022	24,00	*	378,50	378,00	0,50	62,99	53,06	9,93	6,80	4,10												3,80
09.12.2022	24,00	*	376,10	375,62	0,48	63,12	53,21	9,91	6,80	4,10												3,77
10.12.2022	24,00	*	375,53	375,08	0,45	62,93	53,09	9,84	6,80	4,10												3,74
11.12.2022	24,00	*	375,12	374,66	0,46	62,85	52,98	9,87	6,80	4,10												3,74
12.12.2022	24,00	*	373,57	373,10	0,47	62,99	52,96	10,03	6,80	4,10												3,79
13.12.2022	24,00	*	374,22	373,73	0,49	62,89	52,90	9,99	6,80	4,10												3,78
14.12.2022	24,00	*	373,79	373,31	0,48	62,88	52,83	10,05	6,80	4,10												3,79
15.12.2022	24,00	*	373,88	373,41	0,47	63,19	53,03	10,16	6,80	4,10												3,84
16.12.2022	24,00	*	374,42	373,95	0,47	62,87	52,77	10,10	6,80	4,10												3,82
17.12.2022	24,00	*	373,08	372,59	0,49	62,90	52,76	10,14	6,80	4,10												3,82
18.12.2022	24,00	*	375,09	374,60	0,49	63,15	52,99	10,16	6,80	4,10												3,86
19.12.2022	24,00	*	374,30	373,79	0,51	62,94	52,96	9,98	6,80	4,10												3,78
20.12.2022	24,00	*	372,88	372,40	0,48	62,89	52,91	9,98	6,80	4,10												3,76
21.12.2022	24,00	*	372,33	371,83	0,50	63,03	53,02	10,01	6,80	4,10												3,77
22.12.2022	24,00	*	370,84	370,33	0,51	63,09	53,26	9,83	6,80	4,10												3,69
Среднее	24,00		384,31	383,82	0,49	62,53	52,78	9,75	6,80	4,10												3,79
Итого	720,00		11529,40	11514,60	14,84																	113,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.12.2022	35520,7	35470,10							24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,4 °C 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 113,58 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

«___» _____ 20___ г. _____ /_____/