

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 16, лит. Е**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 16, лит. Е**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33083.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **106113**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829	расходомер:	28.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM-32-B1	Gmin= 0,067	30
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM-32-B1	0,067	30
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,027	12
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,23	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 69	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,0902
			Qгвс.ср.= 0,041
			Gгвс.= 16,4 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.11.2022	24,00		91,57	81,02	10,55	85,47	51,57	33,90				94,51	82,07	12,44								3,66
24.11.2022	24,00		87,73	78,18	9,55	86,07	51,34	34,73				90,61	79,19	11,42								3,54
25.11.2022	24,00		86,16	77,41	8,75	86,73	51,01	35,72				89,02	78,37	10,65								3,53
26.11.2022	24,00		84,56	75,95	8,61	86,16	49,90	36,26				87,35	76,91	10,44								3,50
27.11.2022	24,00		88,04	76,76	11,28	86,24	49,88	36,36				90,94	77,72	13,22								3,77
28.11.2022	24,00		86,81	77,81	9,00	89,64	52,17	37,47				89,89	78,77	11,12								3,73
29.11.2022	23,00	*	85,28	75,60	9,68	88,99	53,02	35,97				88,24	79,85	8,39								3,58
30.11.2022	24,00		87,81	78,98	8,83	88,66	53,05	35,61				90,84	80,01	10,83								3,60
01.12.2022	24,00		86,57	77,28	9,29	88,34	52,31	36,03				89,55	78,24	11,31								3,61
02.12.2022	24,00		85,48	76,73	8,75	89,83	52,13	37,70				88,54	77,69	10,85								3,68
03.12.2022	24,00		85,57	77,30	8,27	90,62	52,84	37,78				88,68	78,26	10,42								3,67
04.12.2022	24,00		87,22	77,61	9,61	90,51	53,17	37,34				90,35	78,62	11,73								3,78
05.12.2022	24,00		86,66	78,40	8,26	90,12	53,47	36,65				89,72	79,40	10,32								3,62
06.12.2022	24,00		86,29	77,61	8,68	89,49	52,83	36,66				89,35	78,57	10,78								3,63
07.12.2022	24,00		86,56	77,29	9,27	88,43	52,39	36,04				89,54	78,25	11,29								3,61
08.12.2022	24,00		88,76	79,40	9,36	87,22	52,41	34,81				91,76	80,43	11,33								3,58
09.12.2022	24,00		87,61	79,08	8,53	88,71	53,97	34,74				90,65	80,22	10,43								3,51
10.12.2022	24,00		87,34	78,40	8,94	89,65	53,83	35,82				90,43	79,45	10,98								3,62
11.12.2022	24,00		88,62	77,46	11,16	89,28	52,89	36,39				91,71	78,44	13,27								3,82
12.12.2022	24,00		85,96	76,92	9,04	89,19	52,08	37,11				88,93	77,88	11,05								3,66
13.12.2022	24,00		86,78	77,84	8,94	90,18	52,93	37,25				89,88	78,80	11,08								3,71
14.12.2022	24,00		85,90	77,65	8,25	89,17	52,89	36,28				88,91	78,61	10,30								3,56
15.12.2022	24,00		85,92	76,89	9,03	89,21	52,44	36,77				88,92	77,85	11,07								3,64
16.12.2022	17,00	*	60,92	54,64	6,28	90,43	52,97	37,46				63,12	56,03	7,09								2,62
17.12.2022		*																				
18.12.2022		*																				
19.12.2022		*																				
20.12.2022		*																				
21.12.2022	10,00	*	37,20	32,89	4,31	89,31	53,81	35,50				38,52	35,61	2,91								1,56
22.12.2022	24,00		88,84	79,14	9,70	87,85	53,92	33,93				91,88	80,26	11,62								3,54
Среднее	23,15		87,16	77,91	9,25	88,67	52,51	36,16				90,17	79,16	11,02								3,64
Итого	602,00		2186,16	1954,24	231,92							2261,84	1985,50	276,34								91,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **118 час**

17,85 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **118 час**

55,16 куб.м

Период расчета по договору: час

час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,53 °C**

0,15 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **109,03 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **331,5 м.куб.**

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 26.12.2022 13:07 GMT+03:00



7e6a9069-6c98-4927-afd6-25196f509615

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.12.2022 13:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	27.12.2022 17:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа