Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9243.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **07.06.2023**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **1826**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ941.11 № 36388** расходомер:
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ Gmin= 0,2 Gmax= 30 Термопреобр.: КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,2 30 КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,9054** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **271,62** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **150/70**

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		М1	М2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.11.2022	24,00	*	113,71	106,39	7,32	84,14	52,66	31,48														3,97
24.11.2022	24,00	*	110,08	102,69	7,39	85,89	53,00	32,89														4,02
25.11.2022	24,00	*	108,98	101,57	7,41	86,87	52,88	33,99														4,10
26.11.2022	24,00	*	106,87	99,56	7,31	86,31	52,01	34,30														4,05
27.11.2022	24,00	*	108,06	100,65	7,41	86,51	52,07	34,44														4,12
28.11.2022	24,00	*	109,60	102,37	7,23	89,58	53,74	35,84														4,32
29.11.2022	24,00	*	111,44	104,16	7,28	89,25	54,55	34,70														4,27
30.11.2022	24,00	*	111,65	104,37	7,28	88,97	54,56	34,41														4,25
01.12.2022	24,00	*	109,25	101,82	7,43	88,39	54,11	34,28														4,16
02.12.2022	24,00	*	108,22	100,66	7,56	89,66	54,33	35,33														4,24
03.12.2022	24,00	*	109,11	101,59	7,52	90,72	54,82	35,90														4,34
04.12.2022	24,00	*	109,68	102,19	7,49	90,64	54,83	35,81														4,35
05.12.2022	24,00	*	110,72	103,20	7,52	90,14	55,09	35,05														4,30
06.12.2022	24,00	*	109,44	101,92	7,52	89,36	54,25	35,11														4,26
07.12.2022	24,00	*	109,08	101,48	7,60	88,36	53,60	34,76														4,21
08.12.2022	24,00	*	111,99	104,10	7,89	86,93	53,37	33,56														4,19
09.12.2022	24,00	*	111,37	106,22	5,15	88,71	54,73	33,98														4,07
10.12.2022	24,00	*	110,78	110,46	0,32	88,62	55,03	33,59														3,75
11.12.2022	24,00	*	109,33	109,05	0,28	88,26	54,57	33,69														3,71
12.12.2022	24,00	*	108,40	108,08	0,32	88,06	54,10	33,96														3,71
13.12.2022	24,00	*	109,66	109,07	0,59	88,98	54,52	34,46														3,82
14.12.2022	24,00	*	109,56	108,90	0,66	88,23	54,29	33,94														3,76
15.12.2022	24,00	*	108,48	107,82	0,66	87,74	53,46	34,28														3,76
16.12.2022	24,00	*	108,91	108,23	0,68	89,22	54,12	35,10														3,87
17.12.2022	24,00	*	108,47	107,80	0,67	89,00	53,97	35,03														3,84
18.12.2022	24,00	*	107,59	106,93	0,66	88,97	53,77	35,20														3,83
19.12.2022	24,00	*	111,09	110,39	0,70	88,25	54,42	33,83														3,80
20.12.2022	24,00	*	108,83	108,11	0,72	87,65	53,77	33,88														3,73
21.12.2022	24,00	*	109,81	109,03	0,78	88,43	54,19	34,24														3,81
22.12.2022	16,00	*	46,47	46,50	-0,03	68,79	47,46	21,33														1,59
Среднее	23,73		108,76	104,34	4,43	87,69	53,74	33,95														3,98
Итого	**712,00**		**3226,63**	**3095,31**	**131,32**																	**118,20**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **8** час **1,34** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **8** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,53** °С **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **119,54** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
«___» _____ 20___ г. _____ /_____/