

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2022

Абонент: ЖКС №2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 215 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация:  
 Источник Обуховский 3-д

Договор: 8965.038.1  
 Строит.Адрес: Обуховской Обороны 215  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС  
 Код УУТЭ:

график: 150\70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Обуховской Обороны 215_СЦО+ГВС_декабрь_Н		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 23.04.2024		Тхв, гр.С= 0.05	
Вычислитель: СПТ-941.20 № 94521											
Подающ.тр.(M1):	расходомер: Питерфло)	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И					
Обратн.тр.(M2):	расходомер: Питерфло)	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И					
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: Питерфло)	Gmin= 0.04	Gmax= 6	Термопреобр.: ТПТ-15-2		Преобр.давления:					
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:					
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:					
Расчетный алгоритм: зима: лето:											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=;"Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=										
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=(G_OT*24)	Gвент.=(G_VENT*24)	Gтех.пот.=(G_POTER*24)	Gот=(G_OT*24)	Gвент.=(G_VENT*24)	Gтех.пот.=(G_POTER*24)	Gгвс.=(G_GVS_SR*24)					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2022 - 23.12.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплототр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.	
			т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.	
23.11.2022	24,00	-	37,91	36,01	1,90	85,44	52,36	33,08	7,38	4,02		2,36	-	-	2,43	-	2,43	-	83,11	-	0,20			1,36	
24.11.2022	24,00	-	37,50	35,13	2,37	86,14	52,39	33,75	7,27	4,07		2,84	-	-	2,93	-	2,93	-	84,07	-	0,24			1,39	
25.11.2022	24,00	-	36,35	34,89	1,46	86,78	52,43	34,35	7,29	4,14		1,93	-	-	1,99	-	1,99	-	83,88	-	0,16			1,33	
26.11.2022	24,00	-	35,93	34,06	1,87	86,21	51,43	34,78	7,14	4,14		2,34	-	-	2,42	-	2,42	-	83,69	-	0,20			1,35	
27.11.2022	24,00	-	37,24	34,44	2,80	86,30	51,44	34,86	7,22	4,15		3,28	-	-	3,38	-	3,38	-	83,92	-	0,28			1,44	
28.11.2022	24,00	-	37,38	35,36	2,01	89,56	53,46	36,09	7,15	3,90		2,51	-	-	2,60	-	2,60	-	87,29	-	0,22			1,46	
29.11.2022	24,00	-	37,52	36,12	1,40	89,00	54,03	34,97	7,34	3,96		1,90	-	-	1,96	-	1,96	-	86,07	-	0,16			1,39	
30.11.2022	24,00	-	38,16	36,29	1,87	88,71	54,05	34,66	7,41	3,99		2,37	-	-	2,45	-	2,45	-	86,01	-	0,20			1,43	
01.12.2022	24,00	-	37,11	35,28	1,83	88,28	53,25	35,03	7,27	4,04		2,34	-	-	2,41	-	2,41	-	85,62	-	0,20			1,40	
02.12.2022	24,00	-	36,49	34,69	1,80	89,80	53,32	36,48	7,23	4,11		2,30	-	-	2,38	-	2,38	-	87,54	-	0,20			1,43	
03.12.2022	24,00	-	37,24	35,12	2,12	90,62	54,13	36,49	7,27	4,07		2,64	-	-	2,73	-	2,73	-	87,81	-	0,23			1,48	
04.12.2022	24,00	-	37,27	35,41	1,85	90,52	54,24	36,28	7,29	4,04		2,37	-	-	2,45	-	2,45	-	87,45	-	0,21			1,46	
05.12.2022	24,00	-	37,79	35,93	1,87	90,07	54,26	35,81	7,37	4,02		2,39	-	-	2,48	-	2,48	-	87,44	-	0,21			1,46	
06.12.2022	24,00	-	35,37	33,51	1,85	89,45	53,60	35,85	7,34	4,08		2,34	-	-	2,42	-	2,42	-	86,85	-	0,20			1,37	
07.12.2022	24,00	-	37,54	35,26	2,28	88,44	53,29	35,15	7,29	4,06		2,80	-	-	2,89	-	2,89	-	85,91	-	0,24			1,44	
08.12.2022	24,00	-	37,86	36,19	1,67	87,14	53,18	33,96	7,39	3,99		2,17	-	-	2,24	-	2,24	-	84,58	-	0,18			1,38	
09.12.2022	24,00	-	38,52	36,40	2,11	88,61	54,19	34,42	7,41	3,96		2,58	-	-	2,66	-	2,66	-	86,48	-	0,22			1,44	
10.12.2022	24,00	-	37,53	35,86	1,68	89,64	54,34	35,30	7,37	4,02		2,14	-	-	2,21	-	2,21	-	86,50	-	0,19			1,42	
11.12.2022	24,00	-	37,30	35,30	2,01	89,30	53,83	35,47	7,30	4,06		2,49	-	-	2,57	-	2,57	-	86,48	-	0,22			1,43	
12.12.2022	24,00	-	36,64	34,76	1,89	89,11	52,28	36,84	7,28	4,14		2,38	-	-	2,46	-	2,46	-	85,81	-	0,21			1,45	
13.12.2022	24,00	-	37,40	35,42	1,98	90,16	53,79	36,37	7,35	4,09		2,49	-	-	2,57	-	2,57	-	87,58	-	0,22			1,47	
14.12.2022	24,00	-	37,11	35,34	1,77	89,19	53,49	35,71	7,32	4,08		2,27	-	-	2,34	-	2,34	-	86,14	-	0,20			1,42	
15.12.2022	24,00	-	37,01	34,85	2,17	89,08	52,63	36,45	7,23	4,08		2,66	-	-	2,75	-	2,75	-	86,65	-	0,23			1,47	
16.12.2022	24,00	-	36,43	34,97	1,46	90,52	53,53	36,99	7,29	4,12		1,95	-	-	2,02	-	2,02	-	87,30	-	0,17			1,43	
17.12.2022	24,00	-	36,67	34,80	1,87	90,19	53,31	36,88	7,29	4,14		2,37	-	-	2,45	-	2,45	-	87,40	-	0,21			1,46	
18.12.2022	24,00	-	36,46	34,51	1,95	90,18	53,13	37,05	7,30	4,21		2,46	-	-	2,54	-	2,54	-	87,16	-	0,21			1,46	
19.12.2022	24,00	-	37,83	36,11	1,72	89,48	54,07	35,41	7,49	4,11		2,22	-	-	2,29	-	2,29	-	86,27	-	0,19			1,44	
20.12.2022	24,00	-	36,89	35,03	1,86	88,96	53,36	35,60	7,38	4,19		2,35	-	-	2,43	-	2,43	-	86,18	-	0,20			1,42	
21.12.2022	24,00	-	37,68	35,42	2,26	89,41	53,74	35,66	7,42	4,16		2,77	-	-	2,86	-	2,86	-	87,09	-	0,24			1,47	
22.12.2022	24,00	-	38,43	36,60	1,83	87,77	54,70	33,08	7,51	4,04		2,32	-	-	2,40	-	2,40	-	84,87	-	0,20			1,37	
Среднее	24,00	-	37,22	35,30	1,92	88,80	53,37	35,43	7,32	4,07		2,41	-	-	2,49	-	2,49	-	86,10	-	0,21			1,42	
Итого	719,99		1116,53	1059,02	57,51							72,32	0,00	0,00	74,70	0,00	74,70	0,00			6,23	0,00	0,00	42,70	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 0.05 °С = #ЗНАЧ! Гкал;  
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): #ЗНАЧ! Гкал;**



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации



Идентификатор документа 73c21b09-396b-4756-89ad-58b2c7c93bce



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.12.2022 13:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	27.12.2022 17:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа