

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2022

Абонент: ЖКС №2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 79 / ЦО  
 Обслуживающая организация:  
 Источник 2я Невская котельная

Договор: 9250.038.1  
 Строит.Адрес: Седова 79  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ЦО  
 Код УУТЭ:

график: 150\70

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Седова 79_ЦО_декабрь_H		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до 22.10.2024		Тхв, гр.С= 0.55	
Вычислитель: СПТ-940 № 2194		расходомер: Питерфло)		Gmin= 0.08		Gmax= 12		Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Подающ.тр.(M1):		расходомер: Питерфло)		Gmin= 0.08		Gmax= 12		Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(M2):		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):		расходомер:		Gmin=		Gmax=		Термопреобр.:		Преобр.давления:	
Расчетный алгоритм: зима: лето:											

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=;"Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}; "Got={G_OT*24}	Gвент.={G_VENT*24}	Gтех.пот.={G_POTER*24}	Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2022 - 23.12.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные			Общее теплотр-е				
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал		Q общ., Гкал			
23.11.2022	24,00	-	60,51	61,50	-0,99	85,83	46,42	39,40	6,47	3,49																		2,34
24.11.2022	24,00	-	60,77	61,79	-1,02	87,42	47,34	40,08	6,50	3,49																		2,39
25.11.2022	24,00	-	59,67	60,64	-0,98	87,26	46,73	40,53	6,44	3,54																		2,38
26.11.2022	24,00	-	59,09	60,03	-0,94	86,96	46,08	40,89	6,38	3,54																		2,38
27.11.2022	24,00	-	58,98	59,90	-0,91	86,91	45,79	41,12	6,39	3,56																		2,39
28.11.2022	24,00	-	59,23	60,22	-0,99	88,79	47,07	41,72	6,42	3,55																		2,43
29.11.2022	24,00	-	59,34	60,39	-1,04	91,22	48,66	42,56	6,43	3,55																		2,48
30.11.2022	24,00	-	59,05	60,07	-1,02	90,55	48,44	42,11	6,40	3,55																		2,44
01.12.2022	24,00	-	59,49	60,52	-1,04	91,00	48,55	42,46	6,44	3,55																		2,48
02.12.2022	24,00	-	59,58	60,62	-1,03	90,72	47,95	42,77	6,44	3,54																		2,50
03.12.2022	24,00	-	59,85	60,89	-1,04	90,58	48,24	42,35	6,47	3,54																		2,49
04.12.2022	24,00	-	60,19	61,26	-1,07	91,13	49,22	41,91	6,51	3,55																		2,47
05.12.2022	24,00	-	58,86	59,90	-1,04	90,89	48,96	41,93	6,50	3,55																		2,42
06.12.2022	24,00	-	59,55	60,59	-1,04	90,59	48,41	42,18	6,44	3,54																		2,47
07.12.2022	24,00	-	59,66	60,70	-1,05	90,90	48,65	42,26	6,45	3,54																		2,47
08.12.2022	24,00	-	60,25	61,32	-1,07	91,20	49,04	42,16	6,51	3,54																		2,49
09.12.2022	24,00	-	53,22	54,08	-0,86	91,35	48,59	42,76	6,61	3,51																		2,24
10.12.2022	24,00	-	24,94	24,95	-0,01	90,78	32,00	58,78	6,61	3,46																		1,47
11.12.2022	24,00	-	61,03	61,76	-0,73	90,68	52,48	38,19	6,50	3,47																		2,30
12.12.2022	24,00	-	110,63	112,35	-1,73	90,59	60,99	29,60	6,47	3,47																		3,18
13.12.2022	24,00	-	111,95	113,69	-1,75	92,07	62,68	29,39	6,55	3,48																		3,19
14.12.2022	24,00	-	110,87	112,55	-1,69	91,29	62,20	29,09	6,50	3,48																		3,13
15.12.2022	24,00	-	110,00	111,68	-1,68	90,74	61,54	29,21	6,47	3,48																		3,12
16.12.2022	24,00	-	109,77	111,46	-1,70	90,84	61,54	29,30	6,46	3,48																		3,12
17.12.2022	24,00	-	98,19	99,68	-1,49	91,12	60,50	30,62	6,47	3,48																		2,93
18.12.2022	24,00	-	49,68	50,18	-0,50	90,99	45,23	45,76	6,49	3,47																		2,25
19.12.2022	24,00	-	50,71	51,32	-0,61	91,43	45,91	45,52	6,62	3,46																		2,28
20.12.2022	24,00	-	50,14	50,74	-0,60	90,91	45,44	45,46	6,55	3,46																		2,26
21.12.2022	24,00	-	50,56	51,19	-0,63	91,36	45,59	45,78	6,60	3,46																		2,29
22.12.2022	24,00	-	51,20	51,92	-0,72	91,17	46,74	44,43	6,69	3,47																		2,25
Среднее	24,00	-	66,56	67,60	-1,03	90,24	49,90	40,34	6,49	3,51																		2,50
Итого	720,00		1996,94	2027,88	-30,95																							75,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды 0.55 °С = #ЗНАЧ! Гкал;  
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): #ЗНАЧ! Гкал;**  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации



Идентификатор документа bab05c20-78f3-43f7-af13-71717758c345



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.12.2022 13:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	27.12.2022 17:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа