

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2022

Абонент: ЖКС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 71 / ЦО  
 Обслуживающая организация:  
 Источник 2я Невская котельная

Договор:  
 Строит.Адрес: Седова 71  
 Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Узел учета: ЦО  
 Код УУТЭ:

Схема подключения: Двухтрубная

график:

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-941 № 24960	Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 71_ЦО_декабрь_H	Режим (схема): Gmax= 30 Gmin= 30	Приборы УУТЭ поверены до 02.08.2025 Термопреобр.: КТПТР-01 Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления: Преобр.давления:	Tхв, гр.С= 0.55
Подающ.тр.(M1): Обратн.тр.(M2): тр-д. ГВС(M3): тр.цирк.ГВС(M4): тр.подпитки(V5):	расходомер: ПРЭМ-3 32 расходомер: ПРЭМ-3 32 расходомер: расходомер: расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01 Термопреобр.: КТПТР-01 Термопреобр.: Термопреобр.: Термопреобр.:	
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) лето: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)					
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Got=(G_OT*24) Gвент.=(G_VENT*24) Gтех.пот.=(G_POTER*24) ";Got=(G_OT*24) Gвент.=(G_VENT*24) Gтех.пот.=(G_POTER*24) Gгвс.=(G_GVS_SR*24)					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.11.2022 - 23.12.2022																									
Учет отопление (ТВ-1)																	Учет ГВС (ТВ-2)					Контрольные данные		Общее теплотр-е	
Дата	Ти час	НС	M1, Т	M2, Т	dM, Т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, гк/см2	P2, гк/см2	Qотопл, Гкал	M3, Т	M4, Т	dM, Т	V3, м.куб	V4, м.куб.	dVгвс, м.куб.	Vподп, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ., Гкал	Qгвс изл., Гкал	Qтех.гвс, Гкал.	Q общ., Гкал.	
23.11.2022	24,00	-	161,02	158,44	2,57	85,95	51,20	34,74	-	-	-	2,57	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	5,73
24.11.2022	24,00	-	146,72	144,67	2,06	87,72	50,30	37,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,59
25.11.2022	24,00	-	143,67	141,64	2,03	87,53	49,57	37,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,55
26.11.2022	24,00	-	141,63	139,62	2,01	87,28	48,91	38,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,53
27.11.2022	24,00	-	150,05	147,79	2,26	87,21	49,64	37,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,75
28.11.2022	24,00	-	165,42	162,56	2,85	88,95	52,59	36,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,16
29.11.2022	24,00	-	140,12	138,24	1,89	91,31	51,14	40,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,73
30.11.2022	24,00	-	133,02	131,37	1,64	90,65	49,90	40,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50
01.12.2022	24,00	-	123,62	122,02	1,60	91,09	48,68	42,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,32
02.12.2022	24,00	-	107,16	106,24	0,91	90,83	50,05	40,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42
03.12.2022	24,00	-	171,76	168,58	3,18	90,86	55,01	35,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,33
04.12.2022	24,00	-	173,24	170,08	3,16	91,38	55,45	35,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
05.12.2022	24,00	-	173,08	169,78	3,30	91,14	55,19	35,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
06.12.2022	24,00	-	170,55	167,43	3,12	90,89	54,54	36,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,37
07.12.2022	24,00	-	171,29	168,16	3,13	91,18	54,80	36,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,40
08.12.2022	24,00	-	173,62	170,46	3,16	91,45	55,21	36,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,47
09.12.2022	24,00	-	169,87	166,99	2,88	91,56	55,31	36,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,32
10.12.2022	24,00	-	155,56	153,23	2,34	91,22	53,68	37,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,97
11.12.2022	24,00	-	107,21	106,07	1,13	90,70	46,40	44,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
12.12.2022	24,00	-	110,78	109,53	1,24	90,51	45,63	44,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,03
13.12.2022	24,00	-	154,19	151,83	2,36	92,00	52,58	39,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,20
14.12.2022	24,00	-	158,11	155,59	2,52	91,31	53,03	38,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,19
15.12.2022	24,00	-	175,04	171,81	3,23	90,85	54,59	36,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,52
16.12.2022	24,00	-	160,36	160,31	0,05	90,88	54,45	36,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,84
17.12.2022	24,00	-	176,31	172,56	3,76	91,24	54,99	36,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,60
18.12.2022	24,00	-	176,13	172,92	3,21	91,29	55,01	36,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,57
19.12.2022	24,00	-	153,46	151,23	2,23	91,57	52,89	38,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,05
20.12.2022	24,00	-	150,58	148,38	2,20	91,16	52,62	38,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,92
21.12.2022	24,00	-	137,39	135,62	1,77	91,50	51,14	40,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,63
22.12.2022	24,00	-	119,22	118,06	1,16	91,07	48,43	42,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,14
Среднее	24,00	-	151,67	149,37	2,30	90,41	52,10	38,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,88
Итого	720,00	-	4550,19	4481,22	68,97																				176,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q ЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.12.2022 01:00:00	10189,60	10064,82	175,86	-	0,00	-	351,57	-	2649,00
	22.12.2022 01:00:00	10324,53	10198,06	177,55	-	0,00	-	357,16	-	2673,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., рассчитанный по среднему: куб.м;  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.55 °С = #ЗНАЧ! Гкал;  
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): #ЗНАЧ! Гкал;**  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации



Идентификатор документа b9d4eb55-d7d9-4087-b87b-e7d5db0558bc



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.12.2022 13:07 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	27.12.2022 17:11 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа