

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 26, лит. Л**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **8740.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **28978**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):		
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193	расходомер:	26.07.2025	Преобр.давления:		
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ	Gmin= 0,067	Термопреобр.:		
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ	30	КТСП-Н		
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)	PRЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)	PRЭМ	0,027	12	КТСП-Н	
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-хвб)-M2*(h2-хвб)	лето: Qгвс=M3*(h3-хвб)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,164	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0,1214
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср	Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 49,2	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 22,08 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ						
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4			
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал		
23.11.2022	24,00		250,20	246,99	3,21	86,22	69,70	16,52				109,68	103,21	6,47	113,31	106,13	7,18							4,37	
24.11.2022	24,00		242,21	239,36	2,85	86,79	69,71	17,08				105,79	100,13	5,66	109,33	102,99	6,34								4,35
25.11.2022	24,00		240,76	237,50	3,26	87,46	69,96	17,50				105,54	99,26	6,28	109,13	102,13	7,00								4,46
26.11.2022	24,00		236,19	233,25	2,94	86,94	69,14	17,80				103,33	97,53	5,80	106,79	100,32	6,47								4,42
27.11.2022	24,00		239,77	235,65	4,12	86,99	69,27	17,72				105,34	98,52	6,82	108,90	101,28	7,62								4,55
28.11.2022	24,00		241,75	238,63	3,12	90,45	72,10	18,35				105,89	99,70	6,19	109,69	102,73	6,96								4,68
29.11.2022	24,00		245,82	242,26	3,56	89,67	72,01	17,66				107,81	101,21	6,60	111,63	104,28	7,35								4,62
30.11.2022	24,00		245,77	243,12	2,65	89,30	71,84	17,46				107,27	101,68	5,59	111,05	104,73	6,32								4,50
01.12.2022	24,00		241,26	238,21	3,05	89,05	71,21	17,84				105,78	99,53	6,25	109,48	102,47	7,01								4,54
02.12.2022	24,00		238,68	236,53	2,15	90,61	71,88	18,73				103,89	98,85	5,04	107,66	101,88	5,78								4,65
03.12.2022	24,00		241,13	238,26	2,87	91,34	72,52	18,82				105,49	99,50	5,99	109,36	102,59	6,77								4,77
04.12.2022	24,00		243,18	239,14	4,04	91,22	72,62	18,60				106,80	99,86	6,94	110,72	102,98	7,74								4,84
05.12.2022	24,00		244,43	241,64	2,79	90,79	72,57	18,22				106,98	100,88	6,10	110,86	104,00	6,86								4,68
06.12.2022	24,00		241,53	239,11	2,42	90,17	71,86	18,31				105,12	100,01	5,11	108,89	103,06	5,83								4,61
07.12.2022	24,00		241,27	238,22	3,05	89,06	71,23	17,83				105,52	99,54	5,98	109,23	102,50	6,73								4,54
08.12.2022	24,00		247,92	244,82	3,10	87,90	70,89	17,01				108,62	102,24	6,38	112,35	105,20	7,15								4,45
09.12.2022	24,00		246,60	244,61	1,99	89,38	72,05	17,33				107,32	102,25	5,07	111,12	105,36	5,76								4,43
10.12.2022	24,00		245,22	241,95	3,27	90,33	72,53	17,80				107,49	101,03	6,46	111,37	104,12	7,25								4,62
11.12.2022	24,00		243,82	238,99	4,83	89,97	72,02	17,95				107,54	99,77	7,77	111,40	102,75	8,65								4,75
12.12.2022	24,00		240,44	237,55	2,89	89,95	71,60	18,35				105,22	99,07	6,15	108,97	102,05	6,92								4,64
13.12.2022	24,00		242,85	240,02	2,83	90,89	72,68	18,21				106,02	100,26	5,76	109,87	103,38	6,49								4,65
14.12.2022	24,00		242,10	239,63	2,47	89,79	71,97	17,82				105,51	100,12	5,39	109,29	103,19	6,10								4,51
15.12.2022	24,00		240,15	237,38	2,77	89,97	71,78	18,19				104,72	99,25	5,47	108,45	102,22	6,23								4,59
16.12.2022	24,00		240,92	237,72	3,20	91,23	72,71	18,52				105,47	99,22	6,25	109,33	102,34	6,99								4,72
17.12.2022	24,00		240,10	236,59	3,51	90,92	72,28	18,64				105,46	98,72	6,74	109,29	101,75	7,54								4,75
18.12.2022	24,00		239,21	234,53	4,68	90,92	72,21	18,71				105,46	97,87	7,59	109,30	100,88	8,42								4,83
19.12.2022	24,00		245,31	241,88	3,43	90,19	72,47	17,72				107,47	101,05	6,42	111,34	104,12	7,22								4,62
20.12.2022	24,00		239,38	236,58	2,80	89,72	71,75	17,97				104,39	98,93	5,46	108,10	101,88	6,22								4,52
21.12.2022	24,00		243,00	239,61	3,39	90,10	72,31	17,79				106,38	100,06	6,32	110,19	103,15	7,04								4,59
22.12.2022	24,00		247,29	244,24	3,05	88,42	71,75	16,67				108,03	102,12	5,91	111,79	105,15	6,64								4,36
Среднее	24,00		242,61	239,47	3,14	89,52	71,62	17,90				106,18	100,05	6,13	109,94	103,05	6,89								4,59
Итого	720,00		7278,26	7183,97	94,29							3185,33	3001,37	183,96	3298,19	3091,61	206,58								137,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,53 °C**

0,05 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **137,56** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **206,58** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 26.12.2022 13:09 GMT+03:00



1ec8eddb-2844-4455-927c-ba5ee42af808

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5EB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	26.12.2022 13:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Чебышев Дмитрий Михайлович	03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00	27.12.2022 17:08 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа