

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Декабрь 2022

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Шелгунова ул, д. 8, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9104.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **27906**

график: **150/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 | расходомер: | 14.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-40-B1 | Gmin= 0,1 | Термопреобр.: |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-40-B1 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-32-B1 | 0,067 | 45 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | PRЭM | 0,027 | 30 |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | 12 |
| | | | КТСП-Н |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) | лето: Qгвс=M3*(h3-hxb) | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,307 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гв.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Got.= 92,1 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,1868 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,0849 |
| | | | Gгвс.= 33,96 |
| | | | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.11.2022 по 22.12.2022

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----|-----------|-------|---------|---------|---------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | |
| 23.11.2022 | 24,00 | | 162,40 | 146,05 | 16,35 | 85,16 | 55,20 | 29,96 | | | | 59,02 | 44,61 | 14,41 | 60,94 | 45,58 | 15,36 | | 85,20 | 68,86 | | | 5,78 |
| 24.11.2022 | 24,00 | | 158,52 | 141,84 | 16,68 | 85,66 | 54,84 | 30,82 | | | | 58,00 | 43,33 | 14,67 | 59,90 | 44,29 | 15,61 | | 85,66 | 68,67 | | | 5,81 |
| 25.11.2022 | 24,00 | | 155,84 | 140,71 | 15,13 | 86,31 | 54,80 | 31,51 | | | | 56,25 | 43,10 | 13,15 | 58,09 | 44,06 | 14,03 | | 86,32 | 68,74 | | | 5,75 |
| 26.11.2022 | 24,00 | | 154,17 | 137,02 | 17,15 | 85,76 | 53,70 | 32,06 | | | | 57,09 | 41,95 | 15,14 | 58,95 | 42,91 | 16,04 | | 85,78 | 67,93 | | | 5,87 |
| 27.11.2022 | 24,00 | | 159,76 | 138,51 | 21,25 | 85,81 | 54,06 | 31,75 | | | | 61,71 | 42,38 | 19,33 | 63,74 | 43,34 | 20,40 | | 85,75 | 68,81 | | | 6,23 |
| 28.11.2022 | 24,00 | | 158,73 | 142,63 | 16,10 | 89,25 | 56,55 | 32,70 | | | | 58,22 | 43,72 | 14,50 | 60,26 | 44,71 | 15,55 | | 89,30 | 71,28 | | | 6,11 |
| 29.11.2022 | 24,00 | | 160,81 | 145,58 | 15,23 | 88,52 | 57,01 | 31,51 | | | | 58,03 | 44,64 | 13,39 | 60,04 | 45,61 | 14,43 | | 88,55 | 71,22 | | | 5,95 |
| 30.11.2022 | 24,00 | | 163,15 | 145,98 | 17,17 | 88,16 | 57,03 | 31,13 | | | | 60,08 | 44,72 | 15,36 | 62,13 | 45,71 | 16,42 | | 88,13 | 71,42 | | | 6,07 |
| 01.12.2022 | 24,00 | | 157,66 | 142,00 | 15,66 | 87,89 | 56,15 | 31,74 | | | | 57,42 | 43,51 | 13,91 | 59,34 | 44,47 | 14,87 | | 87,90 | 70,50 | | | 5,89 |
| 02.12.2022 | 24,00 | | 153,84 | 140,09 | 13,75 | 89,38 | 56,04 | 33,34 | | | | 54,84 | 42,96 | 11,88 | 56,76 | 43,92 | 12,84 | | 89,39 | 70,86 | | | 5,91 |
| 03.12.2022 | 24,00 | | 157,58 | 141,57 | 16,01 | 90,13 | 56,82 | 33,31 | | | | 57,49 | 43,45 | 14,04 | 59,55 | 44,41 | 15,14 | | 90,11 | 71,93 | | | 6,17 |
| 04.12.2022 | 24,00 | | 159,57 | 142,62 | 16,95 | 90,03 | 57,00 | 33,03 | | | | 58,76 | 43,77 | 14,99 | 60,85 | 44,74 | 16,11 | | 89,98 | 72,02 | | | 6,25 |
| 05.12.2022 | 24,00 | | 161,38 | 144,59 | 16,79 | 89,63 | 57,34 | 32,29 | | | | 59,41 | 44,29 | 15,12 | 61,52 | 45,31 | 16,21 | | 89,66 | 72,11 | | | 6,18 |
| 06.12.2022 | 24,00 | | 157,11 | 142,63 | 14,48 | 88,99 | 56,54 | 32,45 | | | | 56,52 | 43,72 | 12,80 | 58,50 | 44,68 | 13,82 | | 89,00 | 70,94 | | | 5,93 |
| 07.12.2022 | 24,00 | | 158,11 | 141,94 | 16,17 | 87,91 | 56,00 | 31,91 | | | | 58,20 | 43,44 | 14,76 | 60,19 | 44,40 | 15,79 | | 87,88 | 70,45 | | | 5,96 |
| 08.12.2022 | 24,00 | | 161,16 | 146,26 | 14,90 | 86,84 | 56,03 | 30,81 | | | | 58,26 | 44,75 | 13,51 | 60,23 | 45,77 | 14,46 | | 86,90 | 69,82 | | | 5,81 |
| 09.12.2022 | 24,00 | | 160,64 | 147,08 | 13,56 | 88,29 | 57,33 | 30,96 | | | | 56,90 | 45,02 | 11,88 | 58,88 | 46,03 | 12,85 | | 88,35 | 71,19 | | | 5,76 |
| 10.12.2022 | 24,00 | | 160,68 | 144,79 | 15,89 | 89,17 | 57,61 | 31,56 | | | | 58,88 | 44,31 | 14,57 | 60,93 | 45,30 | 15,63 | | 89,13 | 71,93 | | | 6,00 |
| 11.12.2022 | 24,00 | | 159,35 | 142,40 | 16,95 | 88,81 | 56,88 | 31,93 | | | | 59,21 | 43,58 | 15,63 | 61,27 | 44,54 | 16,73 | | 88,77 | 71,41 | | | 6,06 |
| 12.12.2022 | 24,00 | | 154,92 | 140,47 | 14,45 | 88,82 | 56,26 | 32,56 | | | | 56,26 | 43,02 | 13,24 | 58,23 | 43,98 | 14,25 | | 88,80 | 70,85 | | | 5,87 |
| 13.12.2022 | 24,00 | | 157,78 | 143,27 | 14,51 | 89,73 | 57,12 | 32,61 | | | | 57,15 | 43,89 | 13,26 | 59,17 | 44,88 | 14,29 | | 89,74 | 71,75 | | | 5,98 |
| 14.12.2022 | 24,00 | | 158,14 | 142,62 | 15,52 | 88,65 | 56,87 | 31,78 | | | | 57,81 | 43,68 | 14,13 | 59,82 | 44,64 | 15,18 | | 88,63 | 71,20 | | | 5,92 |
| 15.12.2022 | 24,00 | | 154,62 | 140,75 | 13,87 | 88,82 | 56,47 | 32,35 | | | | 55,68 | 43,11 | 12,57 | 57,64 | 44,07 | 13,57 | | 88,85 | 70,78 | | | 5,80 |
| 16.12.2022 | 24,00 | | 154,86 | 141,57 | 13,29 | 90,01 | 56,93 | 33,08 | | | | 55,40 | 43,40 | 12,00 | 57,37 | 44,36 | 13,01 | | 90,01 | 71,42 | | | 5,89 |
| 17.12.2022 | 24,00 | | 155,39 | 140,68 | 14,71 | 89,71 | 56,88 | 32,83 | | | | 56,44 | 43,14 | 13,30 | 58,43 | 44,10 | 14,33 | | 89,70 | 71,43 | | | 5,95 |
| 18.12.2022 | 24,00 | | 156,95 | 139,27 | 17,68 | 89,73 | 56,73 | 33,00 | | | | 59,02 | 42,66 | 16,36 | 61,10 | 43,63 | 17,47 | | 89,72 | 71,57 | | | 6,20 |
| 19.12.2022 | 24,00 | | 160,73 | 145,72 | 15,01 | 89,08 | 57,82 | 31,26 | | | | 58,28 | 44,69 | 13,59 | 60,31 | 45,70 | 14,61 | | 89,07 | 71,93 | | | 5,90 |
| 20.12.2022 | 24,00 | | 155,45 | 140,87 | 14,58 | 88,56 | 56,69 | 31,87 | | | | 56,37 | 43,24 | 13,13 | 58,31 | 44,20 | 14,11 | | 88,55 | 70,89 | | | 5,79 |
| 21.12.2022 | 24,00 | | 157,80 | 142,75 | 15,05 | 88,97 | 57,02 | 31,95 | | | | 57,27 | 43,93 | 13,34 | 59,29 | 44,90 | 14,39 | | 89,00 | 71,35 | | | 5,91 |
| 22.12.2022 | 24,00 | | 163,00 | 146,69 | 16,31 | 87,37 | 57,67 | 29,70 | | | | 59,45 | 45,09 | 14,36 | 61,45 | 46,08 | 15,37 | | 87,33 | 71,21 | | | 5,79 |
| Среднее | 24,00 | | 158,34 | 142,63 | 15,70 | 88,37 | 56,45 | 31,93 | | | | 57,78 | 43,70 | 14,08 | 59,77 | 44,68 | 15,10 | | 88,37 | 70,82 | | | 5,95 |
| Итого | 720,00 | | 4750,10 | 4278,95 | 471,15 | | | | | | | 1733,42 | 1311,10 | 422,32 | 1793,19 | 1340,32 | 452,87 | | | | | | 178,49 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,53** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,25** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **178,24** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **452,87** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

Передан через Диадок 26.12.2022 13:09 GMT+03:00



49466213-3042-4538-b4fe-ca7870b044e6

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР | 03A13A8400DAAECEB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00 | 26.12.2022 13:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  Чебышев Дмитрий Михайлович | 03E7C172003AAF818C4DF879E2F998D5C5 с 26.10.2022 09:52 по 26.01.2024 09:42 GMT+03:00 | 27.12.2022 17:08 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |