

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2022

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 120, лит. Л**
 Адрес: **Седова ул, д. 120 ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **32800.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105380**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.02.2024	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ942.04 № 8203	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	PC25-9	0,06	9	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)	PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Циркуляционный ГВС (M4)	PC20-6	0,013	6	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,152	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,005	Qгвс.= 0,0556
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,005	Qгвс.ср= 0,025
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 45,6	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 2	Gгвс.= 10 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 01.07.2022 по 22.07.2022

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
01.07.2022	24,00	*	8,02	6,89	1,13	65,60	54,72	10,88	5,00	4,10	11,42	6,94	4,48	11,63	7,03	4,60	63,91	55,06	4,30	4,10	0,35	
02.07.2022	24,00	*	22,10	19,35	2,75	66,77	56,23	10,54	5,10	4,10	21,86	19,76	2,10	22,31	20,05	2,26	66,65	56,49	4,60	4,10	0,34	
03.07.2022	24,00	*	21,85	19,23	2,62	67,84	57,12	10,72	5,20	4,10	21,61	19,64	1,97	22,06	19,95	2,11	67,71	57,38	4,60	4,10	0,34	
04.07.2022	24,00	*	21,62	19,15	2,47	67,02	56,52	10,50	5,10	4,10	21,39	19,55	1,84	21,83	19,85	1,98	66,90	56,78	4,60	4,10	0,32	
05.07.2022	24,00	*	21,65	19,11	2,54	66,51	56,04	10,47	5,10	4,10	21,43	19,52	1,91	21,87	19,81	2,06	66,39	56,28	4,60	4,10	0,32	
06.07.2022	24,00	*	17,84	16,48	1,36	62,70	54,45	8,25	5,10	3,70	17,66	16,85	0,81	17,99	17,10	0,89	62,72	54,69	4,40	3,70	0,19	
07.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	24,11	24,26	-0,15	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	24,02	0,70	0,80	0,00	
08.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,73	22,76	-0,03	2,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79	22,85	2,00	2,00	0,00	
09.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	22,24	22,14	0,10	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	22,38	0,80	0,90	0,00	
10.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,91	21,75	0,16	0,80	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	22,10	0,80	0,90	0,00	
11.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,48	21,35	0,13	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	21,63	0,90	0,90	0,00	
12.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,52	21,33	0,19	0,80	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	21,74	0,80	0,80	0,00	
13.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,40	21,23	0,17	2,10	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	21,59	2,10	2,10	0,00	
14.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,69	20,41	0,28	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81	20,86	0,90	0,90	0,00	
15.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,90	19,84	0,06	0,80	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	19,99	0,80	0,80	0,00	
16.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,78	18,80	-0,02	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,87	0,90	0,90	0,00	
17.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,00	18,01	-0,01	1,60	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	18,09	1,60	1,60	0,00	
18.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,89	17,92	-0,03	1,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	18,05	1,00	1,00	0,00	
19.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,49	18,49	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	18,83	1,10	1,20	0,00	
20.07.2022	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,95	18,88	0,07	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	19,31	0,60	0,70	0,00	
21.07.2022	24,00	*	8,05	4,54	3,51	55,61	49,46	6,15	4,10	3,70	8,35	4,56	3,79	8,47	4,61	3,86	55,20	50,01	3,70	3,70	0,22	
22.07.2022	24,00	*	17,23	13,43	3,80	62,43	54,97	7,46	4,70	3,60	17,31	13,61	3,70	17,62	13,80	3,82	62,26	55,36	4,00	3,50	0,32	
Среднее	24,00		6,29	5,37	0,92	36,48	33,03	3,45	2,50	2,18	6,41	5,47	0,94	6,54	5,55	0,98	36,37	33,29	2,26	2,13	0,11	
Итого	528,00		138,36	118,18	20,18						141,03	120,43	20,60	143,78	122,20	21,58					2,40	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.07.2022	49646	46995,40	15987,00	12706,20	16383,70	12921,50			19512,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,73 °C** **0,39** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **2,01** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **21,58** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /



Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР	03A13A8400DAAEC5EB449B6954E6B1A7747 с 22.07.2022 10:56 по 22.07.2023 10:52 GMT+03:00	27.07.2022 11:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Дмитриев Виктор Николаевич, Генеральный Директор	035B29DD00C9AD7CB9421CB54DD0562265 с 22.10.2021 16:20 по 27.09.2022 15:36 GMT+03:00	27.07.2022 11:20 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа